



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO	POP 26	00	1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de coleta de amostra de óleo

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de coleta de amostra de óleo.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Engenheiro Eletrotécnico Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2- Preparação do Material (Frasco, seringa, bandeja de contenção, funil, reduções, mangueira de esgotamento, chave de cano, luva de borracha, papel toalha, tambor para descarte de óleo).	Engenheiro/ Técnico/ Eletricista	Cortes	Conferir e certificar que o material está em condições de uso.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3- Posicionar a bandeja de contenção.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4- Fechar a válvula e Limpar a válvula e registro, retirar o tampão.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5- Instalar as reduções adequadas, com mangueira de esgotamento	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6- Se for o caso abrir a válvula superior de alívio de pressão.	Técnico/ Eletricista	Queda e choque elétrico.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7- Posicionado o frasco sobre a bandeja, abrir o registro, encher parcialmente o frasco com óleo sem deixar que a mangueira de esgotamento encoste nas bordas do frasco, fechar o registro, sacudir e descartar o óleo para lavar o frasco. Repetir 3 vezes.	Técnico/ Eletricista	Corte, Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8- Encher completamente o frasco com óleo, lavar a tampa do frasco com óleo, fechar bem, limpar o frasco externamente e colocar em local seguro de queda.	Técnico/ Eletricista	Corte, Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9- Lubrificar o embolo da seringa com óleo. Retirar o embolo da seringa, usando a mangueira de esgotamento, segure firmemente o embolo, abra o registro lave-o posicionado sobre a bandeja. Fechar o registro. Reposicionar o embolo na seringa.	Técnico/ Eletricista	Corte, Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10- Conectar a seringa à mangueira de esgotamento, abrir o registro, abrir o registro da seringa seguindo a	Técnico/ Eletricista	Corte, Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Cristiano

Data

Aprovado para uso:



Assinado de forma digital por
MILTON ROBERTO DE
ALMEIDA
C=BRPP00764429183
Dados: 2025.06.29 20:40:48
+03'00'

Milton Roberto

Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 26	00	2 / 2

COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO

orientação das setas indicativas do fluxo.				
3.11- Fechar os dois registros, desconectar a seringa, posicionar o registro da seringa para esgotamento lateral, esgotar cuidadosamente um pouco do óleo até que sejam eliminadas todas as bolhas de ar existentes na seringa.	Técnico/ Eletricista	Corte, Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12- Fechar o registro da seringa, certificar de que não está vazando óleo, colocar em local seguro de queda.	Técnico/ Eletricista	Corte, Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13- Desconectar as reduções e a mangueira de esgotamento, inserir o tampão.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14- Certificar que todos os registros estão fechados, fechar a válvula de alívio superior se for o caso.	Técnico/ Eletricista	Queda, Choque elétrico e Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15- Reservar no tambor de óleo para descarte os resíduos de óleo da bandeja de contenção.	Técnico/ Eletricista	Derramamento de óleo	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16- Preencher as etiquetas de identificação do frasco e seringa com os dados da placa do transformador.	Técnico/ Eletricista	Queda	Capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:54:59

Status: Assinado

Documento: POP 26 - Coleta De Amostra De Óleo.Pdf

Número: 09f9c101-981c-4d79-a80e-bff1811f95c2

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:53:55

Hash do documento original (SHA256): bd31fa02ce595c72983cecc59ac7ea8e08a90df9e671d5816177a9a1192d4c33



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:54:59

Token: c39a15cc-5e09-4658-a24a-2d5e90356b0c

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 09f9c101-981c-4d79-a80e-bff1811f95c2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 09f9c101-981c-4d79-a80e-bff1811f95c2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.