



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA	POP 28	00	1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de ensaio de resistência ôhmica.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ensaio de resistência ôhmica

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Engenheiro Eletrotécnico Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2- Preparação do Material, Conferir os instrumentos e os cabos se estão em boas condições.	Engenheiro/ Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Conferir e certificar que o material está em condições de uso.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3- Certificar de que o Equipamento está desenergizado, com detector de ausência tensão.	Engenheiro/ Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Uso dos EPI's, EPC's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4- Instalar aterramentos se for o caso.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, EPC's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5- Desconectar o Equipamento do restante do sistema.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6- Isolar e sinalizar a área impedindo a entrada de pessoas não autorizadas.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, EPC's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7- Conectar os cabos do aparelho nos terminais do Equipamento.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8- Ligar o aparelho aplicando a tensão e corrente de teste, e anotar os valores resultantes.	Técnico/ Eletricista	Choque elétrico.	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9- Delisgar o aparelho, mudar a posição dos cabos do aparelho nos terminais do equipamento. Ligar o aparelho aplicando a tensão e corrente de teste, e anotar os valores resultantes. Repetir quantas vezes for necessário.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.10- Com o aparelho desligado, desconectar todos os cabos.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11- Reconectar o equipamento ao sistema, conferir todas as conexões.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12- Retirar os aterramentos.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico e Queda	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13- Autorizar a reenergização.	Técnico/ Eletricista	Choque Elétrico	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: José Antonio / Cristiano	Aprovado para uso:  Milton Roberto
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 28	00	2 / 2

ENSAIO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:54:59

Status: Assinado

Documento: POP 28 - Ensaio De Resistencia Ohmica.Pdf

Número: d761bdcc-7fbf-442a-a315-d54a5a9f4e0f

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:53:56

Hash do documento original (SHA256): a50c829b6b43d34e936d85f0f102e4a5f7a17c9d0247031e7db30e39075d8360



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:54:59

Token: c39a15cc-5e09-4658-a24a-2d5e90356b0c

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número d761bdcc-7fbf-442a-a315-d54a5a9f4e0f, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign d761bdcc-7fbf-442a-a315-d54a5a9f4e0f. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.