



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

PINTURA DE TRANSFORMADORES

IDENTIFICAÇÃO

POP 31

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 1

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de pintura de transformadores.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de pintura de transformadores.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Eletrotécnico Eletricista Pintor	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2- Com o transformador desmontado, transportar as partes (radiadores, acessórios e tanque) para local próprio para serviço de pintura.	Técnico/ Eletricista/ Pintor	Choque contra e queda de equipamento.	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho utilizar os EPI's adequados.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3- Realizar tratamento mecânico (Lixamento, esmerilhamento e ou jateamento, conforme ISO 8501-1, Grau de limpeza ST2 – Limpeza manual ou mecânica) em todas as superfícies.	Pintor/ Auxiliar	Alergias, Dermatites, poeira, problemas respiratórios	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4- Aplicar tinta, conforme espessura determinada pela contratante (especificação técnica) e ou fabricante do equipamento.	Pintor/ Auxiliar	Intoxicação, Alergias, Dermatites, poeira, problemas respiratórios	Uso dos EPI's, capacitação técnica e cumprir com as normas de SST.	Utilizar o Direito de Recusa
3.5- Aguardar o tempo de secagem da tinta.	Pintor/ Auxiliar	Choque contra e queda de equipamento.	Seguir procedimentos quanto ao treinamento de Segurança e Saúde no trabalho utilizar os EPI's adequados.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 – Realizar medição de espessura de camada com espectrômetro devidamente calibrado.	Eletrotécnico Eletricista Pintor	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Cristiano

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:58:27

Status: Assinado

Documento: POP 31 - Pintura De Transformador.Pdf

Número: 348af34a-f264-482f-bbf6-551c5d19c0ea

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:56:35

Hash do documento original (SHA256):

592b1edd3755b658aa7a16c2e873b638d7906fc6910b75dcb029ea3e5b4bd388



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:58:27

Token: 9866822e-49ff-492e-97bc-3ed0d1030e79

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 348af34a-f264-482f-bbf6-551c5d19c0ea, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 348af34a-f264-482f-bbf6-551c5d19c0ea. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.