



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - LINHA VIVA

DADOS TÉCNICOS

Subestação:	Operador / técnico responsável:	Matrícula:
Tipo e número do documento:	OSE Nº _____	
☐ OM Nº _____	☐ OS Nº _____	☐ OUTROS(ESPECIFIQUE) _____
☐ OSS Nº _____	POP APLICÁVEL NA ATIVIDADE:	

AValiação / PLANEJAMENTO

1 Houve planejamento do serviço a ser executado? ☐ SIM ☐ NÃO

1.1-Descrição específica de atividade: _____

() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.q

2-Quais os riscos que envolvem a tarefa a ser executada?

Obs.: Nos itens 2, 4, 5, 6 e 7 preencha com S=Sim ou N=Não

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Animais / insetos | ☐ Ferramentas inadequadas | ☐ Máquinas/Equipamentos sem proteção |
| ☐ Arco voltaico | ☐ Iluminação inadequada | ☐ Produtos químicos |
| ☐ Choque elétrico | ☐ Insolação | ☐ Queda de pessoas e materiais |
| ☐ Ergonômico | ☐ Intoxicação | ☐ Ruído |
| ☐ Explosão | ☐ Lesão física | ☐ outros (Especificar no item 3) |

3 Anotar os riscos que não se enquadram nas descrições do item 2: _____

4-Quais são os EPI's deverão ser utilizados para execução segura da tarefa?

Obs.: Preencha com S= Sim ou N=Não ou NA=Não se aplica

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Botina/Coturno de Segurança | ☐ Talabarte simples isolado | ☐ Vestimenta resistente ao fogo |
| ☐ Cinto tipo paraquedista p/ SKY | ☐ Óculos de Segurança | ☐ Luvas de vaqueta |
| ☐ Capacete de Segurança | ☐ Perneira | ☐ Roupas condutivas / coturno / luvas e meias |
| ☐ Cinto tipo paraquedista | ☐ Protetor Auricular | ☐ Kit mangas isolantes |
| ☐ Luvas isolante | ☐ Balaclava | ☐ Outros: _____ |
| ☐ Talabarte Y isolado | ☐ Protetor solar | |

5-Quais os Equipamentos de sinalização que são necessários para a execução segura da tarefa?

Obs.: Preencha com S= Sim ou N=Não ou NA=Não se aplica

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Cerca isolante | ☐ Fita imantada (Painel) | ☐ Nenhum |
| ☐ Cones | ☐ Fita refletiva | ☐ Placa de sinalização |
| ☐ Etiqueta | ☐ Giroflex | ☐ Outros: _____ |

6-Quais os EPC que deverão ser utilizados para a execução segura da tarefa?

Obs.: Preencha com S= Sim ou N=Não ou NA=Não se aplica

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Aterramento Monofásico AT | ☐ Escada isolada | ☐ Detector de tensão sonoro luminoso |
| ☐ Bastão/Vara de Manobra | ☐ Lanterna | ☐ Lençóis de borracha p/ cobertura |
| ☐ Cadeado para Bloqueio | ☐ Banqueta Isolante | ☐ Laudos dielétricos em dia e atualizados |
| ☐ Detector de ausência tensão sonoro luminoso | ☐ Multímetro/Alicate Amperímetro | |

7-Quais equipamentos para Trabalho em Altura são necessários?

Obs.: Preencha com S= Sim ou N=Não ou NA=Não se aplica

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☐ Andaime isolado | ☐ Cinto tipo paraquedista p/ SKY | ☐ Sacola p/ acondicionar o kit | ☐ Trava quedas |
| ☐ Escada isolada estaiada | ☐ Cinto tipo paraquedista | ☐ Carretilha Completa | ☐ Mosquetão oval |
| ☐ Escada trapézio completa | ☐ Talabarte Y isolado | ☐ Descensor | ☐ Mosquetão tipo pêra |
| ☐ Caminhão SKY / Cesto elevado | ☐ Talabarte simples isolado p/ Sky | ☐ Fita de ancoragem | ☐ Corda |

TRABALHO EM ALTURA COM ELETRICIDADE:

Após avaliação das atividades na etapa de elaboração da APR deverá seguir o devido critério:

- A avaliação não poderá ser aleatória;
- Seguir a sequência de opções de forma decrescente;
- Não pular sequência;
- Na situação da atividade não se enquadrar nas 4 opções abaixo, solicitar apoio do SESMT antes de definir outras ações.

- 1° OPÇÃO: Uso do caminhão Sky (contato direto);
2° OPÇÃO: Uso dos andaimes isolados (contato direto);
3° OPÇÃO: Uso de escadas (contato direto);
4° OPÇÃO: Uso do bastão (contato a distância/indireto).

8-Este serviço requer desligamento ou bloqueio de equipamento? ☐ SIM ☐ NÃO

8.1- Quais?

9-Necessita delimitar a área de trabalho? ☐ SIM ☐ NÃO

10-Necessita assegurar a distância de segurança? ☐ SIM ☐ NÃO

11-É necessário fazer teste de ausência ou verificação de tensão? ☐ SIM ☐ NÃO

12-Este serviço requer uso de aterramento temporário? ☐ SIM ☐ NÃO

13-Se a resposta for "SIM" quantos pontos é necessário aterrar?

14-Todos entenderam os requisitos de segurança para execução da tarefa? ☐ SIM ☐ NÃO

15-Se "NÃO" fazer nova orientação. Obs.: _____

16-Houve reavaliação das atividades que foram planejadas? ☐ SIM ☐ NÃO

17.1-Se SIM, quais? _____

18 – Termo - higrômetro, Umidade acima de 70% , Não iniciar ou paralisar a atividade ☐ SIM ☐ NÃO

Legenda:

AT – Alta Tensão;
COS – Centro de Operação do Sistema
EPI – Equipamento de Proteção Individual
EPC – Equipamento de Proteção Coletiva
IOP – Instrução de Operação
OM – Ordem de Manobra
OSE – Ordem para Serviço Especial
OSS – Ordem para Suspensão de Serviço
OS – Ordem de Serviço
POP – Procedimento Operacional Padrão



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - LINHA VIVA

ANEXO I

VERIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NO TREINAMENTO DE NR-10: Obs.: Preencha com S= Sim ou N=Não ou NA=Não se aplica

Está em condições para realizar as atividades conforme exigências da NR-10?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Reconhece e assimilou os objetivos dos treinamentos recebidos, teórico e prático pelo Energy System?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Se a resposta for Não, não iniciar as atividades. E justificar no <u>Form. 66 Comunicado de Direito de Recusa ao Trabalho</u> .						
Está em condições psicológicas e emocional para executar as atividades?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Se a resposta for Não, não iniciar as atividades. E justificar no <u>Form. 66 Comunicado de Direito de Recusa ao Trabalho</u> .						
É necessário fazer teste de ausência ou verificação de tensão	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Este serviço requer uso de aterramento temporário?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Se a resposta for “SIM” quantos pontos é necessário aterrar?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Este serviço requer desligamento ou bloqueio de equipamento, constatar energia zero?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Está sobre efeito de álcool/ Drogas?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Tenho ciência e estou em condição de executar as atividades conforme treinamento recebido pela Energy System da NR-10?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Sou capacitado para trabalhar na tensão :	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.						

ANEXO II

VERIFICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NO TREINAMENTO DE NR-35: Obs.: Preencha com S= Sim ou N=Não ou NA=Não se aplica

Área de trabalho foi delimitada e sinalizada?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
O kit de trabalho em altura com dispositivo de resgate foi montado?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Todos os participantes estão fisicamente e mentalmente bem para o trabalho?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Se “NÃO” Comunicar ao superior imediato. E justificar no <u>Form. 66 Comunicado de Direito de Recusa ao Trabalho</u> .						
Houve reavaliação das atividades que foram planejadas?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐
Tenho ciência e estou em condição de executar as atividades conforme treinamento recebido pela Energy System da NR-35?	SIM	☐	NÃO	☐	NA	☐

Observação:

PARTICIPANTES

MATRICULA	NOME DO COLABORADOR (ES)	CAPACITAÇÃO	ASSINATURA
		() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.	
		() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.	
		() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.	
		() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.	
		() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.	
		() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.	
		() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.	
		() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.	
		() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.	
		() 13.8 Kv a 69 Kv () 69 Kv a 138 Kv () 138 Kv a 230 Kv () 230 Kv a 500 Kv.	

Obs.: Não iniciar atividade sem antes certificar que o electricista possui capacitação na CLASSE DE TENSÃO da atividade!

DATA:	HORA INICIO:	HORA TÉRMINO:	
NOME DO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO/ATIVIDADE:			MATRICULA:
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO:			MATRICULA: