



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO CABOS DE CONTROLE (CABLAGEM)	POP 50	00	1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de instalação de cabos de controle (cablagem).

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	
3.2. Colocar Bobina no cavalete	Encarregado, eletrotécnico, eletricista	Bobina tombar/rolar no caminhão; Esmagamento de membros;	Travar a bobina com cunhas suficientes para não deixar a bobina rolar ou usar cintas com catracas; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Lançamento do cabo de controle - puxar manualmente dentro das canaletas	Encarregado, eletrotécnico, eletricista	Ferimentos leves nas mãos; Esmagamento de membros; Esforço físico; Edemas; Queda de diferença de nível; Ataque de animais peçonhentos e outros.	Avaliação do layout do local de trabalho; Treinamento do procedimento de execução; seguir as orientações da supervisão de campo; Atenção e avaliação quanto a existência de animais peçonhentos; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Lançamento do cabo de controle - puxar manualmente dentro dos dutos	Encarregado, eletrotécnico, eletricista	Ferimentos leves nas mãos; Esmagamento de membros; Esforço físico; Edemas; Queda de diferença de nível; Ataque de animais peçonhentos e outros.	Avaliação do layout do local de trabalho; Treinamento do procedimento de execução; seguir as orientações da supervisão de campo; Atenção e avaliação quanto a existência de animais peçonhentos; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.5. Corte do cabo na medida desejada	Encarregado, eletrotécnico, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Manusear com cuidado; usar ferramentas adequadas e em bom estado de conservação; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Preparar os painéis para interligação - furar o fundo para receber os cabos conforme projeto executivo	Encarregado, eletrotécnico, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Treinamento do procedimento de execução; usar ferramentas adequadas e em bom estado de conservação; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.7. Passar os	Encarregado,	Ferimentos leves	Manusear com cuidado;	Utilizar o Direito

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Carlos Alberto

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO CABOS DE CONTROLE (CABLAGEM)	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 50	00	2 / 2

cabos no equipamento e painéis	eletrotécnico, eletricista	nas mãos;	Utilizar EPI's adequados	de Recusa
3.8. Decapagem de cabo	Encarregado, eletrotécnico, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Manusear com cuidado; usar ferramentas adequadas e em bom estado de conservação; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.9. Confeção de chicote - amarração para feixe de cabos	Encarregado, eletrotécnico, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.10. Colocar tags e anilhas	Encarregado, eletrotécnico, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.11. Prensar o terminal	Encarregado, eletrotécnico, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Manusear com cuidado; usar ferramentas adequadas e em bom estado de conservação; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.12. Conexão do cabo na régua de borne dos painéis e equipamentos, nos cabos blindados aterrar a malha de aterramento em apenas um lado	Encarregado, eletrotécnico, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Utilizar EPI's adequados; Iluminação adequada	Utilizar o Direito de Recusa
3. 13– Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Montagem Eletromecânica – Instalação cabos de controle (Cablagem)	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantamento na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:01:20

Status: Assinado

Documento: POP 50- Montagem Eletromecânica- Instalação Cabos De Controle (Cablagem).Pdf

Número: db38a75c-e3c1-4e6c-9b6a-bbf3dccc7ed8

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:00:18

Hash do documento original (SHA256): 6d7db8ee5fb6c9b40a8391a632ba3e518ce179eb6f178de7d731882c20d7b2b4



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:01:19

Token: 70807b43-36ab-4df9-828e-52afbaee56ed

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento [aqui](#).



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número db38a75c-e3c1-4e6c-9b6a-bbf3dccc7ed8, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign db38a75c-e3c1-4e6c-9b6a-bbf3dccc7ed8. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.