



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	POP 51	00	1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de instalação de iluminação e tomadas.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2. Colocar Bobina no cavalete	Motorista, encarregado, eletricista	Bobina tombar/rolar no caminhão; Esmagamento de membros;	Travar a bobina com cunhas suficientes para não deixar a bobina rolar ou usar cintas com catracas; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Instalar luminária / projetores / tomadas no solo	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos; Esmagamento de membros;	Avaliação do layout do local de trabalho; Treinamento do procedimento de execução; seguir as orientações da supervisão de campo; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Instalar luminária/projetores em torres ou estrutura de concreto	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos; Queda de diferença de nível; Queda de materiais;	Avaliar o layout do local de lançamento; Fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; Ter acessório de içamento de carga adequados ao tipo de serviço; Treinamento de trabalho em altura; Utilizar EPIs adequados e de forma correta; Treinamento das atividades que irá exercer; Atenção e concentração no serviço; Vistoriar as ferramentas equipamentos e materiais antes de iniciar as atividades; Usar corda de fibra sintética; Funcionário em condições físicas de suportar o peso içado; Amarrações bem feita e segura; Ver procedimento para evitar queda de materiais; Funcionário que	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: José Antonio/ Carlos Alberto	Aprovado para uso: Milton Roberto
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 51	00	2 / 2

			trabalha no solo deve ficar atento à sequência das atividades;	
3.5. Lançamento do cabo de força - puxar manualmente dentro das canaletas	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos; Esmagamento de membros; Esforço físico; Edemas; Queda de diferença de nível; Ataque de animais peçonhentos e outros.	Avaliação do layout do local de trabalho; Treinamento do procedimento de execução; seguir as orientações da supervisão de campo; Atenção e avaliação quanto a existência de animais peçonhentos; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Lançamento do cabo de força - puxar manualmente dentro dos dutos	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos; Esmagamento de membros; Esforço físico; Edemas; Queda de diferença de nível; Ataque de animais peçonhentos e outros.	Avaliação do layout do local de trabalho; Treinamento do procedimento de execução; seguir as orientações da supervisão de campo; Atenção e avaliação quanto a existência de animais peçonhentos; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.7. Corte do cabo na medida desejada	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Manusear com cuidado; usar ferramentas adequadas, e em bom estado de conservação; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.8. Preparar as caixas de derivação para receber os cabos e acessórios conforme projeto executivo	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Treinamento do procedimento de execução; usar ferramentas adequadas e em bom estado de conservação; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.9. Passar os cabos nas luminárias, tomadas, projetores.	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Manusear com cuidado; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.10. Decapagem de cabo	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Manusear com cuidado; usar ferramentas adequadas e em bom estado de conservação; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.11. Confeção de chicote - amarração para feixe de cabos	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.12. Colocar tags e anilhas	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.13. Prensar o terminal	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Manusear com cuidado; usar ferramentas adequadas e em bom estado de conservação; Utilizar EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.14. Conexão do cabo nas luminárias, tomadas, projetores.	Encarregado, eletricista	Ferimentos leves nas mãos;	Utilizar EPI's adequados; Iluminação adequada	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Realizar a Verificação de		Não identificar os riscos existentes	Utilizar EPI conforme levantamento na APR.	

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO E TOMADAS	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 51	00	3 / 2

serviço de acordo com a FVS de Montagem Eletromecânica – Instalação Iluminação e tomadas.	Encarregado	para verificação de serviços		Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa
---	-------------	------------------------------	--	---

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:03:51

Status: Assinado

Documento: POP 51- Montagem Eletromecânica- Instalação Iluminação E Tomadas.Pdf

Número: 0a02288b-3ca7-4894-827a-6eb4baf89c61

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:03:08

Hash do documento original (SHA256):

7402eb411eca60508086206121797c1eaa545012c280bd58be1249a016639d0a



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:03:50

Token: b3dacab1-f933-4fee-aa2c-ca8545b6820d

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 0a02288b-3ca7-4894-827a-6eb4baf89c61, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 0a02288b-3ca7-4894-827a-6eb4baf89c61. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.