



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

FATURA DE SERVIÇOS

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

000553085

Matrícula /CDC

000055308

Referência

Junho/2024

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO PESSOA 2514 - VELHA BLUMENAU SC 89036-003

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO PARA ENTREGA

93799

RUA LIONS CLUBE, NUM139 - RIBEIRAO FRESCO BLUMENAU SC 89020-020

Inscrição / Identificação

001.006.010.1140.001

ROTA

1

SEQ. ROTA

910

CATEGORIAS / ECONOMIAS

PUBLICO - 1 |

DATA

15/05/2024

DATA

14/06/2024

CONSUMO
DO MÊS

20 m3

Quantidade Dias

30

Anormalidades Leitura

NENHUMA

Anormalidades Consumo

NENHUMA

LEITURA ANTERIOR

2176

LEITURA ATUAL

2196

Previsão Próxima Leitura

15/07/2024

Hidrômetro

Y17AA0025980

Fatura

16310563

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

12/2023
37 m301/2024
19 m302/2024
26 m303/2024
29 m304/2024
37 m305/2024
33 m3

MÉDIA

31 m3

TARIFA AGUA PUBLICO

122,70

TARIFA ESGOTO PUBLICO

142,09

IR/CSLL/COFINS/PIS

06/2024

13,43

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS nº 888/2021)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
pH	183	176	7	6,91	DE 6,0 A 9,5
Turbidez	191	185	6	0.82	< 5,0 NTU
Cloro	194	194	0	1.36	DE 0,2 A 2,0 MG/L
Cor	191	166	25	8.19	< 15 MG PT-CO/T
Fluoreto	183	176	7	0.83	DE 0,5 A 1,5 MG/L

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS nº 888/2021)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V.Permitido
Col.Totais	194	193	1	0.00	AUSENTE
E. COLI	194	194	0	0.00	AUSENTE
Acrilamida	1	1	0	<0,0333	< = 0,5 MCG/L

VENCIMENTO

15/07/2024

SAMAE:

122,70

BRK AMBIENTAL:

128,66

TOTAL:

251,36

Emitido Por: INTERNET

FATURA JA PAGA. PARA SIMPLES CONFERENCIA.