



CNPJ/MF 82.568.221/0001-25
RUA EXP. IRACY LUCHINA, 711 URUSSANGUINHA
- ARARANGUÁ (SC) CEP 88905-446

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
RUA PEDRO JOÃO PEREIRA, SN UFSC - AEROPORTO
MATO ALTO
ARARANGUÁ - SC CEP: 88900-000

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚB	IND	TOTAL
0000	0000	0001	0000	0001

Identificação Bancária:
Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 04/2026

	Data	Leitura
Leitura Atual:	27/04/2026	5067
Leitura Anterior:	26/03/2026	5041
Consumo Faturado:	26	
Consumo Diário (l):	812,5000	
Dias de Consumo:	32	
Ocorrência do Mês:	PROCEDIMENTO PADRÃO	

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
1 - 10	10,8040	73.4			
11 - 20	13,9800	73.4			
21 - 30	15,4000	73.4			
31 - 40	16,9400	73.4			
MAIOR 40	18,6500	73.4			

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
10/2025	Lido	4925	27	27
11/2025	Lido	4956	31	31
12/2025	Lido	4981	25	25
01/2026	Lido	4999	18	18
02/2026	Lido	5022	23	23
03/2026	Lido	5041	19	19

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)
---------	--------------------	------------

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

Vencimento

21/05/2026

Matrícula Dígito

19691 6

Valor a Pagar (R\$)

340,24

Grupo

5

Atendimento SAMAE - Araranguá

Telefone: (48) 3524-0837 - Plantão: (48) 3524-0837

www.samaeararangua.com.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Número de Localização

01.01.0200.0010.0010.0001

FATURA N.º 4283294

SEQUENCIAL FATURA:

HIDRÔMETRO N.º

196916042026001


A15L279126

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

AC - Faturamento Água

340,24



Documento assinado digitalmente

Carlos Antonio Marques

Data: 27/04/2026 14:27:21-0300

CPF: ***.833.239-**

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

TOTAL A PAGAR

340,24

MENSAGEM

QR Code Pix



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28/09/2017)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Turbidez	56	56	0	0,99	5,0 UT
Cor	56	39	17	11	15 uH
pH	56	56	0	6,88	6,0-9,5
Fluoretos	56	53	3	0,79	1,0 mg/l
Cloro	56	55	1	1,10	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DE 28/09/2017)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
Bactérias Fielet.	0	0	0	0	500 UFC/ml
Coliformes Totais	56	56	0	Ausência	95% Ausente
Escherichia Coli	56	56	0	Ausência	0

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE www.samaeararangua.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MÊS

FATURA DO MÊS

FATURA: 04/2026 N.º 4283294 VENCIMENTO: 21/05/2026
NOME: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

MATRÍCULA: 19691 DÍGITO: 6

VALOR (R\$): 340,24

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIA DO BANCO

82630000003-9 40240533000-0 00000001001-7 96912604000-1



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 27/04/2026

