



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 83.779.462/0001-86

I.E: 252966007

WWW.SAMAE.COM.BR

FATURA DE SERVIÇOS

OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:

000133906

Matrícula /CDC

000013390

Referência

Junho/2026

Dados Do Cliente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA MARECHAL RONDON, NUM 880 - UNIASSELVI - SALTO DO NORTE BLUMENAU SC 89065-200

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO PARA ENTREGA

Inscrição / Identificação

001.018.010.0020.005

ROTA

14

SEQ. ROTA

2380

CATEGORIAS / ECONOMIAS

ESCOLAR - 1 |

DATA

05/05/2026

DATA

02/06/2026

CONSUMO
DO MÊS

497 m3

Quantidade Dias

28

Anormalidades Leitura

NENHUMA

Anormalidades Consumo

CONSUMO FORA DE FAIXA

LEITURA ANTERIOR

30270

LEITURA ATUAL

30767

Previsão Próxima Leitura

02/07/2026

Hidrômetro

D15B150389

Fatura

18877184

HISTÓRICO DE CONSUMO MESES ANTERIORES

12/2025
150 m301/2026
196 m302/2026
68 m303/2026
270 m304/2026
351 m305/2026
524 m3

MÉDIA

260 m3

TARIFA AGUA ESCOLAR

4.498,61



Documento assinado digitalmente

ALBERTO COSTA GIESBRECHT

Data: 09/06/2026 10:49:57-0300

CPF: ***.419.378-**

Verifique as assinaturas em <https://v.ufsc.br>

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS nº 888/2021)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V. Permitido
pH	208	203	5	6.85	DE 6,0 A 9,5
Turbidez	219	218	1	0.50	< 5,0 NTU
Cloro	219	219	0	1.15	DE 0,2 A 2,0 MG/L
Cor	219	214	5	4.82	< 15 MG PT-CO/T
Fluoreto	208	203	5	0.79	DE 0,5 A 1,5 MG/L

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (Portaria GM/MS nº 888/2021)

Parâmetros	Amostras	Conforme	Desconf.	Media/Mes	V. Permitido
Col.Totais	220	219	1	0.00	AUSENTE
E. COLI	220	220	0	0.00	AUSENTE
Acetilamida	1	1	0	<0,033	< = 0,5 MCG/L

VENCIMENTO

15/07/2026

SAMAE:

4.498,61

BRK AMBIENTAL:

0,00

TOTAL:

4.498,61

FATURAS EM ABERTO:

Emitido Por: INTERNET

MATRÍCULA / CDC Referência Vencimento Total a Pagar

000013390

Junho/2026

15/07/2026

4.498,61

82660000044-0 98611304129-7 40000000000-2 26001339006-7



ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO EM 09/06/2026