



200515100173

检测报告

TEST REPORT

报告编号: PDJC-2026BG-1401



项目名称: 内蒙古金源康生物工程股份有限公司洁净区环境检测

检测对象: 培养基车间洁净区

检测类别: 委托检测

委托单位: 内蒙古金源康生物工程股份有限公司



内蒙古普迪检测技术有限公司

声 明

- 1.检验报告无“检验检测专用章”或“公章”无效。
- 2.未经本公司批准不得复制本报告，全文复制除外。
- 3.报告无审核、批准人签字无效。
- 4.检验报告仅对检测当时的现场环境负责。
- 5.对检验报告若有异议，可在收到报告 15 日内向检测单位提出，逾期则视为认可。

普迪检测
PUDI Testing Center

通讯资料

地 址	内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期 2 号写字楼 902 室
网 址	www.pudi-test.com
E-mail	puditest001@163.com
业务电话	16647183666
投诉电话	15848916138

检测 报 告

报告编号：PDJC-2026BG-1401

委托单位	内蒙古金源康生物工程股份有限公司	联系方式	15248086929
项目名称	内蒙古金源康生物工程股份有限公司洁净区环境检测		
项目概述	本次委托检测项目为内蒙古金源康生物工程股份有限公司洁净区环境检测，项目地址位于内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园东支路B区4号，该项目检测区域共设置一套净化空调系统，控制生产车间洁净区全部房间。		
检测状态	☐ 空态 ☒ 静态 ☐ 动态		
气象条件	温度：23.0℃ 相对湿度：11% 大气压力：886hPa		
检测依据	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 《医药工业洁净室悬浮粒子的测试方法》GB/T 16292-2010 《医药工业洁净室浮游菌的测试方法》GB/T 16293-2010 《医药工业洁净室沉降菌的测试方法》GB/T 16294-2010		
判定依据	《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010 《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457-2019 《医药工业洁净室浮游菌的测试方法》GB/T 16293-2010 《医药工业洁净室沉降菌的测试方法》GB/T 16294-2010		
检测结论	本次检测的培养基车间洁净区所测参数，均符合判定依据中的相应规定。 普迪检测技术服务有限公司 检验检测专用章 签发日期: 2026 年 05 月 21 日 检验检测专用章		

编制人: 党凯强

审核人: 宋毅

批准人: 刘国毅 孙国毅

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

序号	检测项目	检测方法	检测仪器			
			设备名称	设备编号	不确定度	检/校证书编号
1	换气次数	GB 50591-2010 附录 E.1	多功能风速仪	PDJC/YQ-028	U=0.15m/s (k=2)	JZSJLS2600016
2	静压差	GB 50591-2010 附录 E.2	数字式气压计	PDJC/YQ-028	U=0.5hPa (k=2)	JZSJRL26000892
3	洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	GB/T 16292-2010	激光尘埃粒子计数器	PDJC/YQ-004	粒径浓度 U=14%(k=2)	DN250684200002
					粒径分布 U=10%(k=2)	
4	温度	GB 50591-2010 附录 E.5	温度表	PDJC/YQ-028	U=0.5℃ (k≥2)	内气检字 第 HBJ20260023 号
5	相对湿度	GB 50591-2010 附录 E.5	湿度表		U=2.0%RH (k≥2)	内气检字 第 HBJ20260021 号
6	照度	GB 50591-2010 附录 E.7	照度计	PDJC/YQ-032	U=2.5% (k=2)	JZSJCJ26000364
7	噪声	GB 50591-2010 附录 E.6	声级计	PDJC/YQ-029	检定合格	JDSJLS26000084
8	沉降菌 (平均菌落数)	GB/T 16294-2010	电热恒温培养箱	PDJC/YQ-009	U=0.5℃ (k=2)	RG2025080740
9	浮游菌 (平均菌落数)	GB/T 16293-2010	浮游菌采样器	PDJC/YQ-039	U=2% (k=2)	DN250166780001
			电热恒温培养箱	PDJC/YQ-008	U=0.5℃ (k=2)	RG2025080741

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	男二更	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m ²) =7.08 体积 V (m ³) =19.11						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		23.4		合格	
静压差	Pa	≥10(对男一更)		14.0		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	26607	GMP 静态 -D 级	
				95%UCL	43963		
				各采样点 平均值中的 最大值	1943		
				95%UCL	5227		
温度	℃	18 ~ 26		18.6		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		46.2		合格	
平均照度	lx	≥200		313		合格	
噪声	dB(A)	≤60		49.1		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤500		15		合格	

检测 报 告

报告编号：PDJC-2026BG-1401

受检区域	女二更	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m ²) =7.34 体积 V (m ³) =19.81						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		25.9		合格	
静压差	Pa	≥10(对女一更)		14.4		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	8480	GMP 静态 -D 级	
				95%UCL	14015		
				各采样点 平均值中的 最大值	883		
				95%UCL	2947		
温度	℃	18 ~ 26		19.1		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		49.3		合格	
平均照度	lx	≥200		358		合格	
噪声	dB(A)	≤60		47.2		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤500		20		合格	

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	缓冲间	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m ²) =6.87 体积 V (m ³) =18.55						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		33.9		合格	
静压差	Pa	≥5(对男二更)		5.2		合格	
		≥5(对女二更)		5.2			
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	33745	GMP 静态 -C 级	
				95%UCL	35434		
		≥5 μm: ≤29000		各采样点 平均值中的 最大值	494		
				95%UCL	1245		
		温度		℃	18 ~ 26		
相对湿度	%	45 ~ 65		49.1		合格	
平均照度	lx	≥200		274		合格	
噪声	dB(A)	≤60		47.7		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤500		10		合格	

检测 报 告

报告编号：PDJC-2026BG-1401

受检区域	洗衣间	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m²) =3.67 体积 V (m³) =9.91						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		29.1		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	10812	GMP 静态 -D 级	
				95%UCL	31077		
				各采样点 平均值中的 最大值	1024		
		≥5 μm: ≤29000		95%UCL	3651		
温度	℃	18 ~ 26		19.6		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		48.8		合格	
平均照度	lx	≥200		503		合格	
噪声	dB(A)	≤60		46.0		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤500		15		合格	

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	D 级走廊	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m ²) =37.1 体积 V (m ³) =100.17						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		32.6		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	32120	GMP 静态 -C 级	
				95%UCL	96384		
				各采样点 平均值中的 最大值	742		
				95%UCL	2712		
温度	℃	18 ~ 26		20.2		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		48.3		合格	
平均照度	lx	≥200		359		合格	
噪声	dB(A)	≤60		51.3		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤500		5		合格	

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	洁具间	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m ²) =3.72 体积 V (m ³) =10.04						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		16.1		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	3851	GMP 静态 -C 级	
		95%UCL		6947			
		各采样点 平均值中的 最大值		318			
		95%UCL		1162			
温度	℃	18 ~ 26		19.6		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		48.3		合格	
平均照度	lx	≥200		508		合格	
噪声	dB(A)	≤60		48.3		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		0		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤500		10		合格	

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	配料间	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m ²) =23.85 体积 V (m ³) =64.39						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		29.1		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	187173	GMP 静态 -C 级	
				95%UCL	204153		
				各采样点 平均值中的 最大值	706		
				95%UCL	1551		
≥5 μm: ≤29000							
温度	℃	18 ~ 26		19.7		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		48.7		合格	
平均照度	lx	≥300		435		合格	
噪声	dB(A)	≤60		54.7		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		0		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤500		5		合格	

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	烘干间	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m²) =33.75 体积 V (m³) =104.62						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		24.1		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	3533	GMP 静态 -C 级	
				95%UCL	5128		
				各采样点 平均值中的 最大值	318		
				95%UCL	1162		
温度	℃	18 ~ 26		19.9		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		48.4		合格	
平均照度	lx	≥300		357		合格	
噪声	dB(A)	≤60		47.8		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 mm	≤10		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤500		10		合格	

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	研磨间（一）	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S（m ² ）=15.75 体积 V（m ³ ）=42.52						
检测参数	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		21.8		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	132791	GMP 静态 -D 级	
		≥5 μm: ≤29000		95%UCL	158778		
				各采样点 平均值中的 最大值	1766		
				95%UCL	5519		
温度	℃	18 ~ 26		19.8		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		48.5		合格	
平均照度	lx	≥300		562		合格	
噪声	dB(A)	≤60		50.7		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		0		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤500		0		合格	

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	研磨间 (二)	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m ²) =30.15 体积 V (m ³) =81.40						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		22.8		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	55901	GMP 静态 -C 级	
				95%UCL	132548		
				各采样点 平均值中的 最大值	777		
				95%UCL	2841		
温度	℃	18 ~ 26		20.0		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		48.3		合格	
平均照度	lx	≥300		656		合格	
噪声	dB(A)	≤60		49.1		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤500		5		合格	

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	混合间	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级
房间参数	面积 S (m²) =30.60 体积 V (m³) =94.86				
检测参数	单位	标准 (设计) 要求	检测结果		单项结论
换气次数	次/h	≥ 10	18.1		合格
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m³	悬浮粒子 最大允许数/m³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m³	洁净度 级别
		≥ 0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	275936
				95%UCL	310460
				各采样点 平均值中的 最大值	918
		≥ 5 μm: ≤29000		95%UCL	1669
				GMP 静态 -C 级	合格
温度	℃	18 ~ 26	20.0		合格
相对湿度	%	45 ~ 65	28.5		合格
平均照度	lx	≥ 300	320		合格
噪声	dB(A)	≤ 60	52.1		合格
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤ 10	1		合格
浮游菌 (平均浓度)	个/m³	≤ 500	0		合格

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	冻干间	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m ²) =13.10 体积 V (m ³) =35.37						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		31.1		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	7208	GMP 静态 -D 级	
		≥5 μm: ≤29000		95%UCL	25315		
				各采样点 平均值中的 最大值	1095		
				95%UCL	4003		
温度	℃	18 ~ 26		20.1		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		48.8		合格	
平均照度	lx	≥300		698		合格	
噪声	dB(A)	≤60		50.6		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		2		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤500		10		合格	

检测 报 告

报告编号: PDJC-2026BG-1401

受检区域	分装间	检测日期	2026-04-24	洁净度设计级别	GMP 静态-D 级		
房间参数	面积 S (m ²) =17.10 体积 V (m ³) =46.17						
检测参数	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
换气次数	次/h	≥10		24.1		合格	
洁净度级别 (悬浮粒子浓度)	粒/m ³	悬浮粒子 最大允许数/m ³	洁净度 级别	悬浮粒子数/m ³		洁净度 级别	合格
		≥0.5 μm: ≤3520000	GMP 静态 -D 级	各采样点 平均值中的 最大值	5724	GMP 静态 -C 级	
				95%UCL	12666		
				各采样点 平均值中的 最大值	35		
				95%UCL	129		
≥5 μm: ≤29000							
温度	℃	18 ~ 26		20.0		合格	
相对湿度	%	45 ~ 65		48.4		合格	
平均照度	lx	≥300		427		合格	
噪声	dB(A)	≤60		54.3		合格	
沉降菌 (平均菌落数)	cfu/30min · Φ90 皿	≤10		1		合格	
浮游菌 (平均浓度)	个/m ³	≤500		0		合格	



换气次数、静压差检测点位图



温度、相对湿度、噪声、照度检测点位图



悬浮粒子数、沉降菌、浮游菌检测点位图

 内蒙古普迪检测技术服务有限公司 Inner Mongolia Pudi Testing Technology Service Co., Ltd	图 例	 高效送风口	 噪声测点	 温度/相对湿度测点	 沉降菌/浮游菌测点
		 悬浮粒子数测点	 静压差测点	 风速测点	 辐照强度测点