INFORME DE ENSAYO
LABEEL., Laboratorio de Ensayos Eléctricos.
Valparaíso N°0809 - Temuco Fono: 9 62975876

Informe de Ensayo LAB - 9891 - 2026

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Razón Social	SWITCH CHILE SERVICIOS LIMITADA	Solicita	Oscar Ibarra
RUT	77.117.942-8	Correo Electrónico	oscar.ibarra@switch-chile.cl
Dirección	La Concepción N° 81 OF.114	**Móvil y/o Negocio**	-
Comuna / Ciudad	Providencia, Santiago	Fecha Solicitud	-
	Fecha de Ensayo	**10-04-2026**	
	Temperatura (°C)	18,1	
	Humedad (%)	61	

CARACTERÍSTICAS DEL PATRÓN PARA ENSAYO DIELÉCTRICO			
Descripción	Hipot AC	N° de Serie	20-4268
Marca	Phenix Technologies	Fecha Calibración/Verificación	24-09-2024
Modelo	BK 130/36	Calibración/Verificación Vigente	24-09-2026

RESULTADOS DE ENSAYO DE PÉRTIGAS

Identificación	Marca	Tipo	Tensión de Ensayo (kV AC)	Corriente de Fuga (µA)	Humedad	Nuevo/Usado	Aprobado/ Rechazado
SW-PR-192	Ritz	Extensión Pértiga Universal	100	20,6	Aprobado	Usado	Aprobado

RESULTADOS FINALES

Ensayo realizado bajo procedimiento interno **PRO-09 "Procedimiento Ensayo Pértigas"**, basado en **norma ASTM F711** y **ASTM F1826** para pértigas telescopicas. La corriente de fuga fueron estables, sin incremento progresivo ni indicios de degradación dieléctrica durante el minuto de aplicación y no superando los 100µA. Las pértigas individualizadas que aparecen **"Aprobado"** en este informe están en condiciones de ser puestas en operación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDADES

El medidor de resistencias bajas utilizado en los ensayos cuenta con calibración vigente y trazabilidad metrológica demostrable a patrones nacionales y/o internacionales, conforme a los requisitos establecidos en el sistema de gestión del laboratorio.

Los resultados consignados en el presente informe corresponden exclusivamente a las unidades efectivamente ensayadas por el Laboratorio de Ensayos Eléctricos LABEEL SpA., bajo las condiciones y métodos indicados en el mismo.
Este informe no podrá ser reproducido parcial ni totalmente sin autorización escrita del laboratorio y no constituye certificación de sistema, garantía comercial ni aval sobre unidades no evaluadas.
LABEEL SpA. no asume responsabilidad por el uso indebido, interpretación parcial, alteración del documento, ni por daños directos o indirectos derivados del uso posterior de los elementos ensayados fuera de las condiciones técnicas establecidas por el fabricante o la normativa aplicable.

Pablo Sepúlveda Proharam.
Jefe de Laboratorio.

Timbre de Laboratorio.
Certificado en SGC.

Casa Certificadora.
ISO 9001:2015

Fecha Emisión: 14-04-2026 - Fecha Impresión: 14-04-2026