

myio

Verificação de Temperatura

Sensores de Monitoramento

Complexo Hospitalar Municipal Souza Aguiar

Data da Verificação

10/02/2026

Sensores Verificados

30

Data de Emissão

12/02/2026

Comparativo por Dispositivo

Complexo Hospitalar Municipal Souza Aguiar — 10/02/2026

Dispositivo	Hora	Temp. Referência (°C)	Temp. Myio (°C)
Cirurgia 01	15:28	22.1	22.00
Cirurgia 02	14:37	21.9	21.00
Cirurgia 03	15:33	21.0	21.00
Cirurgia 04	14:40	21.4	20.55
Cirurgia 05	14:43	23.3	23.00
Cirurgia 06	14:50	18.6	18.00
Cirurgia 07	14:59	19.8	20.20
Cirurgia 08	15:09	22.6	21.71
Cirurgia 09	15:14	20.1	20.00
Cirurgia 10	15:21	21.2	20.01
RPA	15:17	21.9	21.01
CTI 01	15:47	20.9	20.00
CTI 02	15:52	21.0	21.00
CTI 03	15:59	18.3	18.00
CTI 04	16:04	20.3	20.65
Hemodiálise	16:11	23.3	23.00
Laboratório	16:15	22.1	22.00
Agência Transfusional	16:25	24.4	24.00
Farmácia Satélite	16:29	22.8	22.00
CAF	16:40	22.2	21.36
Sala Verm. Infantil	16:47	22.3	21.59
Sala Verm. Adulto	16:50	20.7	19.45
Centro Obst. 01	17:08	19.6	N/A
Centro Obst. 02	17:14	21.8	N/A
Centro Obst. 03	17:17	21.2	N/A
UTI Neonatal	17:22	21.5	N/A
Medicação CER	17:37	22.0	22.00
Queimados	17:51	23.6	23.00
Lactário	18:06	20.5	20.00
CME Sala Limpa	18:30	23.1	23.00

Anexo — Evidências Fotográficas

Registros dos sensores de referência (termo-higrômetro digital Exbom) no momento da verificação.



Cirurgia 01

Hora: 15:28 | Ref: 22.1°C



Cirurgia 02

Hora: 14:37 | Ref: 21.9°C



Cirurgia 03

Hora: 15:33 | Ref: 21.0°C



Cirurgia 04

Hora: 14:40 | Ref: 21.4°C



Cirurgia 05

Hora: 14:43 | Ref: 23.3°C




Cirurgia 06

Hora: 14:50 | Ref: 18.6°C



Cirurgia 07

Hora: 14:59 | Ref: 19.8°C



Cirurgia 08

Hora: 15:09 | Ref: 22.6°C



Cirurgia 09

Hora: 15:14 | Ref: 20.1°C



Cirurgia 10

Hora: 15:21 | Ref: 21.2°C



RPA

Hora: 15:17 | Ref: 21.9°C



CTI 01

Hora: 15:47 | Ref: 20.9°C





CTI

30 °C
25 °C
20 °C
15 °C

CTI 02

Hora: 15:52 | Ref: 21.0°C



CTI 03

Hora: 15:59 | Ref: 18.3°C



CTI 04

Hora: 16:04 | Ref: 20.3°C



Hemo

35 °C
30 °C
25 °C
20 °C
15 °C

Hemodiálise

Hora: 16:11 | Ref: 23.3°C



Labo

23 °C

Laboratório

Hora: 16:15 | Ref: 22.1°C



Ag

27 °C
24 °C
21 °C
18 °C
15 °C
12 °C

Agência Transfusional

Hora: 16:25 | Ref: 24.4°C



Farmácia Satélite

Hora: 16:29 | Ref: 22.8°C



CAF

Hora: 16:40 | Ref: 22.2°C



Sala Verm. Infantil

Hora: 16:47 | Ref: 22.3°C



Sala Ve

21 °C

Sala Verm. Adulto

Hora: 16:50 | Ref: 20.7°C



Centro Obst. 01

Hora: 17:08 | Ref: 19.6°C



Centro Obst. 02

Hora: 17:14 | Ref: 21.8°C



Centro Obst. 03

Hora: 17:17 | Ref: 21.2°C



UTI Neonatal

Hora: 17:22 | Ref: 21.5°C



Medi

27 °C

Medicação CER

Hora: 17:37 | Ref: 22.0°C




Queimados

Hora: 17:51 | Ref: 23.6°C



Lactário

Hora: 18:06 | Ref: 20.5°C



CME Sala Limpa

Hora: 18:30 | Ref: 23.1°C