

#	Nome	Identificador	Consumo (kWh)	%
1	Chillers	Sem Identificador	43720,619	56,02%
2	Bomba CAG	CAG	29591,275	37,92%
3	Chiller 02	Sem Identificador	3241,858	4,15%
4	Cinema Bombas	CAG	1067,415	1,37%
5	Chiller 01	Sem Identificador	422,5	0,54%