



ISAB



scheda controllo  
STRUMENTI DIGITALI

Rev. 8

Fermata ☐

Correttiva ☒

Dati Strumento

|                       |                                |  |  |                                    |                        |                       |                                   |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Tag<br>6000 L111SL    |                                | Servizio<br>BASSO LIVELLO D-105  |  | Costruttore<br>OFF.OROICHE         | Modello / Tipo<br>N.R. | Serial Number<br>N.R. |                                   |
| Errore Max %<br>0,50% | LL<br><input type="checkbox"/> | Soglie di Intervento<br>L <input checked="" type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> HH <input type="checkbox"/> |  | Blocco<br><input type="checkbox"/> | Logica di Blocco       | I.T. <sup>(1)</sup>   | I.D.L. <sup>(3)</sup><br>SP 11/04 |

Dati Strumenti Campione


|                      |                    |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | Strumento Campione | Strumento Campione | Strumento Campione |
| Modello / Tipo       | MULTIM. DIGITALE   |                    |                    |
| Costruttore          | FLUKE              |                    |                    |
| Matricola            | 32950307           |                    |                    |
| Range Strumento      | 0÷60 mA            |                    |                    |
| Errore max %         | 0,03%              |                    |                    |
| Certificato Taratura | 108-25             |                    |                    |
| Scadenza Taratura    | 30/04/2026         |                    |                    |

Calibrazione / Allineamento Loop

|  |         |          |          |      |
|--|---------|----------|----------|------|
| CAMPO / DCS                            | U.M.    | Soglia 1 | Soglia 2 | NOTE |
| Soglia Intervento Attesa               | %       | 50,00    |          |      |
| Soglia DCS Attesa                      | ALLARME |          |          |      |
| Valori PRIMA della Taratura (as found) |         |          |          |      |
| Soglia Intervento Rilevata             | %       | 50,00    |          |      |
| Segnalaz. DCS Rilevata                 | ALLARME |          |          |      |
| Errore Assoluto                        |         | 0,00     |          |      |
| Errore %                               |         | 0,00%    |          |      |
| Valori DOPO la Taratura (as left)      |         |          |          |      |
| Soglia Intervento Rilevata             | %       | 50,00    |          |      |
| Segnalaz. DCS Rilevata                 | ALLARME | OK       |          |      |
| Errore Assoluto                        |         | 0,00     |          |      |
| Errore %                               |         | 0,00%    |          |      |

Controllo / Ripristino

|  |                                  |                                     |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| Anomalie Riscstrate:<br>GALLEGGIANTE BLOCCATO.   | Targhettatura                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Pressacavi / Cappucci            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:<br>ESEGUITO SBLOCCAGGIO GALLEGGIANTE CON ANNESSA PULIZIA PRESE.  | Guarnizione Coperchio            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Flussaggi                        | <input type="checkbox"/>            |
| Ricambi Utilizzati:  | Primari                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  | Manifold                         | <input type="checkbox"/>            |
| Dati eventuale strumento sostituito (2):   | Coibentazione / Tracciatura      | <input type="checkbox"/>            |
|  | Etichettatura Controllo eseguito | <input type="checkbox"/>            |
| Note:<br>(1) Istruzione di lavoro assuntore;<br>(2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto<br>(3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità. |                                  | Annotazioni:                        |

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| Data<br>10/07/2025                            | N. PdL.<br>543004/C  | ODC<br>5400257240              |
| Assuntore<br>N. Contratto<br>COEMI 4600002254 | Esecutore<br>RICIPUTO A<br> | Supervisore ISAB<br>MESSINA I. |
| Num.Prot.<br>Scheda                           | Firma  | Firma                          |