



scheda controllo  
**STRUMENTI DIGITALI**

Rev. 8

Predittiva ☐

Correttiva ☒

**Dati Strumento**

Tag <b>6000L116HA (SH)</b>		Servizio ALTO LIVELLO D106		Costruttore OFF.OROICHE	Modello / Tipo	Serial Number	
Errore Max % 0,50%	LL <input type="checkbox"/>	Soglie di Intervento L <input type="checkbox"/> H <input checked="" type="checkbox"/> HH <input type="checkbox"/>		Blocco <input type="checkbox"/>	Logica di Blocco	I.T. <sup>(1)</sup>	I.D.L. <sup>(3)</sup> SP 11/04

**Dati Strumenti Campione**

	Strumento Campione	Strumento Campione	Strumento Campione
Modello / Tipo	MANOM. DIGITALE	MULTIM. DIGITALE	
Costruttore	WIKA	FLUKE	
Matricola	1A00G6KKH2I	32950307	
Range Strumento	-1 ÷ 3 Bar	0÷60 mA	
Errore max %	0,05%	0,03%	
Certificato Taratura	109-25	108-25	
Scadenza Taratura	06/05/2026	30/04/2026	

**Calibrazione / Allineamento Loop**

CAMPO / DCS	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE
Soglia Intervento Attesa	%	50,00		
Soglia DCS Attesa	ALLARME			

**Valori PRIMA della Taratura (as found)**

Soglia Intervento Rilevata	%			
Segnalaz. DCS Rilevata	ALLARME			
Errore Assoluto				
Errore %				

**Valori DOPO la Taratura (as left)**

Soglia Intervento Rilevata				
Segnalaz. DCS Rilevata				
Errore Assoluto				
Errore %				

**Controllo / Ripristino**


Anomalie Riscroate:	Targhettatura	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pressacavi / Cappucci	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:	Guarnizione Coperchio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Flussaggi	<input type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Primari	<input checked="" type="checkbox"/>
	Manifold	<input type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito (2):	Coibentazione / Tracciatura	<input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito	<input checked="" type="checkbox"/>

**Note:**

(1) Istruzione di lavoro assuntore;  
(2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto  
(3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.

**Annotazioni:**

**SOSTITUITA VALVOLA SPURGO LIVELLOSTATO. FILETTATURA CORROSA.**

Data <b>15/07/2025</b>	N. PdL. 543008/C	ODC 5400257240
Assuntore N. Contratto <b>COEMI 4600002254</b>	Esecutore  RICIPUTO A Firma	Supervisore ISAB MESSINA I. Firma
Num.Prot. Scheda		