



scheda controllo  
**STRUMENTI DIGITALI**

Rev. 8

Fermata ☒

Correttiva ☐

**Dati Strumento**

Tag <b>Z4P350SL</b>		Servizio BL. B. PR. OLIO SOF.		Costruttore N.R.	Modello / Tipo N.R.	Serial Number N.R.	
Errore Max % 0,50%	LL <input type="checkbox"/>	Soglie di Intervento L <input type="checkbox"/> H <input checked="" type="checkbox"/> HH <input type="checkbox"/>		Blocco <input checked="" type="checkbox"/>	Logica di Blocco	I.T. <sup>(1)</sup>	I.D.L. <sup>(3)</sup> SP 11/02

**Dati Strumenti Campione**

	Strumento Campione	Strumento Campione	Strumento Campione
Modello / Tipo	MANOM. DIGITALE	MULTIM. DIGITALE	
Costruttore	WIKA	FLUKE	
Matricola	1A00G6KJFIG	62820823WS	
Range Strumento	-1 ÷ 3 Bar	0 ÷ 60 Ma	
Errore max %	0,05%	0,03%	
Certificato Taratura	110-25	016-25	
Scadenza Taratura	06/05/2026	04/02/2026	

**Calibrazione / Allineamento Loop**

CAMPO / DCS	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE
Soglia Intervento Attesa	Kg/cm <sup>2</sup>	0,50		
Soglia DCS Attesa				
Valori <b>PRIMA</b> della Taratura ( <i>as found</i> )				
Soglia Intervento Rilevata	Kg/cm <sup>2</sup>	0,40		
Segnalaz. DCS Rilevata	ALLARME	OK		
Errore Assoluto		-0,10		
Errore %		20,00%		
Valori <b>DOPO</b> la Taratura ( <i>as left</i> )				
Soglia Intervento Rilevata	Kg/cm <sup>2</sup>	0,50		
Segnalaz. DCS Rilevata	ALLARME	OK		
Errore Assoluto		0,00		
Errore %	%	0,00%		

**Controllo / Ripristino**

Anomalie Riscstrate:	Targhettatura	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pressacavi / Cappucci	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:	Guarnizione Coperchio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Flussaggi	<input type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Primari	<input checked="" type="checkbox"/>
	Manifold	<input type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito (2):	Coibentazione / Tracciatura	<input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito	<input type="checkbox"/>
Note: (1) Istruzione di lavoro assuntore; (2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto (3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.		Annotazioni:

Data <b>01/08/2025</b>	N. PdL. 544409/C	ODC 5400258178
Assuntore N. Contratto <b>COEMI 4600002254</b>	Esecutore <b>TARASCIO B.</b> 	Supervisore ISAB <b>CALDARELLA F.</b>
Num.Prot. Scheda	Firma 	Firma