



scheda controllo
STRUMENTI DIGITALI

Rev. 8

Predittiva ☐

Correttiva ☒

Dati Strumento

Tag ALLARME POMPA P102C		Servizio ALLARME POMPA P102C PER BASSA PRESS. OLIO		Costruttore WIKA	Modello / Tipo MAXXDN	Serial Number 85501NH4	
Errore Max % 0,50%	LL <input type="checkbox"/>	Soglie di Intervento L <input checked="" type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> HH <input type="checkbox"/>		Blocco <input checked="" type="checkbox"/>	Logica di Blocco	I.T. ⁽¹⁾	I.D.L. ⁽³⁾ SP 11/02

Dati Strumenti Campione

	Strumento Campione	Strumento Campione	Strumento Campione
Modello / Tipo	MANOM. DIGITALE	MULTIM. DIGITALE	
Costruttore	WIKA	FLUKE	
Matricola	1A00G6KJFIG	62680905WS	
Range Strumento	-1 ÷ 3 Bar	0÷60 mA	
Errore max %	0,05%	0,03%	
Certificato Taratura	110-25	018-25	
Scadenza Taratura	06/05/2026	04/02/2026	

Calibrazione / Allineamento Loop

CAMPO / DCS	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE
Soglia Intervento Attesa	Kg/cm2	0,18		
Soglia DCS Attesa	ALLARME			

Valori **PRIMA** della Taratura (*as found*)

Soglia Intervento Rilevata	Kg/cm2	0,17	
Segnalaz. DCS Rilevata	ALLARME	OK	
Errore Assoluto		-0,01	
Errore %		5,56%	

Valori **DOPO** la Taratura (*as left*)

Soglia Intervento Rilevata	Kg/cm2	0,18	
Segnalaz. DCS Rilevata	ALLARME	OK	
Errore Assoluto		0,00	
Errore %	%	0,00%	

Controllo / Ripristino

Anomalie Riscstrate:	Targhettatura	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pressacavi / Cappucci	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:	Guarnizione Coperchio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Flussaggi	<input type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Primari	<input checked="" type="checkbox"/>
	Manifold	<input type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito (2):	Coibentazione / Tracciatura	<input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito	<input checked="" type="checkbox"/>

Note:

(1) Istruzione di lavoro assuntore;
(2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto
(3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.

Annotazioni:

ALLARME CUMULATIVO AL DCS DI TEMPERATURA E PRESSIONE

Data 09/09/2025	N. PdL. 550231/C	ODC 5400261233
Assuntore N. Contratto COEMI 4600002254	Esecutore SPINALI D. / LOMBARDO G. 	Supervisore ISAB NASELLI F.
Num.Prot. Scheda	Firma 	Firma