



scheda controllo  
**STRUMENTI DIGITALI**

Rev. 8

Fermata ☐

Correttiva ☒

**Dati Strumento**

Tag	Servizio			Costruttore	Modello / Tipo	Serial Number	
62P64SL (SP5)	PRESS. ASP. POMPA P213A			WIKA	MAXXUS	85501HHV	
Errore Max %	LL	Soglie di Intervento		Blocco	Logica di Blocco	I.T. <sup>(1)</sup>	I.D.L. <sup>(3)</sup>
0,50%	<input type="checkbox"/>	L <input checked="" type="checkbox"/>	H <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			SP 11/02

**Dati Strumenti Campione**

	Strumento Campione	Strumento Campione	Strumento Campione
Modello / Tipo	MANOM. DIGITALE	MULTIM. DIGITALE	
Costruttore	WIKA	FLUKE	
Matricola	1A00G6KKH2I	62820823WS	
Range Strumento	-1 ÷ 3 Bar	0÷60 mA	
Errore max %	0,05%	0,03%	
Certificato Taratura	109-25	016-25	
Scadenza Taratura	06/05/2026	04/02/2026	

**Calibrazione / Allineamento Loop**

CAMPO / DCS	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE
Soglia Intervento Attesa	BAR	0,800		
Soglia DCS Attesa	BLOCCO			
Valori <b>PRIMA</b> della Taratura ( <i>as found</i> )				
Soglia Intervento Rilevata	BAR	0,825		DISCESA
Segnalaz. DCS Rilevata	BLOCCO	OK		PAL64
Errore Assoluto		0,02		
Errore %	%	3,12%		
Valori <b>DOPO</b> la Taratura ( <i>as left</i> )				
Soglia Intervento Rilevata	BAR	0,800		DISCESA
Segnalaz. DCS Rilevata	BLOCCO	OK		PAL64
Errore Assoluto		0		
Errore %		0,00%		

**Controllo / Ripristino**

Anomalie Riscrostate: <b>TRACCIATURA VAPORE FREDDA. SOSTITUITO MANOMETRO</b>	Targhettatura <input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: <b>AVVISATO ESERCIZIO.</b>	Pressacavi / Cappucci <input checked="" type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Guarnizione Coperchio <input checked="" type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito (2):	Flussaggi <input type="checkbox"/>
	Primari <input checked="" type="checkbox"/>
	Manifold <input type="checkbox"/>
	Coibentazione / Tracciatura <input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito <input checked="" type="checkbox"/>
Note: (1) Istruzione di lavoro assuntore; (2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto (3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.	Annotazioni:

Data	05/08/2025	N. PdL.	315689/S	ODC	5400259470
Assuntore	COEMI 4600002254	Esecutore	RICIPUTO A	Supervisore ISAB	MESSINA I.
Num.Prot.		Firma		Firma	
Scheda					