




SCHEDA MANUTENZIONE



IMPIANTO
6000

SIGLA VALVOLA
LIQ2BV

MARCA
FISHER

MODELLO
N.R.

COMMITTENTE
ISAB

MATRICOLA
N.R.

TIPO DI VALVOLA
VALVOLA PNEUMATICA ON-OFF

TIPO MANUTENZIONE
☒ CORRETTIVA ☐ STRAORDINARIA

DN
1

N° SEDI
1

RATING
ANSI 600

SERVIZIO
VALVOLA SCARICO D103

OACQ
5400257240

O.P. N°

CASS. N°

FLUIDO DI PROCESSO

PRODOTTO PERICOLOSO

PORTATA MIN

PORTATA MAX

PRESSIONE

TEMPERATURA

TIPOLOGIA ATTUATORE

TIPOLOGIA ATTUATORE

☒ PNEUMATICO A MEMBRANA
☐ PNEUMATICO A PISTONE SING. EFF.
☐ PNEUMATICO A PISTONE DOPPIO EFF.
☐ ELETTRICO

DIRETTO ☐

CAMPO MOLLA 3÷15 psi

INVERSO ☒

DIAMETRO [mm] 290

AZIONE VALVOLA

ARIA APRE ☒

ARIA CHIUDE ☐

ALTRI DATI CARATTERISTICI:
POTENZA (kW): TENSIONE (V): N° FASI: N° POLI:

ACCESSORI

ACCESSORI

☐ POSIZIONATORE PNEUMATICO
☐ POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO
☐ FINE CORSA
☒ FILTRO RIDUTTORE

☐ TRASDUTTORE
☒ ELETTROVALVOLA
☐ LOCK UP
SPECIFICARE ALTRO:


TARATURA: 3÷15 psi
☐ BOOSTER
☐ VOLANTINO

INTERVENTI ESEGUITI

INTERVENTI ESEGUITI

☐ SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO IN IMPIANTO
☐ REVISIONE
☐ TARATURA
☐ SABBIAATURA E VERNICIATURA
☐ SMONTAGGIO E MONTAGGIO ATTUATORE
☐ SABBIAATURA E VERNICIATURA ATTUATORE
☐ REVISIONE ATTUATORE
☐ SABBIAATURA E VERNIC. POSIZIONATORE
☐ REVISIONE POSIZIONATORE
☒ TARATURA POSIZIONATORE
☐ SOSTITUZIONE POSIZIONATORE
☐ REVISIONE DEL VOLANTINO MANUALE
☐ SABBIAATURA E VERNICIATURA RIDUTTORE
☐ REVISIONE DEL RIDUTTORE
☐ REVISIONE ELETTROVALVOLA

☐ TARATURA ELETTROVALVOLA
☐ REVISIONE LOCK UP
☐ SOSTITUZIONE LOCK UP
☐ REVISIONE BOOSTER
☐ TARATURA BOOSTER
☐ REVISIONE FILTRO RIDUTTORE
☐ SOSTITUZIONE FILTRO RIDUTTORE
☐ REVISIONE FINE CORSA
☐ TARATURA FINE CORSA
☐ REVISIONE TRASDUTTORE
☐ TARATURA TRASDUTTORE
☐ SOSTITUZIONE TRASDUTTORE
☐ SOSTITUZIONE GUARNIZIONI
☐ SOSTITUZIONE BADERNA
☐ SOSTITUZIONE MEMBRANA ATTUATORE



TARATURE - PROVE - STRUMENTI DI MISURA

TARATURE - PROVE - STRUMENTI DI MISURA

CAMPO
%

TARATURA RICHIESTA
INPUT UM OUTPUT

VALORI PRE TARATURA
INPUT UM OUTPUT

VALORI DOPO TARATURA
INPUT UM OUTPUT

PROVA DI TENUTA
PARTE [bar]

0 0 PSI 0 3 PSI 3 3 PSI 3

9 9 PSI 9 9 PSI 9

100 15 PSI 15 15 PSI 15

STRUMENTO/I DI CALIBRAZIONE - BANCO DI COLLAUDO

BANCO DI COLLAUDO N°:
SCADENZA TARATURA:

MANOMETRO UTILIZZATO
FONDO SCALA:
MATRICOLA:

SERRAGGIO CONTROLLATO BULLONERIA

SERRAGGIO CONTROLLATO BULLONERIA

BOLT SIZE:
BOLT MATERIAL:

COPPIA DI SERRAGGIO APPLICATA (CRISS-CROSS)
[N x m]: [kg x m]:

MATERIALI SOSTITUITI

NOTE DI LAVORAZIONE

A TIPO DIM.

B TIPO DIM.

C TIPO DIM.

D

E

1 CONTROLLO FUNZIONALE

2 NOTEVOLE CORROSIONE SULLA CAPPELLA SI CONSIGLIA REVISIONE

3

4

5

DATA COMPILAZIONE
09/07/2025

OPERATORE
RICIPUTO A.

RESP. QUALITÀ
COEMI S.p.A.
FABBRICAZIONE ISAB SUD

ASSISTENTE
MESSINA I.

