



ISAB



scheda controllo
STRUMENTI DIGITALI

Rev. 8

Fermata ☐

Correttiva ☒

Dati Strumento

Tag	Servizio	Costruttore	Modello / Tipo	Serial Number
6000 L113SL	BASSO LIVELLO D-106	OFF.OROBIICHE	N.R.	N.R.
Errore Max %	Soglie di Intervento	Blocco	Logica di Blocco	I.T. ⁽¹⁾
0,50%	LL <input type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> HH <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		I.D.L. ⁽³⁾
				SP 11/04

Dati Strumenti Campione

	Strumento Campione	Strumento Campione	Strumento Campione
Modello / Tipo	MULTIM. DIGITALE		
Costruttore	FLUKE		
Matricola	62680905WS		
Range Strumento	0÷60 Ma		
Errore max %	0,03%		
Certificato Taratura	018-25		
Scadenza Taratura	04/02/2026		

Calibrazione / Allineamento Loop

CAMPO / DCS	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE
Soglia Intervento Attesa	%	ON/OFF		
Soglia DCS Attesa				
Valori PRIMA della Taratura (as found)				
Soglia Intervento Rilevata	%	ON/OFF		
Segnalaz. DCS Rilevata				
Errore Assoluto				
Errore %				
Valori DOPO la Taratura (as left)				
Soglia Intervento Rilevata				
Segnalaz. DCS Rilevata				
Errore Assoluto				
Errore %				

Controllo / Ripristino

Anomalie Riscstrate: GALLEGGIANTE BLOCCATO.	Targhettatura <input checked="" type="checkbox"/>
	Pressacavi / Cappucci <input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: ESEGUITO SBLOCCAGGIO GALLEGGIANTE CON ANNESSA PULIZIA PRESE.	Guarnizione Coperchio <input checked="" type="checkbox"/>
	Flussaggi <input type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Primari <input checked="" type="checkbox"/>
	Manifold <input type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito (2):	Coibentazione / Tracciatura <input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito <input type="checkbox"/>
Note: (1) Istruzione di lavoro assuntore; (2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto (3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.	Annotazioni:

Data	11/07/2025	N. PdL.	543008/C	ODC	5400257240
Assuntore	COEMI 4600002254	Esecutore	RICIPIUTO A	Supervisore ISAB	MESSINA I.
Num.Prot.		Firma		Firma	
Scheda					