


SCHEDA MANUTENZIONE



IMPIANTO
600

SIGLA VALVOLA
FCV014

MARCA
NUOVA PIGNONE

MODELLO

COMMITTENTE
G.Q.I. ENERGY

MATRICOLA

TIPO DI VALVOLA
VALVOLA PNEUMATICA DI REGOLAZIONE

TIPO MANUTENZIONE
☐ FERMATA ☒ CORRETTIVA

DN
1"

N° SEDI
1

RATING
300

SERVIZIO

OACQ
5400257235

O.P. N°

CASS. N°

FLUIDO DI PROCESSO

PRODOTTO PERICOLOSO

PORTATA MIN

PORTATA MAX

PRESSIONE

TEMPERATURA

TIPOLOGIA ATTUATORE

☒ PNEUMATICO A MEMBRANA
☐ PNEUMATICO A PISTONE SING. EFF.
☐ PNEUMATICO A PISTONE DOPPIO EFF.
☐ ELETTRICO

DATI ATTUATORE

DIRETTO ☒ CAMPO MOLLA 3÷15 PSI
INVERSO ☐ DIAMETRO [mm] 270

AZIONE VALVOLA
ARIA APRE ☐ ARIA CHIUDE ☒

ALTRI DATI CARATTERISTICI:
POTENZA (kW): TENSIONE (V): N° FASI: N° POLI:

ACCESSORI

☒ POSIZIONATORE PNEUMATICO
☐ POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO
☐ FINE CORSA
☒ FILTRO RIDUTTORE


☐ TRASDUTTORE
☐ ELETTROVALVOLA
☒ LOCK UP
SPECIFICARE ALTRO:

TARATURA: 3÷15 PSI
☐ BOOSTER
☐ VOLANTINO

INTERVENTI ESEGUITI

☐ SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO IN IMPIANTO
☒ REVISIONE
☐ TARATURA
☐ SABBIAATURA E VERNICIATURA
☐ SMONTAGGIO E MONTAGGIO ATTUATORE
☐ SABBIAATURA E VERNICIATURA ATTUATORE
☐ REVISIONE ATTUATORE
☐ SABBIAATURA E VERNIC. POSIZIONATORE
☐ REVISIONE POSIZIONATORE
☐ TARATURA POSIZIONATORE
☐ SOSTITUZIONE POSIZIONATORE
☐ REVISIONE DEL VOLANTINO MANUALE
☐ SABBIAATURA E VERNICIATURA RIDUTTORE
☐ REVISIONE DEL RIDUTTORE
☐ REVISIONE ELETTROVALVOLA

☐ TARATURA ELETTROVALVOLA
☐ REVISIONE LOCK UP
☐ SOSTITUZIONE LOCK UP
☐ REVISIONE BOOSTER
☐ TARATURA BOOSTER
☐ REVISIONE FILTRO RIDUTTORE
☐ SOSTITUZIONE FILTRO RIDUTTORE
☐ REVISIONE FINE CORSA
☐ TARATURA FINE CORSA
☐ REVISIONE TRASDUTTORE
☐ TARATURA TRASDUTTORE
☐ SOSTITUZIONE TRASDUTTORE
☐ SOSTITUZIONE GUARNIZIONI
☐ SOSTITUZIONE BADERNA
☐ SOSTITUZIONE MEMBRANA ATTUATORE



TARATURE - PROVE - STRUMENTI DI MISURA

CAMPO
%

TARATURA RICHIESTA
INPUT UM OUTPUT

VALORI PRE TARATURA
INPUT UM OUTPUT

VALORI DOPO TARATURA
INPUT UM OUTPUT

PROVA DI TENUTA
PARTE [bar]

STRUMENTO/I DI CALIBRAZIONE - BANCO DI COLLAUDO

MANOMETRO UTILIZZATO

BANCO DI COLLAUDO N°:

FONDO SCALA:

SCADENZA TARATURA:

MATRICOLA:

SERRAGGIO CONTROLLATO BULLONERIA

BOLT SIZE:

COPPIA DI SERRAGGIO APPLICATA (CRISS-CROSS)

BOLT MATERIAL:

[N x m]: [kg x m]:

MATERIALI SOSTITUITI

NOTE DI LAVORAZIONE

A TIPO DIM.

1 ESEGUITO RIPRISTINO ACCOPPIAMENTI MECCANICI DEL POSIZIONARE

B TIPO DIM.

2 E SUCCESSIVA TARATURA

C TIPO DIM.

3

D


4

E

5

DATA COMPILAZIONE
18/07/2025

OPERATORE
GARRO L.



ASSISTENTE
NASELLI F.

