



scheda controllo
STRUMENTI DIGITALI

Rev. 8

Predittiva ☐

Correttiva ☒

Dati Strumento

Tag		Servizio		Costruttore	Modello / Tipo	Serial Number	
7000 A.I. RAFF.		CUT-OFF C1/C2 COMP. ARIA		TELEMECANIQUE			
Errore Max %	LL	Soglie di Intervento		Blocco	Logica di Blocco	I.T. ⁽¹⁾	I.D.L. ⁽³⁾
0,50%	<input type="checkbox"/>	L	H	<input checked="" type="checkbox"/>	CUT -OFF		SP 11/02

Dati Strumenti Campione

	Strumento Campione	Strumento Campione	Strumento Campione
Modello / Tipo	MANOMETRO DIGITALE	MULTIM. DIGITALE	
Costruttore	AEP Trasducer	FLUKE	
Matricola	700742	62680905WS	
Range Strumento	0 ÷ 100 Bar	0÷60 mA	
Errore max %	0,20%	0,03%	
Certificato Taratura	098-25	018-25	
Scadenza Taratura	16/04/2026	04/02/2026	

Calibrazione / Allineamento Loop

CAMPO / DCS	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE
Soglia Intervento Attesa	bar	28,00		SALITA
Soglia DCS Attesa	BLOCCO			LOCALE

Valori **PRIMA** della Taratura (*as found*)

Soglia Intervento Rilevata	bar	27,60		SALITA
Segnalaz. DCS Rilevata	BLOCCO			LOCALE
Errore Assoluto		-0,40		
Errore %		1,43%		

Valori **DOPO** la Taratura (*as left*)

Soglia Intervento Rilevata	bar	28,00		SALITA
Segnalaz. DCS Rilevata	BLOCCO	OK		LOCALE
Errore Assoluto		0,00		
Errore %	%	0,00%		

Controllo / Ripristino

Anomalie Riscstrate:	Targhettatura	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pressacavi / Cappucci	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:	Guarnizione Coperchio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Flussaggi	<input type="checkbox"/>
ESEGUITA TARATURA PRESSOSTATO	Primari	<input checked="" type="checkbox"/>
	Manifold	<input type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Coibentazione / Tracciatura	<input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito	<input checked="" type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito (2):		

Note:

(1) Istruzione di lavoro assuntore;
(2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto
(3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.

Annotazioni:

SIGLA PRESSOSTATO NON PRESENTE

Data	04/09/2025	N. PdL.	318038/S	ODC	5400261236
Assuntore	COEMI 4600002254	Esecutore	RICIPUTO A	Supervisore ISAB	MESSINA I.
Num.Prot. Scheda		Firma		Firma	