



scheda controllo  
**STRUMENTI DIGITALI**

Rev. 6

Predittiva ☐

Correttiva ☒

**Dati Strumento**

Tag <b>PSL1003-2</b>		Servizio ALLARME BASSA PRESSIONE ACQUA A.I.		Costruttore BETA	Modello / Tipo C4-P508H-S2N-S2K1	Serial Number 201403141	
Errore Max % 0,50%	LL <input type="checkbox"/>	L <input checked="" type="checkbox"/>	H <input type="checkbox"/>	HH <input type="checkbox"/>	Blocco <input type="checkbox"/>	Logica di Blocco	I.T. <sup>(1)</sup> I.D.L. <sup>(1)</sup> SP 11/02

**Dati Strumenti Campione**

	Strumento Campione	Strumento Campione	Strumento Campione
Modello / Tipo	MANOME. DIGITALE	MULTIM. DIGITALE	
Costruttore	WIKA	FLUKE	
Matricola	1A031247L1D	62680905WS	
Range Strumento	0 ÷ 10 Bar	0÷60 mA	
Errore max %	0,10%	0,03%	
Certificato Taratura	101-25	018-25	
Scadenza Taratura	17/04/2026	04/02/2026	

**Calibrazione / Allineamento Loop**

CAMPO / DCS	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE
Soglia Intervento Attesa	BAR	9,00	↓	IN DISCESA
Soglia DCS Attesa	ALLARME			

Valori **PRIMA** della Taratura (*as found*)

Soglia Intervento Rilevata	BAR	8,55	↓	IN DISCESA
Segnalaz. DCS Rilevata	ALLARME			
Errore Assoluto		-0,45		
Errore %	%	5,00%		

Valori **DOPO** la Taratura (*as left*)

Soglia Intervento Rilevata	BAR	9,00	↓	IN DISCESA
Segnalaz. DCS Rilevata	ALLARME	OK		
Errore Assoluto		0,00		
Errore %	%	0,00%		

**Controllo / Ripristino**


Anomalie Riscroate:	Targhettatura	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pressacavi / Cappucci	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:	Guarnizione Coperchio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Flussaggi	<input type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Primari	<input type="checkbox"/>
	Manifold	<input type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito (2):	Coibentazione / Tracciatura	<input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito	<input checked="" type="checkbox"/>

Note:

(1) Istruzione di lavoro assuntore;  
(2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto  
(3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità

Annotazioni:

**VERIFICA PRIMARIO  
ALLINEAMENTO SOGLIA CON SALA CONTROLLO**

Data <b>03/09/2025</b>	N. PdL. 549587/C	ODC 5400259470
Assuntore N. Contratto COEMI 4600002254	Esecutore RICIPUTO A 	Supervisore ISAB MESSINA I.
Num.Prot. Scheda	Firma	Firma