



## scheda controllo **STRUMENTI DIGITALI**

Predittiva	

								Correttiva	<b>✓</b>
Dati Strumento									
Tag			Servizio		Costruttore	Мо	dello / Tipo	Serial Num	ber
70P201SL-2 AV\		AVVIA	MENTO	MP201	U.E.C.		N.L. N.L.		
Errore Max %			Intervento	·	Blocco	Logi	ca di Blocco	I.T. <sup>(1)</sup>	I.D.L. <sup>(3)</sup>
0,50%	LL	L V	<b>H</b> □	HH					SP 11-02
				Dat	i Strumenti Campion	пе			
	Strumento	Campione	MULTIM.	DIGITALE	Strumento Campione				
Modello / Tipo	/ Tipo MANOMETRO DIGITALI		MULTIM. DIGITALE						
Costruttore	WIKA		FLUKE						
Matricola	1A0312	47L1D	.1D 6268090						
Range Strumento	0 ÷ 10	0 Bar	0÷60	) mA					
Errore max %	0,1	0%	0,03%						
Certificato Taratura	101	-25	018	3-25					
Scadenza Taratura	17/04	/2026	04/02	2/2026					
				Calibra	zione / Allineamento	Loop			
CAMPO / DCS	3	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE				
Soglia Inte	rvento Attesa	Bar	8,00	$\downarrow$	IN DISCESA				
Soglia	DCS Attesa	ALLARME							
				Valori <b>PF</b>	RIMA della Taratura ( <i>as</i>	found)			
Soglia Intervento Rilevata BAR		BAR		$\downarrow$	IN DISCESA	•			
Segnalaz. DCS Rilevata AL		ALLARME							
Er	rore Assoluto								
	Errore %								
				Valori	DOPO la Taratura (as l	left)			
Soglia Intervento Rilevata BAR			<u> </u>	IN DISCESA	,				
Segnalaz.	Segnalaz. DCS Rilevata A			·					
Errore Assoluto									
	Errore %								
Controllo / Ripristino	)								
Anomalie Riscontrate:					T:	arghettatura	<b>V</b>		
					Pressacav	ri / Cappucci			
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:				Guarnizione	e Coperchio	☑			
					Flussaggi				
Ricambi Utilizzati:						Primari			
					Manifold				
Dati eventuale strumento sostituito (2):				Coibentazione /	Tracciatura				
					Etichettatura Contro	ollo eseguito	7		
				Annotazioni: NON ESEGUITO PER MOTIVI DI ESERCIZIO					
Data (	01/09/2025	5	N. PdL.		549371/C		ODC	54002594	470
Assuntore N. Contratto COEMI 4600002254 Esecutore					Supervisore ISAB	MESSIN	A I.		
Num.Prot. Firma Scheda				ANTERE ISAB SUD		Firma			