



## scheda controllo STRUMENTI DIGITALI

Predittiva	

Correttiva 🗸

								Correctiva	<b>Ŭ</b>	
Dati Strumento										
Тад			Servizio		Costruttore	re Modello / Tipo		Serial Number		
7000 A.I. PONT. AVVIO			O C1/C2 COMP. ARIA							
Errore Max %	LL	Soglie di L	Intervento H	НН	Blocco	Logi	ca di Blocco I.T. <sup>(1)</sup>		I.D.L. <sup>(3)</sup>	
0,50%		_ _	 	 	<b>V</b>		CUT -IN		SP 11/02	
-,,,,,,,				, ,	i Strumenti Campior				01 11/02	
	Strumento	Campione	Strumento	Campione	Strumento Campione					
Manometro Manometro		MULTIM. DIGITALE								
Costruttore	Costruttore AEP Trasducer		FLUKE							
Matricola			62680905WS							
Range Strumento			0÷60 mA							
Errore max %	0.2	0%	0,03%							
Certificato Taratura		3-25	018-25							
Scadenza Taratura		/2026		/2026	<del>                                     </del>					
Coudoniza Taratara	10/01	72020	0 1/02		<u>                                     </u>	Loop				
CAMPO / DCS	;	U.M.	Soglia 1		NOTE	•				
Soglia Intel	rvento Attesa	bar	24,00		DISCESA					
	Soglia Intervento Attesa bar  Soglia DCS Attesa BLOCCO		24,00		LOCALE					
Jogila	DOS Allesa	BLOCCO								
Soglia Interv	ento Rilevata	bar	24,30	Valori PH	RIMA della Taratura (as DISCESA	found)				
Soglia Intervento Rilevata			24,30		LOCALE					
			0.00		100/111					
Errore Assoluto			0,30							
Errore %		1,25%								
				Valori	DOPO la Taratura (as	left)				
Soglia Intervento Rilevata bar			24,00		DISCESA					
Segnalaz. I	DCS Rilevata	BLOCCO	OK		LOCALE					
Errore Assoluto			0,00							
	Errore %		0,00%							
Controllo / Ripristino	)									
Anomalie Riscontrate:					Т	arghettatura	<b>7</b>			
					Pressacav	i / Cappucci				
Descrizione Interventi Mar	utenzione C	orrettiva:								
Descrizione interventi Manutenzione Correttiva.				Guarnizion	Guarnizione Coperchio					
					Flussaggi					
Ricambi Utilizzati:					Primari					
					Manifold					
Dati eventuale strumento sostituito (2):				Coibentazione /	Tracciatura					
				Etichettatura Contro	ollo eseguito	✓				
Note: (1) Istruzione di lavoro assuntore; (2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto (3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.				Annotazioni: ESEGUITE PROVE REALI CON OPERATORE A.I.						
Data C	)2/09/202		N. PdL.		317893/S		ODC	54002594	ļ70	
Assuntore N. Contratto COEMI 4600002254 Esecutore				- BIOGRATOWI		Supervisore ISAB	MESSINA	A I.		
Num.Prot. Scheda Firma				ANTIEBE ISAB SUD		Firma				