



scheda controllo  
**STRUMENTI DIGITALI**

Rev. 8

Predittiva ☐

Correttiva ☒

**Dati Strumento**

Tag		Servizio		Costruttore	Modello / Tipo	Serial Number	
6000L116HHA (SHH)		ALTISSIMO LIVELLO D106		OFF. OROBICHE			
Errore Max %	LL	Soglie di Intervento		Blocco	Logica di Blocco	I.T. <sup>(1)</sup>	I.D.L. <sup>(3)</sup>
0,50%	<input type="checkbox"/>	L	H	<input type="checkbox"/>			SP 11/04
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

**Dati Strumenti Campione**

	Strumento Campione	Strumento Campione	Strumento Campione
Modello / Tipo	MANOM. DIGITALE	MULTIM. DIGITALE	
Costruttore	WIKA	FLUKE	
Matricola	1A00G6KKH2I	32950307	
Range Strumento	-1 ÷ 3 Bar	0÷60 mA	
Errore max %	0,05%	0,03%	
Certificato Taratura	109-25	108-25	
Scadenza Taratura	06/05/2026	30/04/2026	

**Calibrazione / Allineamento Loop**

CAMPO / DCS	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE
Soglia Intervento Attesa	%	50,00		
Soglia DCS Attesa	ALLARME			

**Valori PRIMA della Taratura (as found)**

Soglia Intervento Rilevata	%			
Segnalaz. DCS Rilevata	ALLARME			
Errore Assoluto				
Errore %				

**Valori DOPO la Taratura (as left)**

Soglia Intervento Rilevata				
Segnalaz. DCS Rilevata				
Errore Assoluto				
Errore %				

**Controllo / Ripristino**

Anomalie Ricontrate: <b>GALLEGGIANTE BLOCCATO IN RIPOSO, NECESSITA SMONTAGGIO PER REVISIONE.</b>	Targhettatura	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pressacavi / Cappucci	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: <b>PROGRAMMATO SMONTAGGIO LIVELLOSTATO.</b>	Guarnizione Coperchio	<input checked="" type="checkbox"/>
	Flussaggi	<input type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Primari	<input checked="" type="checkbox"/>
	Manifold	<input type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito (2):	Coibentazione / Tracciatura	<input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito	<input checked="" type="checkbox"/>

**Note:**

(1) Istruzione di lavoro assuntore;  
(2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto  
(3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.

**Annotazioni:**

**SOSTITUITA VALVOLA SPURGO LIVELLOSTATO. FILETTATURA CORROSA.**

Data	15/07/2025	N. PdL.	543008/C	ODC	5400257240
Assuntore	COEMI 4600002254	Esecutore	RICIPIUTO A	Supervisore ISAB	MESSINA I.
Num.Prot.		Firma		Firma	
Scheda					