



## scheda controllo **STRUMENTI DIGITALI**

Predittiva	

								Correttiva	<b>✓</b>
Dati Strumento									
Tag			Servizio		Costruttore	Мо	odello / Tipo Serial N		ber
<b>70P101SL-S-1</b> AVVI		AVVIAI	AMENTO DP101/S		BETA	W	3-P508H N.L.		
Errore Max %			Intervento	!	Blocco	Logi	ca di Blocco	I.T. <sup>(1)</sup>	I.D.L. <sup>(3)</sup>
0,50%	LL	L	H	HH		J			SP 11-02
0,0070	" "	<u> </u>	<u> </u>	į	i Strumenti Campione	<u> </u>			OI 11-02
	Strumento	Campione	Strumento	Campione	Strumento Campione	-			
Modello / Tipo	Modello / Tipo MANOMETRO DIGITALE		MULTIM. DIGITALE						
Costruttore	truttore WIKA		FLUKE						
Matricola	1A031247L1D		1D 62820823WS						
Range Strumento	0 ÷ 1	0 ÷ 10 Bar		60 Ma					
Errore max %	rore max % 0,10%		0,03%						
Certificato Taratura	101	-25	010	6-25					
Scadenza Taratura	17/04	/2026	04/02	2/2026					
		I	I	Calibra	zione / Allineamento I	Loop			
CAMPO / DCS	3	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE				
Soglia Inte	rvento Attesa	Bar	5,00	$\downarrow$	IN DISCESA				
Soglia	DCS Attesa	ALLARME							
				Valori <b>PF</b>	RIMA della Taratura (as fo	ound)			
Soglia Interv	ento Rilevata	Bar	4,88	$\downarrow$	IN DISCESA				
Segnalaz. DCS Rilevata		ALLARME							
Errore Assoluto			-0,12						
Errore %			2,40%						
				Valori	DOPO la Taratura (as le	eft)			
Soglia Intervento Rilevata Bar		Bar	5,00	$\downarrow$	IN DISCESA				
Segnalaz. DCS Rilevata		ALLARME	OK						
Errore Assoluto			0,00						
	Errore %	%	0,00%						
Controllo / Ripristino Anomalie Riscontrate:				Tar	rghettatura				
Descrizione Interventi Mar	nutenzione C	orrettiva:			Pressacavi /				
				Guarnizione					
Ricambi Utilizzati:					Flussaggi				
					Primari				
Dati avantuala atrumento sestituita (0).					Manifold				
Dati eventuale strumento sostituito (2):				Coibentazione / T					
					Etichettatura Controll	lo eseguito			
Note: (1) Istruzione di lavoro assu (2) Da compilare con i dati (3) I.d.L. utilizzata dall'assuni qualità.	dell'eventuale				Annotazioni:				
Data (	01/09/202	<u></u>	N. PdL.		549371/C		ODC	54002594	170
Assuntore N. Contratto COEN	MI 46000	02254	Esecutore	n	- BARYTON		Supervisore ISAB	MESSINA	A I.
Num.Prot. Scheda Firma				ANTEREISAB SUD		Firma			