



scheda controllo

Fermata	
----------------	--

				3	IKOMENII DI	JIIALI		Correttiv	a 🗸
Dati Strumento									
Tag			Servizio		Costruttore	Modello / Tipo		Serial Number	
62P65SL (SP5) PRI		PRESS.	PRESS. ASP. POMPA P213B		WIKA	MAXXUS		85501HHV	
Errore Max %	LL	Soglie di L	Intervento H	НН	Blocco	Logi	ca di Blocco	I.T. ⁽¹⁾	I.D.L. ⁽³⁾
0,50%		V	П	П	V				SP 11/02
Dati Strumenti Camp									
	Strumento Campione		Strumento Campione		Strumento Campione				
	Modello / Tipo MANOM. DIGITALE		MULTIM. DIGITALE						
Costruttore	WIKA		FLUKE						
Matricola	., 1000.01.11.11		62820823WS 0÷60 mA						
Range Strumento									
Errore max %	109			3% 5-25					
Certificato Taratura Scadenza Taratura		/2026		/2026					
Calibrazione / Allinea			04/02	/2026					
CAMPO / DCS		U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE				
Soglia Intervento Attesa		BAR	0,800						
Soglia	DCS Attesa	BLOCCO							
				Valori PF	RIMA della Taratura (<i>as</i>	found)			
Soglia Intervento Rilevata		BAR	0,890		,	,	DISCESA		
Segnalaz. DCS Rilevata		BLOCCO					PAL65		
Errore Assoluto			0,09						
	Errore %	%	11,25%						
		•		Valori	DOPO la Taratura (as	left)			
Soglia Intervento Rilevata		BAR	0,800		DISCESA				
Segnalaz. DCS Rilevata		BLOCCO	OK				PAL65		
Errore Assoluto			0						
Errore %			0,00%						
Controllo / Ripristino	,								
Anomalie Riscontrate: TRACCIATURA VAPORE FREDDA.				Targhettatura ☑					
THAOGIATORIA VAPORE FREDDA.				Pressacav	Pressacavi / Cappucci				
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva: AVVISATO ESERCIZIO.				Guarnizion	e Coperchio	V			
					Flussaggi				
Ricambi Utilizzati:					Primari	7			
						Manifold			
Dati eventuale strumento sostituito (2):				Coibentazione /	Tracciatura				
					Etichettatura Contro	ollo eseguito	7		
Note: (1) Istruzione di lavoro assur (2) Da compilare con i dati c (3) I.d.L. utilizzata dall'assunt qualità.	dell'eventuale				Annotazioni:				
Data 05/08/2025 N. PdL.			315689/S		ODC	5400259	9470		
N. Contratto COEMI 4600002254			Esecutore Firma	CERTOA			Supervisore ISAB	MESSIN	IA I.