




SCHEDA MANUTENZIONE



IMPIANTO
6000

SIGLA VALVOLA
LIDIBV

MARCA
FISHER

MODELLO
N.R.

COMMITTENTE
ISAB

MATRICOLA
N.R.

TIPO DI VALVOLA
VALVOLA PNEUMATICA ON-OFF

TIPO MANUTENZIONE
☒ CORRETTIVA ☐ STRAORDINARIA

DN
1

N° SEDI
1

RATING
ANSI 600

SERVIZIO
VALVOLA SCARICO D103

OACQ
5400257240

O.P. N°

CASS. N°

FLUIDO DI PROCESSO

PRODOTTO PERICOLOSO

PORTATA MIN

PORTATA MAX

PRESSIONE

TEMPERATURA

TIPOLOGIA ATTUATORE

DAI DATI DI PROCESSO

DATE DI MANUTENZIONE

☒ PNEUMATICO A MEMBRANA
☐ PNEUMATICO A PISTONE SING. EFF.
☐ PNEUMATICO A PISTONE DOPPIO EFF.
☐ ELETTRICO

DIRETTO ☐

INVERSO ☒

CAMPO MOLLA 3÷15 psi
DIAMETRO [mm] 290

ALTRI DATI CARATTERISTICI:
POTENZA (kW): TENSIONE (V): N° FASI: N° POLI:

DAI DATI DI PROCESSO

DATE DI MANUTENZIONE

ACCESSORI

INTERVENTI ESEGUITI

☐ POSIZIONATORE PNEUMATICO
☐ POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO
☐ FINE CORSA
☒ FILTRO RIDUTTORE

☐ TRASDUTTORE
☒ ELETTROVALVOLA
☐ LOCK UP
SPECIFICARE ALTRO:

TARATURA: 3÷15 psi
BOOSTER
VOLANTINO

INTERVENTI ESEGUITI



TARATURE - PROVE - STRUMENTI DI MISURA

| CAMP % | TARATURA RICHIESTA | | | VALORI PRE TARATURA | | | VALORI DOPO TARATURA | | | PROVA DI TENUTA PARTE [bar] |
|-----------|--------------------|-----|--------|---------------------|-----|--------|----------------------|-----|--------|--------------------------------|
| | INPUT | UM | OUTPUT | INPUT | UM | OUTPUT | INPUT | UM | OUTPUT | |
| 0 | 0 | PSI | 0 | 3 | PSI | 3 | 3 | PSI | 3 | CORPO |
| | | | | 9 | PSI | 9 | 9 | PSI | 9 | SEGGIO A |
| 100 | 15 | PSI | 15 | 15 | PSI | 15 | 15 | PSI | 15 | SEGGIO B |

BANCO DI COLLAUDO N°:

SCADENZA TARATURA:

STRUMENTO/I DI CALIBRAZIONE - BANCO DI COLLAUDO

MANOMETRO UTILIZZATO
FONDO SCALA:
MATRICOLA:

SERRAGGIO CONTROLLATO BULLONERIA

BOLT SIZE:

BOLT MATERIAL:

COPPIA DI SERRAGGIO APPLICATA (CRISS-CROSS)

[N x m]: [kg x m]:

MATERIALI SOSTITUITI

NOTE DI LAVORAZIONE

DATA COMPILAZIONE
10/07/2025

OPERATORE
RICIPUTO A.

RESP. QUALITÀ
COEMI S.r.l.
FABBRICAZIONE ISAB SUD

ASSISTENTE
MESSINA I.

