



scheda controllo  
**STRUMENTI DIGITALI**

Rev. 8

Predittiva ☐

Correttiva ☒

**Dati Strumento**

Tag	Servizio	Costruttore	Modello / Tipo	Serial Number
70P110SL-1	AVVIAMENTO MP110	ETTORE CELLA	PCS2MA	1808669
Errore Max %	Soglie di Intervento	Blocco	Logica di Blocco	I.T. <sup>(1)</sup>
0,50%	LL <input type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> HH <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		I.D.L. <sup>(3)</sup>
				SP 11-02

**Dati Strumenti Campione**

	Strumento Campione	Strumento Campione	Strumento Campione
Modello / Tipo	MANOMETRO DIGITALE	MULTIM. DIGITALE	
Costruttore	WIKA	FLUKE	
Matricola	1A031247L1D	62680905WS	
Range Strumento	0 ÷ 10 Bar	0÷60 mA	
Errore max %	0,10%	0,03%	
Certificato Taratura	101-25	018-25	
Scadenza Taratura	17/04/2026	04/02/2026	

**Calibrazione / Allineamento Loop**

CAMPO / DCS	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE
Soglia Intervento Attesa	Bar	9,00	↓	IN DISCESA
Soglia DCS Attesa	ALLARME			

Valori **PRIMA** della Taratura (*as found*)

Soglia Intervento Rilevata	Bar		↓	IN DISCESA
Segnalaz. DCS Rilevata	ALLARME			
Errore Assoluto				
Errore %				

Valori **DOPO** la Taratura (*as left*)

Soglia Intervento Rilevata	Bar		↓	
Segnalaz. DCS Rilevata				
Errore Assoluto				
Errore %				

**Controllo / Ripristino**

Anomalie Ricontrate: <b>VALVOLA D'INTERCETTO NON FA' TENUTA. LINEA TAPPATA</b>	Targhettatura <input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:	Pressacavi / Cappucci <input checked="" type="checkbox"/>
	Guarnizione Coperchio <input checked="" type="checkbox"/>
	Flussaggi <input type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Primari <input checked="" type="checkbox"/>
	Manifold <input type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito (2):	Coibentazione / Tracciatura <input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito <input checked="" type="checkbox"/>

Note:

(1) Istruzione di lavoro assuntore;  
(2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto  
(3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.

Annotazioni:

**TENSIONE CONTATTI: 110V  
PROVE FUNZIONALI NON ESEGUIBILI**

Data	01/09/2025	N. PdL.	549371/C	ODC	5400259470
Assuntore	COEMI 4600002254	Esecutore	RICIPIUTO A	Supervisore ISAB	MESSINA I.
Num.Prot. Scheda		Firma		Firma	