



scheda controllo
STRUMENTI DIGITALI

Rev. 8

Predittiva ☐

Correttiva ☒

Dati Strumento

Tag	Servizio	Costruttore	Modello / Tipo	Serial Number
07P101CSL	BASSA PRESS. OLIO P101C	N.L.	N.L.	N.L.
Errore Max %	Soglie di Intervento	Blocco	Logica di Blocco	I.T. ⁽¹⁾
0,50%	LL <input type="checkbox"/> L <input checked="" type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> HH <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		I.D.L. ⁽³⁾
				SP 11/02

Dati Strumenti Campione

	Strumento Campione	Strumento Campione	Strumento Campione
Modello / Tipo	MANOM. DIGITALE	MULTIM. DIGITALE	
Costruttore	WIKA	FLUKE	
Matricola	1A00G6KKH2I	32950307	
Range Strumento	-1 ÷ 3 Bar	0÷60 mA	
Errore max %	0,05%	0,03%	
Certificato Taratura	109-25	108-25	
Scadenza Taratura	06/05/2026	30/04/2026	

Calibrazione / Allineamento Loop

CAMPO / DCS	U.M.	Soglia 1	Soglia 2	NOTE
Soglia Intervento Attesa	Kg/cm ²	2,50		
Soglia DCS Attesa	BLOCCO			
Valori PRIMA della Taratura (<i>as found</i>)				
Soglia Intervento Rilevata	Kg/cm2	2,38		
Segnalaz. DCS Rilevata	BLOCCO	OK		
Errore Assoluto		-0,12		
Errore %		4,64%		
Valori DOPO la Taratura (<i>as left</i>)				
Soglia Intervento Rilevata	Kg/cm2	2,50		
Segnalaz. DCS Rilevata	BLOCCO	OK		
Errore Assoluto		0,00		
Errore %	%	0,00%		

Controllo / Ripristino

Anomalie Riscstrate:	Targhettatura <input checked="" type="checkbox"/>
	Pressacavi / Cappucci <input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione Interventi Manutenzione Correttiva:	Guarnizione Coperchio <input checked="" type="checkbox"/>
	Flussaggi <input type="checkbox"/>
Ricambi Utilizzati:	Primari <input checked="" type="checkbox"/>
	Manifold <input type="checkbox"/>
Dati eventuale strumento sostituito (2):	Coibentazione / Tracciatura <input type="checkbox"/>
	Etichettatura Controllo eseguito <input checked="" type="checkbox"/>

Note:

(1) Istruzione di lavoro assuntore;
(2) Da compilare con i dati dell'eventuale strumento sostituito per guasto
(3) I.d.L. utilizzata dall'assuntore in riferimento al proprio piano di controllo qualità.

Annotazioni:

**BLOCCHI PRERISCALDO CARICA
STRUMENTO ALLARMATO PER BASSA PRESSIONE**

Data	17/07/2025	N. PdL.	544806/C	ODC	5400257237
Assuntore	COEMI 4600002254	Esecutore	SPINALI D. / MILLO	Supervisore ISAB	NASELLI F.
Num.Prot. Scheda		Firma		Firma	