

E.10 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten

Vom Anlagenbetreiber auszufüllen, gilt auch für
Speicher

2521978964

Identifikationsnummer des Netzbetreibers

Anschrift der EZE

Straße, Hausnummer

84571

PLZ

Reischach

Ort

Netzanschlusspunkt an das Netz des Netzbetreibers

Heitzmannsberg H.1

Bezeichnung

1000574517

Abrechnungszählpunkt

Behördliche Genehmigung



Baugenehmigung**



wasserrechtliche
Genehmigung



BlmSch-Genehmigung**



Sonstiges

Zertifizierungsstelle für Erzeugungseinheiten

SGS Belgium NV-Division SGS CEBEC

Name

2619/0373-CER

Nr. Einheitszertifikat bzw. Prototypenbestätigung

27.03.2020

Ausstelldatum

PV-Park Heitzmannsberg

Anlagenbezeichnung

Standort der EZE

(wenn die Anschrift fehlt)

Gmkg.Arbing

Gemarkung

Fl.Nr 1018

Flur

Flurstück



Gauß-Krüger-Koordinaten*

Bezugsellipsoid



UTM-Koordinaten*

Zone

Rechtswert

Hochwert

Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (EEG/KWK-G)



Die Anforderungen des §9 Abs. 1 oder 2 EEG sind erfüllt (NSM
entsprechend gesetzlicher Leistungsgrenzen)

Marktstammdatenregisterkennziffer

Ersteller des Anlagenzertifikates

bzw. der Elektroplanung bei Prototypen

Relibell Zertifizierungsgesellschaft mbH

Name

Nr. Anlagenzertifikat / Elektroplanung

Ausstelldatum

* Es sind entweder die Gauß- oder die UTM-Koordinaten anzugeben.

** Bau- bzw. BlmSch-Genehmigung der Stromerzeugungsanlage

Leistungsangaben

maximale Wirkleistung [kW] (inst. Leistung i.S.d. §3 Nr. 31 EEG; bei PV-Anlagen kWp)

944,82

maximale Scheinleistung [kVA] (bei PV-Anlagen netzseitige Ausgangsleistung des Wechselrichters)

880,00

Dokumentation

- ☒ Entkopplungsschutz erfolgreich geprüft (Schutzprüfprotokolle beifügen)
- ☒ dynamische Netzstützung der Erzeugungseinheit ist nach Anlagenzertifikat / Elektroplanung realisiert
- ☒ eingeschränkte dynamische Netzstützung
- ☐ vollständige dynamische Netzstützung
- k-Faktor (gilt nicht für direkt gekoppelte Synchronmaschinen):
- ☒ alle anderen Parameter mit Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften entsprechend Anlagenzertifikat / Elektroplanung eingestellt
- ☒ Erzeugungseinheit in das Netzsicherheitsmanagement eingebunden

Inbetriebsetzung

Die Inbetriebsetzung (Netzparallelbetrieb) der Erzeugungseinheit am

30.09.2025
Datum

11:15
Uhrzeit

Die elektrotechnische Anlage der Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung vorgeannter Personen betreten. Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der VDE-AR-N 4110 und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungseinheit nach DGUV Vorschrift 3, § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.

Ich/wir erklären hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte(n) mich/uns, sämtliche Änderungen der Anlage unverzüglich dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Erzeugungseinheiten angeschlossen sind schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverordnungen.

Anlagenerrichter

Elektro Ecker GmbH

Firma

Tihana Mustafic

Bearbeiter

03.07.2025

Datum

X 

Unterschrift und Stempel

Anlagenbetreiber

Bürgergenossenschaft Reischach eG

Firma

Vorstand: Alfred Stockner

Bearbeiter

05.Sep.2025

Datum

X 

Unterschrift und Stempel