

Anlagenname : SP Imming ; Gerätename : WR12 ; Land (Region) : Deutschland Mittelspannung ; Geräte-S/N : A2332101970

Aktuelle Version :

Modulname	Modul aktuelle Version
SDSP	DIOPSIDE-S_04011.01.05
MDSP	DIOPSIDE-S_03011.01.07
CPLD	DIOPSIDE-S_08011.01.01
LCD	DIOPSIDE-S_01011.01.06

Einstellungen :

Parametername	Parameterwert
Hochfahren / Herunterfahren	Hochfahren (Icon ggf. unrichtig)
Zählerstand-Korrektur	0(kWh)
Standby-Zeit	60(s)
Wiederherstellungszeit nach Fehler	600(s)
Transparente Übertragung über Standby-RS485-Port	Aktiv/Aktivieren
Schutzstufe	2-stufig
Unterspannung-Stufe 1 Schutzwert	631,2(V)
Überspannung-Stufe 1 Schutzwert	1008(V)
Unterfrequenz-Stufe 1 Schutzwert	47,5(Hz)
Überfrequenz-Stufe 1 Schutzwert	51,5(Hz)
Unterspannung-Stufe 2 Schutzwert	351,2(V)
Überspannung-Stufe 2 Schutzwert	1008(V)
Unterfrequenz-Stufe 2 Schutzwert	47,5(Hz)
Überfrequenz-Stufe 2 Schutzwert	52,5(Hz)
Unterspannung-Stufe 3 Schutzwert	--(V)
Überspannung-Stufe 3 Schutzwert	--(V)
Unterfrequenz-Stufe 3 Schutzwert	--(Hz)
Überfrequenz-Stufe 3 Schutzwert	--(Hz)
Unterspannung-Stufe 4 Schutzwert	--(V)
Überspannung-Stufe 4 Schutzwert	--(V)
Unterfrequenz-Stufe 4 Schutzwert	--(Hz)
Überfrequenz-Stufe 4 Schutzwert	--(Hz)
Unterspannung-Stufe 5 Schutzwert	--(V)
Überspannung-Stufe 5 Schutzwert	--(V)
Unterfrequenz-Stufe 5 Schutzwert	--(Hz)
Überfrequenz-Stufe 5 Schutzwert	--(Hz)
Unterspannung-Stufe 1 Schutzzeit	0,6(s)
Überspannung-Stufe 1 Schutzzeit	0,5(s)
Unterfrequenz-Stufe 1 Schutzzeit	0,4(s)
Überfrequenz-Stufe 1 Schutzzeit	5,4(s)
Unterspannung-Stufe 2 Schutzzeit	0,4(s)
Überspannung-Stufe 2 Schutzzeit	0,5(s)
Unterfrequenz-Stufe 2 Schutzzeit	0,4(s)
Überfrequenz-Stufe 2 Schutzzeit	0,4(s)
Unterspannung-Stufe 3 Schutzzeit	--(s)
Überspannung-Stufe 3 Schutzzeit	--(s)
Unterfrequenz-Stufe 3 Schutzzeit	--(s)
Überfrequenz-Stufe 3 Schutzzeit	--(s)
Unterspannung-Stufe 4 Schutzzeit	--(s)
Überspannung-Stufe 4 Schutzzeit	--(s)
Unterfrequenz-Stufe 4 Schutzzeit	--(s)
Überfrequenz-Stufe 4 Schutzzeit	--(s)
Unterspannung-Stufe 5 Schutzzeit	--(s)
Überspannung-Stufe 5 Schutzzeit	--(s)
Unterfrequenz-Stufe 5 Schutzzeit	--(s)
Überfrequenz-Stufe 5 Schutzzeit	--(s)
Obere Zuschaltspannung nach Schutzauslösung	880(V)

Untere Zuschaltspannung nach Schutzauslösung	719,2(V)
Obere Zuschaltfrequenz nach Schutzauslösung	50,1(Hz)
Untere Zuschaltfrequenz nach Schutzauslösung	49,9(Hz)