



Inbetriebnahmeprotokoll EZA-Regler

Anlage: Solarpark Kiermeier Imming Wurmsham

Betreiber: Solarpark Imming GmbH & Co. Kg

Stationsbezeichnung: 1000315885 Söllfeld 1

EZA-Regler: Phoenix Contact SOL-SA PCU 41XX

Seriennummer: 1368493284

MAC-Adresse: A8:74:1D:11:0B:94

Firmwarestand: 2023.0.0 LTS

Softwareversion Regler: SPMpcu41xx.pcwlx CRC: 717544204

Der Regler wurde am 18.12.2024 durch Helmut Schratzenstaller
erfolgreich in Betrieb genommen.

Die korrekte Umsetzung von Wirk-sowie Blindleistungsvorgabe über eine
Simulierte EVU-Schnittstelle wurde überprüft. Sämtliche Vorgaben wurden
vorzeichenrichtig umgesetzt.

Landshut, 23.11.2023
Ort, Datum

Unterschrift Prüfer