



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

No: G23-GJ0068T

产 品 名 称: 感应水龙头（非接触式水嘴）

受 检 单 位: 福建洁博利厨卫科技有限公司

生 产 单 位: 福建洁博利厨卫科技有限公司

委 托 单 位: 国家市场监督管理总局

检 验 类 别: 国 家 监 督 抽 查

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心
国 家 陶 瓷 及 水 暖 卫 浴 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心

检验专用章（检验专用章）用章



扫描全能王 创建

注 意 事 项:

- 1、报告无检验检测专用印章或检验机构公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检验检测专用印章或检验机构公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。

地 址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 电话(含区号): 0757-88735212

邮 编: 528225

传真(含区号): 0757-88735555

E-mail : nccs0757@163.com

检 查 人: 李 伟 伟



扫码辨真伪



扫描全能王 创建

佛山市质量计量监督检测中心
国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: G23-GJ0068T

共 4 页 第 1 页

产品名称	感应水龙头 (非接触式水嘴)	商标	Gibo	规格 型号	GBL-6161
生产日期/批号	2023-07-05/-----				
受检单位名称、 地址 及联系电话	福建洁博利厨卫科技有限公司 福建省福州市仓山区建新镇红江路2号金山工业集中区浦上工业园B区54#楼厂房二 层 18960980815				
生产单位名称、 地址 及联系电话	福建洁博利厨卫科技有限公司 福建省福州市仓山区建新镇红江路2号金山工业集中区浦上工业园B区54#楼厂房二 层 18960980815				
任务来源	国家市场监督管理总局				
抽样机构	福建省产品质量检验研究院				
抽样日期	2023-7-5	样品数量	4套 (2套检验, 2套备样)	样品到达 日期	2023-7-21
样品等级	合格品	抽样单 编号	20230705110619883	封样 状态	封条完好 外观正常
检验依据	CJ/T 194-2014 《非接触式给水器具》; GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》				
判定依据	《非接触式水嘴产品质量国家监督抽查实施细则》				
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合CJ/T 194—2014《非接触式给水器具》、GB 25501—2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准, 依据《非接触式水嘴产品质量国家监督抽查实施细则》, 判定为未发现不合格。				
备 注	1、检验样1#检验序号1、3项目, 检验样2#检验序号2、4-14项目。 2、报告中符号“N/A”表示该项目不适用于本次检验。 3、检验日期: 2023年07月22日至2023年08月30日				

批准: 王泽波

审核: 杨志雄

主检: 黄振毅



扫描全能王 创建

佛山市质量计量监督检测中心

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

检 验 报 告

No: G23-GJ0068T

共 4 页 第 2 页

序号	项目名称	标准条款	技术要求	检验结果	单项判定
1	外观与装配	CJ/T 194-2014 7.1.2	经24h乙酸盐雾试验后, 给水器具表面质量不应低于GB/T 6461-2002中9级的要求。	10级	合格
2	抗安装负载	CJ/T 194-2014 7.2	连接软管螺纹进行抗安装负载试验后, 应无裂纹、无损坏。	无裂纹、无损坏	合格
3	防触电保护	CJ/T 194-2014 7.3	交流供电的给水器具应符合GB 14536.1-2008 中II类防触电控制器的要求; 直流供电的给水器具应符合GB 14536.1-2008 中III类防触电控制器的要求。	交流, 符合	合格
4	控制距离	CJ/T 194-2014 7.4	测试控制距离与产品明示控制距离误差应在 $\pm 10\%$ 之间	前感应: -6.67% 上感应: +4.0%	合格
			电压变化前后的控制距离变化应在 $\pm 10\%$ 之间	前感应: +5.00% 上感应: +1.9%	
5	启闭时间	CJ/T 194-2014 7.5	开启时间不应大于1s	0.50s	合格
			关闭时间不应大于1.5s	0.70s	
6	整机能耗	CJ/T 194-2014 7.6	交流供电 待机能耗 $\leq 2W$ 工作能耗 $\leq 4W$	0.14W 0.20W	合格
			直流供电 待机能耗 $\leq 0.2mW$	N/A	
7	断电保护	CJ/T 194-2014 7.8.1	给水器具在开启状态下电源中断时, 应能自动关闭。	能自动关闭	合格
			给水器具在关闭状态下电源中断时, 应能保持关闭状态。	能保持关闭状态	
8	欠压保护	CJ/T 194-2014 7.8.2	给水器具电源电压降至设定的欠压保护值时, 应具有信息提示功能。	有信息提示功能	合格
			给水器具电源欠压至其不能正常工作时, 应处于关闭状态。	处于关闭状态	



扫描全能王 创建

佛山市质量计量监督检测中心

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

检 验 报 告

No: G23-GJ0068T

共 4 页 第 3 页

序号	项目名称	标准条款	技术要求	检验结果	单项判定
9	水流量	CJ/T 194-2014 7.10	$0.05\text{L/s} \leq Q \leq 0.125\text{L/s}$	0.05 L/s	合格
10	强度性能	CJ/T 194-2014 7.11	在水压为 (0.90 ± 0.02) MPa 条件下, 保持30s, 阀体及各连接处应无变形、无渗漏。	无变形、 无渗漏	合格
11	密封性能	CJ/T 194-2014 7.12	在水压为 (0.05 ± 0.01) MPa 和 (0.6 ± 0.02) MPa 的条件下, 分别保持30s, 给水器具出水口处应无渗漏。	无渗漏	合格
12	水击性能	CJ/T 194-2014 7.13	给水器具在关闭瞬间的峰值压力与静压之差不应大于0.2 MPa	0.195MPa	合格
13	流量 均匀性	GB 25501—2019 4.2	$\leq 3.0 \text{ L/min}$	1.32 L/min	合格
14	水嘴水效 等级	GB 25501—2019 4.3	1级: $\leq 4.5 \text{ L/min}$ 2级: $\leq 6.0 \text{ L/min}$ (节水评价) 3级: $\leq 7.5 \text{ L/min}$ (水效限定值) 样品未明示等级的按照水嘴水效限定值判定。	3.04 L/min (未明示等级)	合格
备 注		—			



扫描全能王 创建

佛山市质量计量监督检测中心

国家陶瓷及水暖卫浴产品质量检验检测中心

检 验 报 告

No: G23-GJ0068T

共 4 页 第 4 页

产品描述及照片

一、产品描述

1. 水嘴用途: ☒洗面器水嘴、☐厨房水嘴、☐妇洗器水嘴
2. 水嘴水效等级: ☐1级、☐2级、☐3级、☒未明示
3. 公称直径: DN 15 mm
4. 外连接方式: ☐金属管螺纹、☒连接软管螺纹
5. 供电方式: ☐直流供电、☒交流供电
6. 额定电压: ☐6V、☒220V、☐其他类型 ()
7. 说明书明示的控制距离: 前感应: 150 mm; 上感应: 100mm
8. 样品表面处理方式: ☐涂层、☒镀层、☐其他类型 ()
9. 欠压保护值: 4.75V

二、检验产品照片:



以下空白



扫描全能王 创建