




211320110363



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

中国节水产品认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☒监督 ☐复审 ☐其他:

任务编号: 2025-V015082-7040001, 704005-F02

产品名称: 感应便器冲水器

型号: GBL-6313AD

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



节水产品认证试验报告

任务编号: 2025-V015082-7040001, 704005-F02 样品名称: 感应便器冲水器 型号: GBL-6313AD 品牌: / 样品数量: 1 件 样品来源: CQC 抽样 样品状况: 完好 生产日期/批号: 2025-03-03 收样日期: 2025-03-14 检验完成日期: 2025-04-01	申请人: 福建洁博利厨卫科技有限公司 申请人地址: 福建省福州市仓山区建新镇红江路 2 号金山工业集中区浦上工业园 B 区 54#楼厂房二层 制造商: 福建洁博利厨卫科技有限公司 制造商地址: 福建省福州市仓山区建新镇红江路 2 号金山工业集中区浦上工业园 B 区 54#楼厂房二层 生产厂: 福建洁博利厨卫科技有限公司福州高新区分厂 生产厂地址: 福建省闽侯县南屿镇新南大道 166 号福建省晟天模具制造有限公司 3 号楼 5 层 501-503 厂房
试验依据标准: GB 28379-2022 便器冲洗阀水效限定值及水效等级 CJ/T 194-2014 非接触式给水器具	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: GBL-8300AD、GBL-6313AD、GBL-6315AD、GBL-6321AD	
主检: 阮晨涛 签名: 阮晨涛 日期: 2025-04-07	
审核: 巫红平 签名: 巫红平 日期: 2025-04-07	
签发: 李勇 签名: 李勇 日期: 2025-04-07	
备注	1. 认证规则: CQC32-432411-2023 《便器冲洗阀节水认证规则》; 2. 检验地点: 杨南街实验室; 3. 检验时间: 2025-03-25~2025-04-01; 4. 对应证书编号: CQC16704141399.



样品描述及说明

一、关键零部件

名称	型号	制造商(全称)	其他
电磁阀*	DCF-6315-2 供应商型号:FD-828	浙江富鑫电器科技有限公司	/
电动机	/	/	/

二、样品描述

用途:大便器

供电装置: 电池 (5 号 4 节)

变压器*(型号: DZ-DY-6210-6 变压前/后电压:AC220V/DC6V 制造商:福建洁
博利厨卫科技有限公司福州高新区分厂)

防虹吸装置: ☐ 一体式 ☒ 分体式 ☐ 无

进水口尺寸: DN25

注: 1. “*” 所注信息由认证委托人提供, 依据样品不能确认;
2. 表中 “/” 表示此项无内容。



照片 / 图纸

一、样品照片



非接触式便器冲洗阀试验结果及判定

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
1	冲洗用水量	单冲式蹲便器冲洗阀平均用水量≤6.0L 双冲式蹲便器冲洗阀平均用水量≤5.6L 双冲式蹲便器冲洗阀全冲用水量≤7.0L 小便器冲洗阀平均用水量≤1.5L 每个水效等级中双冲式蹲便器冲洗阀的半冲平均用水量应不大于其全冲用水量最大限定值的 70%	5.1L	P
2	冲洗功能	明示配套便器的冲洗阀与配套便器安装后、无配套便器的冲洗阀与 GB28379-2022 附录 A 规定的试验用便器安装后, 均应符合相应的便器冲洗功能要求。	符合要求	P
3	强度性能	水压 (0.90MPa±0.02MPa), 阀体及各连接处应无变形、无渗漏。	符合要求	P
4	密封性能	(0.05MPa±0.01MPa), 出水口应无渗漏。	符合要求	P
		(0.60MPa±0.02MPa), 出水口应无渗漏。	符合要求	P
5	水击性能	在关闭瞬间的峰值压力与静压之差≤0.2MPa	0.14MPa	P
6	防虹吸性能 (适用于大便器冲洗阀)	防虹吸结构的空气吸入面到水面垂直距离为 40mm 时, 出水口水位上升≤20mm。	/	N
		防虹吸结构的空气吸入面到水面垂直距离为 100mm 时, 出水口水位上升≤50mm。	0	P
7	控制距离误差	冲洗阀与产品明示控制距离的误差应在±10%之间	+8.4%	P
8	电压变化影响	电压变化前后的控制距离变化应在±10%之间	+0.9%, -0.3%	P
9	整机能耗	交流供电的待机能耗≤2W	0.5W	P
		交流供电的工作能耗≤4W	0.6W	P
		直流供电的待机能耗≤0.2mW	0.06mW	P
10	断电保护	在开启状态下电源中断时, 应能自动关闭。	符合要求	P
		在关闭状态下电源中断时, 应能保持关闭状态。	符合要求	P



序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
11	欠压保护	电压降至设定的欠压保护值时，应有信息提示功能。	符合要求	P
		电源欠压至其不能正常工作时，应处于关闭状态。	符合要求	P
备注	1. 表中 “/” 表示此项无内容；2. 样品为单冲式蹲便器冲洗阀。			

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

章

章



试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用(√)
1	水暖卫浴水击试验机	HZ-SJ20	JC-27-481	2025-11-12	√
2	冲洗阀流量试验台	CXF-LL-A	JC-27-382	2025-07-09	√
3	电子天平	JZC-30TSE	JC-14-035	2025-04-16	√
4	直流稳压稳流电源	PPS3010	JC-21-006	2025-05-06	√
5	量筒	100ml	XF-22298	一次性计量	√
6	钢卷尺	5m	JC-12-181	一次性计量	√
7	便器冲洗阀性能综合试验台	SL-CXF	JC-27-383	2025-07-09	√
8	水嘴流量压力密封性试验台	SL-LY-B	JC-27-147	2025-07-09	√
9	单相多功能表	HY194E-9S1	JC-27-302-5	2025-05-30	√
10	水封尺	(0-300)mm	JC-12-213 (WJ)	一次性计量	√
11	电子秒表	DM1-010	JC-03-003	2025-09-17	√
12	直流微安表	C31/1-μA	JC-27-376-10	2025-08-27	√
13	直流数字电压表	C31001	JC-27-376-7	2025-07-11	√
14	玻璃温度计	(0-100)℃	JC-08-045	一次性计量	√
15	非接触给水器具试验台	SL-SFJ-A	JC-27-376	2025-07-09	√
16	电子天平	JJ2000B 0.01g/2000g	JC-14-024	2025-07-09	√
17	数显卡尺	(0~300)mm 0.01mm	JC-12-178	2025-09-29	√
	以下空白				

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

天 天 天

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福州市鼓楼区双凤路 6 号

邮政编码：350002

电 话：0591-83751998

传 真：0591-83710872

E-mail: quality@fcii.net

