



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4903

中国节水产品认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☒监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: 2024-V015082-704001, 704005-F01-C2
(任务编号)


产品名称: 感应小便冲水器

型 号: GBL-8200AD

检测机构: 中国质量认证中心华南实验室



节水产品认证试验报告

申请编号： 2024-V015082-704001, 704005-F01-C2 (任务编号) 样品名称：感应小便冲水器 型 号：GBL-8200AD 品 牌：/ 样品数量：1 样品来源：随机抽样 样品状况：完好 生产日期/批号：2024-3-16 收样日期：2024. 04. 12 检验完成日期：2024. 04. 23	申请人：福建洁博利厨卫科技有限公司 申请人地址：福建省福州市仓山区建新镇红江路 2 号金山工业集中区浦上工业园 B 区 54#楼厂房 二层 制造商：福建洁博利厨卫科技有限公司 制造商地址：福建省福州市仓山区建新镇红江路 2 号金山工业集中区浦上工业园 B 区 54#楼厂房 二层 生产厂：福建洁博利厨卫科技有限公司福州高新 区分厂 生产厂地址：福建省闽侯县南屿镇新南大道 166 号福建省晟天模具制造有限公司 3 号楼 5 层 501-503 厂房
试验依据标准： ☒ GB 28379-2022 便器冲洗阀水效限定值及水效等级 ☐ GB 30717-2019 蹲便器水效限定值及水效等级 ☒ GB 28377-2019 小便器水效限定值及水效等级 ☒ CJ/T 194-2014 非接触式给水器具	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：/	
主检：庞伟 签名：  日期：2024-04-23	
审核：田泽辉 签名：  日期：2024-04-23	
签发：黄威旺 签名：  日期：2024-04-24	
备注	1、对应证书编号：CQC16704141400； 2、因受理流程存在时间差， CNAS 资质证书名称已变更为“中国质量认证中心有 限公司华南实验室”，CMA 暂未同步更名。

样品描述及说明			
一、关键零部件			
名称	型号	制造商(全称)	其他
☒ 电磁阀	无标识	无标识	/
☐ 电动机	/	/	/
注：电磁阀本体无可识别标识			
二、样品描述			
用途： ☐ 蹲便器 ☒ 小便器			
供电装置： ☒ 电池（1 号 / 节；2 号 / 节；其他： 5 号 4 节 ）			
☒ 变压器(型号：无标识，制造商：无标识)			
防虹吸装置： ☐ 一体式 ☐ 分体式 ☒ 无			
进水口尺寸： ☒ DN15 ☐ DN20 ☐ DN25			
注：此页由检测机构依据样品实际情况填写，如果依据样品不能确认请予以注明。			

照片 / 图纸

一、样品照片



感应冲洗阀试验结果及判定

序号	检验项目		技术要求	检验结果	单项判定
1	冲洗用水量		单冲式蹲便器冲洗阀平均用水量 $\leq 6.0\text{L}$ 双冲式蹲便器冲洗阀平均用水量 $\leq 5.6\text{L}$ 双冲式蹲便器冲洗阀全冲用水量 $\leq 7.0\text{L}$ 每个水效等级中双冲式蹲便器冲洗阀的半冲平均用水量应不大于其全冲用水量最大限定值的 70% $n=1, Ac=0$	——	N
			小便器冲洗阀平均用水量 $\leq 1.5\text{L}$ $n=1, Ac=0$	1.3L d=0	P
2	蹲便器冲洗功能	洗净功能	累积残留墨线总长 $\leq 50\text{mm}$; $n=1, Ac=0$	——	N
			单段残留墨线长度 $\leq 13\text{mm}$; $n=1, Ac=0$	——	N
		排放功能	三次冲洗试体排出排污口总数 ≥ 10 个 $n=1, Ac=0$	——	N
		防溅污性	不得有水溅到模板上，直径小于 8mm 的溅射水滴或水雾不计。 $n=1, Ac=0$	——	N
		污水置换功能	单冲：稀释率 ≥ 100 ; 适用于带整体存水弯的小便器 $n=1, Ac=0$	——	N
			双冲式蹲便器的半冲水：稀释率 ≥ 25 适用于带整体存水弯的小便器 $n=1, Ac=0$	——	N
	小便器冲洗功能	洗净功能	累积残留墨线总长 $\leq 25\text{mm}$ $n=1, Ac=0$	0mm d=0	P
			单段残留墨线长度 $\leq 13\text{mm}$ $n=1, Ac=0$	0mm d=0	P
		污水置换功能	稀释率应 ≥ 100 适用于带整体存水弯的小便器 $n=1, Ac=0$	——	N
		水封回复	水封回复应 $\geq 50\text{mm}$ 适用于带整体存水弯的小便器 $n=1, Ac=0$	——	N
			虹吸式小便器每次均应有虹吸产生 $n=1, Ac=0$	——	N

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
3	强度性能	在 0.9MPa，无变形、渗漏等异常现象 n=1, Ac=0	无变形、渗漏 d=0	P
4	密封性能	在 0.05MPa 与 0.6MPa，出水口应无渗漏 n=1, Ac=0	无渗漏 d=0	P
5	水击性能	在关闭瞬间的峰值压力与静压之差≤0.2MPa n=1, Ac=0	0.03MPa d=0	P
6	防虹吸性能 (适用于大便器冲洗阀)	防虹吸结构的空气吸入面到水面垂直距离为 40mm 时，出水口水位上升≤20mm n=1, Ac=0	——	N
		防虹吸结构的空气吸入面到水面垂直距离为 100mm 时，出水口水位上升≤50mm n=1, Ac=0	——	N
7	控制距离误差	冲洗阀与产品明示控制距离的误差应在±10%之间 n=1, Ac=0	-1.8% d=0	P
8	电压变化影响	电压变化前后的控制距离变化应在±10%之间 n=1, Ac=0	升压: +0.6% 降压: -0.4% d=0	P
9	整机能耗	交流供电的待机能耗≤2W n=1, Ac=0	0.20W d=0	P
		交流供电的工作能耗不应大于 4W n=1, Ac=0	0.26W d=0	P
		直流供电的待机能耗不应大于 0.2mW n=1, Ac=0	0.12mW d=0	P
10	抗干扰性能	多台整机同时通电工作，不得有误动作 n=3, Ac=0	——	N
		不得受常用电器的干扰产生误动作 n=1, Ac=0	符合 d=0	P
		灯光照射时，控制距离变化应在±10%之间 n=1, Ac=0	符合 d=0	P
11	断电保护	在开启状态下电源中断时，应能自动关闭 n=1, Ac=0	符合 d=0	P
		在关闭状态下电源中断时，应能保持关闭状态 n=1, Ac=0	符合 d=0	P

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定
12	欠压保护	电压降至设定的欠压保护值时，应有信息提示功能 n=1, Ac=0	符合 d=0	P
		电源欠压至其不能正常工作时，应处于关闭状态 n=1, Ac=0	符合 d=0	P
13	寿命	200,000 寿命试验后，密封性能符合要求，试验前后水量变化应在±25%之间 n=1, Ac=0	——	N
备注	配套小便器型号：G12310			

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用 (√)
1	水嘴综合试验机	WKZ-SZ	CQCSC-FA-003	2024. 11. 02	√
2	冲洗阀寿命虹吸冲击试验机	CQC SW004	CQCSC-FA-027	2024. 11. 02	√
3	钢卷尺	0-5m	CQCSC-FA-230	2024. 11. 02	√
4	卫生陶瓷冲洗功能试验机	CQC SW001	CQCSC-FA-024	2024. 11. 02	√
5	水封尺	50*150mm	CQCSC-FA-673	2024. 11. 02	
6	数字万用表	15B+	CQCSC-FA-760	2024. 11. 02	√
7	稳压电源	ATP1622250190	CQCSC-FA-761	2024. 11. 02	√
8	变频电源	AN97002H	CQCSC-FA-749-13	2024. 11. 02	√

——以下空白——

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测单位：中国质量认证中心华南实验室

地 址：广东省广州市增城区新塘镇宁西工业园区

电 话：(020) 82966680

邮政编码：511340

邮 箱：cqcscl@cqc.com.cn