KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 26 - SE - 503**	**DATA DA REVISÃO:**	Página 1 de 5

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Alisson Alves Gomes

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERENCIA BILBIOGRAFICA:

Nota: conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	**SESMT**	26213	25/07/2025	GIANI A. SILVA	
2	**Engenharia**	22746	26/07/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	
3	**Manutenção Elétrica**	26942	27/07/2025	GILBERTO RESENDE	
3	**Manutenção Elétrica**	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
4	**Oficial de Isolamento**	22111	28/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
5	**Manutenção Mecânica**	N/A	N/A	N/A	
6	**Operação**	N/A	N/A	N/A	
7	**Designado**	22578	27/07/2025	ALISSON ALVES GOMES	

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 26 - SE - 503	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	26QF502	Elétrica	ISOLAR CUB-15 DO 43QF501B(13.8 KV)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-K1 DO 26CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-3.2 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 01 DO 26PL507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 01 DO 26QA508	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
2	26TF507	Elétrica	ISOLAR CUB-K2 DO 26QF502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAVETA 12.4 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-35 DO 26QA506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-K1 DO 26CM506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
3	26TF508	Elétrica	ISOLAR CUB-K4 DO 26QF502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26CM507 GAV-3.2 (DISJ.DE ENTRADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-36 DO 26QA506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
4	26CM506	Elétrica	ISOLAR 26TF508 CUB-K 2 DO 26QF502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 02 DO 26QA508	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 02 DO 26PL507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
5	26CM507	Elétrica	ISOLAR 26TF508 CUBIC-K4 DO 26QF502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 03 DO 26PL507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 03 DO 26QA508(125VCC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAVETA 26SE503 DO 66QF501 NA (26SE501)GERADOR DE EMERGÊNCIA	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
6	26IV514 26BO514	Elétrica	ISOLAR CUB-K 3 DO 26CM506 E ATERRAR USANDO O MECANISMO DO CUBÍCULO	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26IV514A GAV-12.5 DO 26CM507 (Somente para manutenção no inversor)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR RE26IV514 GAV-12.3 DO 26CM507 (Somente para manutenção no inversor)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 04 DO 26PL507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-3 DO 26QA507 (Somente para manutenção no inversor)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
7	26MO504-M19	Elétrica	ISOLAR CUB-K 4 DO 26CM506 E ATERRAR UANDO MECANISMO DO CUBÍCULO.	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
8	26MO504-M33	Elétrica	ISOLAR GAVETA 10.6 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
9	26UH529B	Elétrica	ISOLAR GAVETA 14.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
10	26MO504-M7	Elétrica	ISOLAR GAVETA 5.5 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
11	26MO504-M6	Elétrica	ISOLAR GAVETA 4.5 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
12	26MO504-M5	Elétrica	ISOLAR GAVETA 6.5 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
13	26MO504-M3	Elétrica	ISOLAR GAVETA 4.1 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

14	26MO504-M4	Elétrica	ISOLAR GAVETA 4.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
15	26MO504-M9	Elétrica	ISOLAR GAVETA 4.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
16	26MO504-M8	Elétrica	ISOLAR GAVETA 4.4 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
17	26MO504-M10	Elétrica	ISOLAR GAVETA 5.1 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
18	26MO504-M11	Elétrica	ISOLAR GAVETA 5.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
19	26MO504-M15	Elétrica	ISOLAR GAVETA 5.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
20	26MO504-M14	Elétrica	ISOLAR GAVETA 5.4 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
21	26MO504-AQ3	Elétrica	ISOLAR GAVETA 6.1 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
22	26MO504-AQ4	Elétrica	ISOLAR GAVETA 6.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
23	26MO504-AQ5	Elétrica	ISOLAR GAVETA 6.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
24	26MO504-AQ9	Elétrica	ISOLAR GAVETA 6.4 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
25	26MO504-AQ10	Elétrica	ISOLAR GAVETA 7.2DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	26MO504-AQ11	Elétrica	ISOLAR GAVETA 7.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
27	26MO504-M20	Elétrica	ISOLAR GAVETA 7.4 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
28	26MO504-M21	Elétrica	ISOLAR GAVETA 7.5 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
29	26MO504-M12	Elétrica	ISOLAR GAVETA 7.6 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
30	26MO504-M22	Elétrica	ISOLAR GAVETA 8.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
31	26MO504-M23	Elétrica	ISOLAR GAVETA 8.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
32	26MO504-M24	Elétrica	ISOLAR GAVETA 8.4 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
33	26MO504-M25	Elétrica	ISOLAR GAVETA 8.5 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
34	26MO504-M13	Elétrica	ISOLAR GAVETA 8.6 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
35	26MO504-M26	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.1 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
36	26MO504-M27	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
37	26MO504-M28	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
38	26MO504-M29	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.4 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
39	26MO504-M30	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.5 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
40	26MO504-M31	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.6 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
41	26MO504-M17	Elétrica	ISOLAR GAVETA 10.1 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
42	26MO504-M16	Elétrica	ISOLAR GAVETA 10.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
43	26MO504-M18	Elétrica	ISOLAR GAVETA 10.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
44	26AR502-C	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.10 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
45	26UH529A	Elétrica	ISOLAR GAVETA 11.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
46	26TL502	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.1 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
47	26TI502	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
48	26CB502	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
49	26TD507 A/B/C/D	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.4 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
50	26TD509 A/B/C/D	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.5 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
51	26TD508 A/BC/D	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.6 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

52	26TN501	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.8 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
53	26QL502	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.1 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
54	26QA507	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
55	26QA506	Elétrica	ISOLAR GAVETA 1.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
56	26PL506	Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 01 DO 26QL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
57	26PL507	Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 02 DO 26QL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
58	26QA508	Elétrica	ISOLAR 26CB502 GAVETA 1.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
59	26BT502	Elétrica	ISOLAR 26CB502 GAVETA 1.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
60	64CO502C	Elétrica	ISOLAR GAVETA 13.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-44 DO 26QA506 (110V)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
61	26MO504-M32	Elétrica	ISOLAR GAVETA 10.5 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
62	64SA506	Elétrica	ISOLAR GAVETA 11.2 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
63	RE-26-IV-514 SIST.DE REFRIGERAÇÃO	Elétrica	ISOLAR GAVETA 12.3 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
64	26TF507 VENT.FORÇADA	Elétrica	ISOLAR GAVETA 12.4 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
65	26IV514A ALIM.AUX.DO DRIVE	Elétrica	ISOLAR GAVETA 12.5 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
66	26PT505	Elétrica	ISOLAR GAVETA 13.1 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
67	26AR502A eB	Elétrica	ISOLAR GAVETA 15.1 DO 26CM507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
68	26PF610 26PE603 26IV613	Elétrica	ISOLAR GAVETA 11.1 DO 26-CM-507 ISOLAR DISJUNTOR DJ-15 DO 26-QA-506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
69	26PF609 26BO606	Elétrica	ISOLAR GAVETA 11.4 DO 26-CM-507 ISOLAR DISJUNTOR DJ-15 DO 26-QA-506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
70	26PF616 26CK603 26IV603	Elétrica	ISOLAR GAVETA 13.4 DO 26-CM-507 ISOLAR DISJUNTOR DJ-62 DO 26-QA-506 ISOLAR DISJUNTOR DJ-04 DO 26-QA-506	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 26 - SE - 503	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	Página 5 de 5

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA:

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22064	20/09/2025	MARCOS ANTONIO MARTINS LAFETA	Elétrica e Instumentação PII
2	22098	20/09/2025	ITALO RABELO	Elétrica e Instumentação PII
3	22111	20/09/2025	JOSIMAR DA SILVA NOBRE LIMA	Elétrica e Instumentação PII
4	22212	20/09/2025	ALLISON ALVES GOMES	Elétrica e Instumentação PII
6	22571	20/09/2025	ELVIS MARTINS SIQUEIRA MARINHO	Elétrica e Instumentação PII
7	22678	20/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instumentação PII
8	22746	20/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
9	23016	20/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instumentação PII
11	24150	20/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII
12	24339	20/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instumentação PII
13	26049	20/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instumentação PII
14	26153	20/09/2025	IGOR SANTOS	Elétrica e Instumentação PII
15	24526	20/09/2025	MARCUS CAIQUE DA SILVA SILVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
16	25245	20/09/2025	JORDÃO WIDSON BARBOSA	Elétrica e Instumentação PII
17	25252	20/09/2025	CRISTIANO PINTO VELOSO	Elétrica e Instumentação PII
18	25258	20/09/2025	JOAO PAULO SILVA CALDAS	Elétrica e Instumentação PII
19	25262	20/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instumentação PII
20	26158	20/09/2025	LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ARAUJO	Elétrica e Instumentação PII
21	26479	20/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instumentação PII
22	25820	20/09/2025	WILLYS PEREIRA SOUZA	Elétrica e Instumentação PII
23	26574	20/09/2025	ROMULO CESAR	Elétrica e Instumentação PII
24	26688	20/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instumentação PII
25	25743	20/09/2025	JOÃO VICTOR PEREIRA DA COSTA	Elétrica e Instumentação PII
26	22490	20/09/2025	MARCO ANTONIO CONTAGEM JUNIOR	Elétrica e Instumentação PII
27	22578	20/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instumentação PII
28	26151	20/09/2025	FELIPE LOPES DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**