KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 26 - SE - 504	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	Página 1 de 5

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Alisson Alves Gomes

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	REGISTRO: 27060	ASSINATURA:	DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII

REFERENCIA BILBIOGRAFICA:

Nota: conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	SESMT	26213	25/07/2025	GIANI A. SILVA	
2	Engenharia	22746	26/07/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	
3	Manutenção Elétrica	26942	27/07/2025	GILBERTO RESENDE	
3	Manutenção Elétrica	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
4	Oficial de Isolamento	22111	28/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
5	Manutenção Mecânica	N/A	N/A	N/A	
6	Operação	N/A	N/A	N/A	
7	Designado	22578	27/07/2025	ALISSON ALVES GOMES	

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 26 - SE - 504	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	26QF503	Elétrica	ISOLAR CUB-19 DO 43QF501B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-K1 DO 26CM508	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-3.2 DO 26CM509 (Disjuntor de entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26QA511 DISJUNTORES 01 e 04	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26PL509 DISJUNTOR 01	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
2	26CM508	Elétrica	ISOLAR CUB-K2 DO 26QF503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26QA511 DISJUNTORES 05 e 02	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26PL509 DISJUNTOR 02	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
3	26CM509	Elétrica	ISOLAR CUB-K4 DO 26QF503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26QA511 DISJ-03	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26PL509 DISJ- 03	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
4	26TF509	Elétrica	ISOLAR CUB-K2 DO 26QF503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-K1 DO 26CM508	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26QA510 DISJ-28	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-13.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
5	26TF510	Elétrica	ISOLAR CUB-K4 DO 26QF503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-3.2 (Disjuntor de Entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
6	26-TF-IV-520	Elétrica	ISOLAR CUB-K3 DO 26CM508 E ATERRAR USANDO O MECANISMO DO CUBÍCULO	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26QA511 DISJ-07	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
7	26MO505 M19	Elétrica	ISOLAR CUB-K4 DO 26CM508 E ATERRAR USANDO O MECANISMO DO CUBÍCULO	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-FB3 NO CUB-K4 DO 26CM508	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
8	26IV520	Elétrica	ISOLAR CUB-K3 DO 26CM508	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-12.2 E GAV- 12.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26PL509 DISJ- 04	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
9	26TL503	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-1.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
10	26TI504	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-1.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
	26CB503	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-1.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
	26TD510 A/B/C	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-1.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
11	26TD511 A/B/C	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-1.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
12	26TD512 A/B/C	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-1.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
13	26TD513 A/B/C	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-1.7	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
14	26TI505	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-1.8	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
15	VENTILADOR SALA DO 26-TF-IV-520	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV-2.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
16	26MO505 M3	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 4.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

17	26MO505 M4	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 4.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
18	26MO505 M8	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 4.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
19	26MO505 M9	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 4.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
20	26MO505 M5	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 4.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
21	26MO505 M10	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 5.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
22	26MO505 M11	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 5.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
23	26MO505 M14	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 5.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
24	26MO505 M15	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 5.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
25	26MO505 M6	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 5.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	26MO505 AQ3	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 6.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
27	26MO505 AQ4	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 6.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
28	26MO505 AQ5	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 6.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
29	26MO505 AQ9	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 6.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
30	26MO505 M7	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 6.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
31	26AM509	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 7.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
32	26MO505 AQ10	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 7.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
33	26MO505 AQ11	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 7.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
34	26MO505 M20	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 7.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
35	26MO505 M21	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 7.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
36	26MO505 M12	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 7.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
37	26LH503	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 8.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
38	26MO505 M22	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 8.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
39	26MO505 M23	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 8.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
40	26MO505 M24	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 8.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
41	26MO505 M25	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 8.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
42	26MO505 M13	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 8.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
43	26MO505 M26	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 9.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
44	26MO505 M27	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 9.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
45	26MO505 M28	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 9.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
46	26MO505 M29	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 9.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
47	26MO505 M30	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 9.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
48	26MO505 M31	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 9.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
49	26MO505 M16	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 10.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
50	26MO505 M17	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 10.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
51	26MO505 M18	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 10.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
52	26MO505 M32	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 10.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
53	26MO505 M33	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 10.6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
54	26AR503A	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 12.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
55	26AR503C	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 11.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

56	26IV520	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 12.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
57	26AL502	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 12.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
58	26-IV-520 FIN-FAN	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 12.4	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
59	26TF509 (Vent.Forçada)	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 13.1	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
60	64SA505	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 13.2	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
61	64CO504	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 13.5	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
62	26QA512	Elétrica	ISOLAR 26TI504 NA GAV- 1.2 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
63	26QL503	Elétrica	ISOLAR 26TL503 NA GAV- 1.1 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
64	26PL509	Elétrica	ISOLAR DJ-01 DO 26QL503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
65	26PL510	Elétrica	ISOLAR DJ-02 DO 26QL503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
66	26QA510	Elétrica	ISOLAR 26TI504 NA GAV- 1.2 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
67	PAINEL QFAC-1	Elétrica	ISOLAR 26TA503 GAV- 12.1 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
68	26CB503	Elétrica	ISOLAR 26CM509 GAV- 1.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
69	26CP509	Elétrica	ISOLAR 26TI505 NA GAV-1.8 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
70	RE-26-CP-508	Elétrica	ISOLAR 26TI504 NA GAV-1.2 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
71	26QA511	Elétrica	ISOLAR 26CB503 NA GAV-1.3 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
72	26BT503	Elétrica	ISOLAR 26CB503 NA GAV-1.3 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
73	26TA503	Elétrica	ISOLAR GAV-12.1 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
74	26UH530B	Elétrica	ISOLAR GAV-14.2 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
75	26UH530A	Elétrica	ISOLAR GAV-14.3 DO 26CM509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
76	26PF613 26PE604 26IV614	Elétrica	ISOLAR GAVETA 2.6 DO 26-CM-509 ISOLAR DISJUNTOR DJ-78 DO 26-QA-510	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
77	26PF612 26BO608	Elétrica	ISOLAR GAVETA 13.4 DO 26-CM-509 ISOLAR DISJUNTOR DJ-77 DO 26-QA-510	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
78	26PF617 26CK604 26IV604	Elétrica	ISOLAR GAVETA 12.5 DO 26-CM-509 ISOLAR DISJUNTOR DJ-81 DO 26-QA-510 ISOLAR DISJUNTOR DJ-82 DO 26-QA-510	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
79	26PF623 26TH606	Elétrica	ISOLAR GAVETA 11.3 DO 26-CM-509	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 26 - SE - 504	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	Página 5 de 5

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA:

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22064	20/09/2025	MARCOS ANTONIO MARTINS LAFETA	Elétrica e Instumentação PII
2	22098	20/09/2025	ITALO RABELO	Elétrica e Instumentação PII
3	22111	20/09/2025	JOSIMAR DA SILVA NOBRE LIMA	Elétrica e Instumentação PII
4	22212	20/09/2025	ALLISON ALVES GOMES	Elétrica e Instumentação PII
6	22571	20/09/2025	ELVIS MARTINS SIQUEIRA MARINHO	Elétrica e Instumentação PII
7	22678	20/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instumentação PII
8	22746	20/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
9	23016	20/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instumentação PII
11	24150	20/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII
12	24339	20/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instumentação PII
13	26049	20/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instumentação PII
14	26153	20/09/2025	IGOR SANTOS	Elétrica e Instumentação PII
15	24526	20/09/2025	MARCUS CAIQUE DA SILVA SILVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
16	25245	20/09/2025	JORDÃO WIDSON BARBOSA	Elétrica e Instumentação PII
17	25252	20/09/2025	CRISTIANO PINTO VELOSO	Elétrica e Instumentação PII
18	25258	20/09/2025	JOAO PAULO SILVA CALDAS	Elétrica e Instumentação PII
19	25262	20/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instumentação PII
20	26158	20/09/2025	LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ARAUJO	Elétrica e Instumentação PII
21	26479	20/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instumentação PII
22	25820	20/09/2025	WILLYS PEREIRA SOUZA	Elétrica e Instumentação PII
23	26574	20/09/2025	ROMULO CESAR	Elétrica e Instumentação PII
24	26688	20/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instumentação PII
25	25743	20/09/2025	JOÃO VICTOR PEREIRA DA COSTA	Elétrica e Instumentação PII
26	22490	20/09/2025	MARCO ANTONIO CONTAGEM JUNIOR	Elétrica e Instumentação PII
27	22578	20/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instumentação PII
28	26151	20/09/2025	FELIPE LOPES DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**