KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 27 - SE - 501**	**DATA DA REVISÃO:**	Página 1 de 12

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Alisson Alves Gomes

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERENCIA BILBIOGRAFICA:

Nota: conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	**SESMT**	26213	25/07/2025	GIANI A. SILVA	
2	**Engenharia**	22746	26/07/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	
3	**Manutenção Elétrica**	26942	27/07/2025	GILBERTO RESENDE	
3	**Manutenção Elétrica**	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
4	**Oficial de Isolamento**	22111	28/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
5	**Manutenção Mecânica**	N/A	N/A	N/A	
6	**Operação**	N/A	N/A	N/A	
7	**Designado**	22578	27/07/2025	ALISSON ALVES GOMES	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	27QF501	Elétrica	ISOLAR CUB-04 DO 43QF501A (ALIMENTAÇÃO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-3-2 DO 27CM501 (DJ DE ENTRADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-3-2 DO 27CM502 (DJ DE ENTRADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 27CM503 GAV-0-2 (DJ DE ENTRADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 27CM504 GAV-0-2 (DJ DE ENTRADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-5 DO 27QA508 (ALIMENTAÇÃO CC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-1 DO 27PL502 (ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
2	27TF501	Elétrica	ISOLAR CUB-02 DO 27QF501 (PRIMÁRIO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-3-2 DO 27CM501 (SECUNDÁRIO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-6-3 DO 27CM504 (VENT-FORÇADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-01 DO 27PL502 (ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-01 DO 27QA501 (COMANDO PROTEÇÃO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
3	27TF502	Elétrica	ISOLAR CUB-3-2 DO 27QF501 (PRIMÁRIO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-3-2 DO 27CM502 (SECUNDÁRIO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-6-2 DO 27CM504 (VENT-FORÇADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-01 DO 27PL502 (ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-02 DO 27QA501 (COMANDO PROTEÇÃO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
4	27TF503	Elétrica	ISOLAR CUB-4-2 DO 27QF501 (PRIMÁRIO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-0-2 DO 27CM503 (SECUNDÁRIO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-03 DO 27QA501 (COMANDO PROTEÇÃO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
5	27TF504	Elétrica	ISOLAR CUB-5-2 DO 27QF501 (PRIMÁRIO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-0-2 DO 27CM504 (SECUNDÁRIO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-04 DO 27QA501 (COMANDO PROTEÇÃO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
6	27CM501	Elétrica	ISOLAR CUB-2-2 DO 27QF501 (ALIMENTAÇÃO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-3-2 DO 27CM501 (CUB DE ENTRADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-09 DO 27QA508 (ALIM. CC PARA DISJUNTOR)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-02 DO 27PL502 (ILUM E AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-02 DO 27QA502 (SINALIZAÇÃO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
7	27BO501 A 27IV501 A	Elétrica	ISOLAR CUB-5.2 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-5.1 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-13 DO 27PL502 (ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-1.3 DO 27CM504 (TENSÃO AUXILIAR INVERSOR)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-06 DO 27QA503 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
8	27BO501 B 27IV501 B	Elétrica	ISOLAR CUB-5.1 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-5.2 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-06 DO 27PL502 (ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-11 DO 27QA503 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
9	27CF501A	Elétrica	ISOLAR CUB-6-2 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-6-1 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-01 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM501 6-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
10	27CF502A	Elétrica	ISOLAR CUB-6-1 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-6-2 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-05 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM501 6-3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
11	27CF503A	Elétrica	ISOLAR CUB-7-2 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-7-1 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-09 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM501 7-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
12	27CF504A	Elétrica	ISOLAR CUB-7-1 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-7-2 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-13 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM501 7-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
13	27CF505A	Elétrica	ISOLAR CUB-8-2 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-8-1 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-17 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM501 8-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
14	27CF506A	Elétrica	ISOLAR CUB-8-1 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-8-2 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-21 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM501 8-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
15	27CF501B	Elétrica	ISOLAR CUB-9-2 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-9-1 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-02 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM501 9-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
16	27CF502B	Elétrica	ISOLAR CUB-9-1 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-9-2 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-06 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM501 9-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
17	27CF503B	Elétrica	ISOLAR CUB-10-2 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-10-1 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-10 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM501 10-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
18	27CF504B	Elétrica	ISOLAR CUB-10-1 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-10-2 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-14 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM501 10-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
19	27CF505B	Elétrica	ISOLAR CUB-11-2 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-11-1 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-18 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM501 11-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
20	27CF506B	Elétrica	ISOLAR CUB-11-1 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-11-2 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-22 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM501 11-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-12-2 DO 27CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

21	42BO506A	Elétrica	ISOLAR CUB-12-1 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-17 DO 27QA507 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM501 12-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
22	42BO506B	Elétrica	ISOLAR CUB-12-2 DO 27CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-18 DO 27QA507 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM501 12-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	
23	27CM502	Elétrica	ISOLAR CUB-3-2 DO 27QF501 (ALIMENTAÇÃO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-3-2 DO 27CM502 (CUB. DE ENTRADA)	
		Elétrica	ISOLAR CIRC-08 DO 27QA508 (ALIM. CC. PARA DISJUNTOR)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-03 DO 27PL502 (ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO)	
		Elétrica	ISOLAR DJ-03 DO 27QA502 (SINALIZAÇÃO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
24	27CF501C	Elétrica	ISOLAR CUB-5-2 DO 27CM502	
		Elétrica	ISOLAR CUB-5-1 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-03 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM502 5-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
25	27CF502C	Elétrica	ISOLAR CUB-5-1 DO 27CM502	
		Elétrica	ISOLAR CUB-5-2 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-07 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM502 5-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	27CF503C	Elétrica	ISOLAR CUB-6-2 DO 27CM502	
		Elétrica	ISOLAR CUB-6-1 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-011 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	

		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM502 6-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
27	27CF504C	Elétrica	ISOLAR CUB-6-1 DO 27CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-6-2 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-15 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM502 6-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
28	27CF505C	Elétrica	ISOLAR CUB-7-2 DO 27CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-7-1 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-19 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM502 7-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
29	27CF506C	Elétrica	ISOLAR CUB-7-1 DO 27CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-7-2 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-23 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM502 7-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
30	27CF501D	Elétrica	ISOLAR CUB-8-2 DO 27CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-8-1 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-04 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM502 8-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-8-1 DO 27CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

31	27CF502D	Elétrica	ISOLAR CUB-8-2 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-08 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM502 8-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
32	27CF503D	Elétrica	ISOLAR CUB-9-2 DO 27CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-9-1 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-12 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM502 9-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
33	27CF504D	Elétrica	ISOLAR CUB-9-1 DO 27CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-9-2 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-16 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM502 9-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
34	27CF505D	Elétrica	ISOLAR CUB-10-2 DO 27CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-10-1 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-20 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM502 10-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
35	27CF506D	Elétrica	ISOLAR CUB-10-1 DO 27CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-10-2 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-24 DO 27QA504 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO 27CM502 10-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

36	27MO501-M1	Elétrica	ISOLAR CUB-11-2 DO 27CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-11-1 DO 27CM502 (PARA INTERVENÇÃO NA SAIDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-49 DO 27QA506 (COMANDO PLC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO 27CM502 11-3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
37	27CM503	Elétrica	ISOLAR CUB-4-2 DO 27QF501 (ALIMENTAÇÃO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 27CM503 GAV-0-2 (CUB. DE ENTRADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-03 DO 27QA508 (ALIMENTAÇÃO CC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-02 DO 27PL502 (ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
38	27CF507A	Elétrica	ISOLAR GAV-1-3 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
39	27CF507B	Elétrica	ISOLAR GAV-1-2 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
40	27CF508A	Elétrica	ISOLAR GAV-1-1 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
41	27CF508B	Elétrica	ISOLAR GAV-2-3 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
42	27CF509A	Elétrica	ISOLAR GAV-2-2 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
43	27CF509B	Elétrica	ISOLAR GAV-2-1 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
44	27CF510A	Elétrica	ISOLAR GAV-3-3 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
45	27CF510B	Elétrica	ISOLAR GAV-3-2 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
46	27CF511A	Elétrica	ISOLAR GAV-3-1 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
47	27CF511B	Elétrica	ISOLAR GAV-4-3 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
48	64CO502A	Elétrica	ISOLAR GAV- 4-2 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
49	64CO502B	Elétrica	ISOLAR GAV-4-1 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
50	27BO514C	Elétrica	ISOLAR GAV-5-4 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
51	27BO514A	Elétrica	ISOLAR GAV-5-2 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
52	27BO517A	Elétrica	ISOLAR GAV-6-4 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
53	27BO518B	Elétrica	ISOLAR GAV-7-4 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
54	27BO518A	Elétrica	ISOLAR GAV-7-3 DO27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
55	27BO517C	Elétrica	ISOLAR GAV-7-2 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
56	27BO547-A-B	Elétrica	ISOLAR GAV-8-1 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
57	27BO521A	Elétrica	ISOLAR GAV-8-2 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
58	27BO521B	Elétrica	ISOLAR GAV-8-3 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

59	27BO521C	Elétrica	ISOLAR GAV-8-4 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
60	27PT503	Elétrica	ISOLAR GAV-9-5 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
61	27AL503	Elétrica	ISOLAR GAV-9-3 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
62	44CA502	Elétrica	ISOLAR GAV-9-6 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
63	27AL504	Elétrica	ISOLAR GAV-10-1 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
64	27BO523	Elétrica	ISOLAR GAV-10-2 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
65	27BO522	Elétrica	ISOLAR GAV-10-3 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
66	27BO520	Elétrica	ISOLAR GAV-10-4 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
67	27AG501	Elétrica	ISOLAR GAV-10-6 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
68	27BO526	Elétrica	ISOLAR GAV-11-3 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
69	27BO524A	Elétrica	ISOLAR GAV-11-4 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
70	27AG502	Elétrica	ISOLAR GAV-11-6 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
71	27BO547A/B	Elétrica	ISOLAR GAV-8-1 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
72	27VT506B	Elétrica	ISOLAR GAV-12-2 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
73	27VT506A	Elétrica	ISOLAR GAV-12-3 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
74	27BO524B	Elétrica	ISOLAR GAV-12-5 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
75	27CM504	Elétrica	ISOLAR CUB-5-2 DO 27QF501 (ALIMENTAÇÃO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 27CM504 GAV-0-2 (CUB DE ENTRADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 66PC501 NA 26SE501 (GERADOR)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 66QF501 (DIST-DE CARGAS-GERADOR)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-05 DO 26PL502 (ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-02 DO 27QA508 (ALIMENTAÇÃO CC)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
76	27AR501A	Elétrica	ISOLAR GAV-1-7 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
77	27AM503M1	Elétrica	ISOLAR GAV-1-6 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
78	27AM503M2	Elétrica	ISOLAR GAV-1-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
79	27AM503M3	Elétrica	ISOLAR GAV-1-1 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
80	26TH524	Elétrica	ISOLAR GAV-9-3 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
81	27AR501B	Elétrica	ISOLAR GAV-2-5 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
82	42SS501 42BO504C	Elétrica	ISOLAR GAV-2-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
83	27BO507A 27IV507A	Elétrica	ISOLAR GAV-2-3 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-11 DO 27PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
84	27BO502A 27IV502A	Elétrica	ISOLAR GAV-11-1 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-7 DO 27PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
85	27AR501C	Elétrica	ISOLAR GAV-3-5 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
86	27BO511	Elétrica	ISOLAR GAV-3-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
87	27BO502B 27IV502B	Elétrica	ISOLAR GAV-3-1 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-07 DO 27PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

88	27AR501D	Elétrica	ISOLAR GAV-4-5 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
89	27BO510	Elétrica	ISOLAR GAV-4-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
90	27BO509	Elétrica	ISOLAR GAV-4-2 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
91	27BO506A 27IV503A	Elétrica	ISOLAR GAV-4-1 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
			ISOLAR GAV-12-3 DO 27CM503 (VENTILAÇÃO FORÇADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
91	27AR501E	Elétrica	ISOLAR GAV-5-6 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
93	27FL501	Elétrica	ISOLAR GAV-5-5 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
94	27FL502	Elétrica	ISOLAR GAV-5-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
95	27MO501-M2	Elétrica	ISOLAR GAV-5-3 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
96	27MO501-M3	Elétrica	ISOLAR GAV-5-2 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
97	26BO511	Elétrica	ISOLAR GAV-5-1 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-08 DO 27PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
98	27AR501F	Elétrica	ISOLAR GAV-6-9 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
99	27CK502/27PE504	Elétrica	ISOLAR GAV-6-8 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
100	27PT501	Elétrica	ISOLAR GAV-6-6 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
101	27PT502	Elétrica	ISOLAR GAV-6-5 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
102	27TH502	Elétrica	ISOLAR GAV-6-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
103	64CO516	Elétrica	ISOLAR GAV-12-9 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
104	27ET501	Elétrica	ISOLAR GAV-7-7 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
105	27PE505 M1 / M2	Elétrica	ISOLAR GAV-7-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
106	27BO508	Elétrica	ISOLAR GAV-7-3 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
107	27BO504B 27IV504B	Elétrica	ISOLAR GAV 7-2 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-11 DO 27PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
108	27BO507B 27IV507B	Elétrica	ISOLAR GAV-6-1 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
109	26TH505	Elétrica	ISOLAR GAV-8-5 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
110	42SS502 42BO504D	Elétrica	ISOLAR GAV-8-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
111	27BO506B 27IV503B	Elétrica	ISOLAR GAV-8-1 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-12-2 DO 27CM503 (VENTILAÇÃO FORÇADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIR-09 DO 27PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
112	27AR501G	Elétrica	ISOLAR GAV-9-9 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
113	27AR501H	Elétrica	ISOLAR GAV-9-8 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
114	27AR501I	Elétrica	ISOLAR GAV-9-7 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
115	27AR501J	Elétrica	ISOLAR GAV-9-6 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
116	27MORA504	Elétrica	ISOLAR GAV-9-5 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
117	27MORA505	Elétrica	ISOLAR GAV-9-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
118	27BO525A	Elétrica	ISOLAR GAV-9-2 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
119	27BO525B	Elétrica	ISOLAR GAV-9-1 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
120	27TL501	Elétrica	ISOLAR GAV-10-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
121	27TI501	Elétrica	ISOLAR GAV-10-3 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

122	61TI501	Elétrica	ISOLAR GAV-10-2 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
123	61TL501	Elétrica	ISOLAR GAV-11-5 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
124	27CB501	Elétrica	ISOLAR GAV-11-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-14 DO 27PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
125	27ES501	Elétrica	ISOLAR GAV-11-3 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
126	27ES502	Elétrica	ISOLAR GAV-11-2 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
127	27UH504	Elétrica	ISOLAR GAV-12-9 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
128	27TD501	Elétrica	ISOLAR GAV-12-8 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
129	27TD502	Elétrica	ISOLAR GAV-12-7 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
130	65TI501	Elétrica	ISOLAR GAV-12-6 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
131	27AG503	Elétrica	ISOLAR GAV-12-5 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
132	27TD505 A-B-C-D	Elétrica	ISOLAR GAV-12-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
133	27TD503	Elétrica	ISOLAR GAV-12-2 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
134	27AM508	Elétrica	ISOLAR GAV-11-7 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
135	26IV512 26BO538	Elétrica	ISOLAR GAV-9-4 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
136	27UH504M1	Elétrica	ISOLAR GAV-11-2 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
137	27UH504M2	Elétrica	ISOLAR GAV-11-1 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
138	27UH505M1	Elétrica	ISOLAR GAV-12-4 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
139	27UH505M2	Elétrica	ISOLAR GAV-11-5 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
140	27RS503	Elétrica	ISOLAR DJ-06 NA COL-0-1 DO 27CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
141	27RS504	Elétrica	ISOLAR DJ-06 NA COL-0-1 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
142	27CF501-E	Elétrica	CUBICULO PARA TREINAMENTO	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
143	27CF502-E	Elétrica	CUBICULO PARA TREINAMENTO	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
144	27TD521	Elétrica	ISOLAR GAV-11-6 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
145	27BO504-A 27IV504-A	Elétrica	ISOLAR GAV-8-3 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
146	27SM501	Elétrica	ISOLAR GAV-7-5 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
147	27TF501	Elétrica	ISOLAR GAV-6-3 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
148	27TF502	Elétrica	ISOLAR GAV-6-2 DO 27CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA:

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22064	20/09/2025	MARCOS ANTONIO MARTINS LAFETA	Elétrica e Instumentação PII
2	22098	20/09/2025	ITALO RABELO	Elétrica e Instumentação PII
3	22111	20/09/2025	JOSIMAR DA SILVA NOBRE LIMA	Elétrica e Instumentação PII
4	22212	20/09/2025	ALLISON ALVES GOMES	Elétrica e Instumentação PII
6	22571	20/09/2025	ELVIS MARTINS SIQUEIRA MARINHO	Elétrica e Instumentação PII
7	22678	20/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instumentação PII
8	22746	20/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
9	23016	20/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instumentação PII
11	24150	20/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII
12	24339	20/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instumentação PII
13	26049	20/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instumentação PII
14	26153	20/09/2025	IGOR SANTOS	Elétrica e Instumentação PII
15	24526	20/09/2025	MARCUS CAIQUE DA SILVA SILVEIRA	Elétrica e Instumentação PII

16	25245	20/09/2025	JORDÃO WIDSON BARBOSA	Elétrica e Instumentação PII
17	25252	20/09/2025	CRISTIANO PINTO VELOSO	Elétrica e Instumentação PII
18	25258	20/09/2025	JOAO PAULO SILVA CALDAS	Elétrica e Instumentação PII
19	25262	20/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instumentação PII
20	26158	20/09/2025	LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ARAUJO	Elétrica e Instumentação PII
21	26479	20/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instumentação PII
22	25820	20/09/2025	WILLYS PEREIRA SOUZA	Elétrica e Instumentação PII
23	26574	20/09/2025	ROMULO CESAR	Elétrica e Instumentação PII
24	26688	20/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instumentação PII
25	25743	20/09/2025	JOÃO VICTOR PEREIRA DA COSTA	Elétrica e Instumentação PII
26	22490	20/09/2025	MARCO ANTONIO CONTAGEM JUNIOR	Elétrica e Instumentação PII
27	22578	20/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instumentação PII
28	26151	20/09/2025	FELIPE LOPES DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**