KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 42 - SE - 501**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 1 de 5

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Alisson Alves Gomes

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERÊNCIA BILBIOGRÁFICA:

Nota: conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	**SESMT**	26213	25/07/2025	GIANI A. SILVA	
2	**Engenharia**	22746	26/07/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	
3	**Manutenção Elétrica**	26942	27/07/2025	GILBERTO RESENDE	
3	**Manutenção Elétrica**	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
4	**Oficial de Isolamento**	22111	28/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
5	**Manutenção Mecânica**	N/A	N/A	N/A	
6	**Operação**	N/A	N/A	N/A	
7	**Designado**	22578	27/07/2025	ALISSON ALVES GOMES	

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 42 - SE - 501	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	42QF501	Elétrica	ISOLAR CUB-11 DO 43QF501B,ISOLAR CUB-03 DO 42CM501 e ISOLAR 42CM502 COL-0 (DISJ-DE ENTRADA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-3.2 DO 42QF501DISJ-DE ENTRADA	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-10 DO 42PL501-ILUM-E AQUEC.	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-Q1 DO CUB-01 DO 42QF501(110V-COM-DA BARRA)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
2	42TF501	Elétrica	ISOLAR CUB-4.2 DO 42QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-4-7 DO 42CM5202-VENT-FORÇ	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-22 DO 42QA501-110V-PROT-DO TRAFO	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
3	42TF502	Elétrica	ISOLAR CUB-5.2 DO 42QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-23 DO 42QA501-110V-PROT-DO TRAFO.	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
4	42BO502A	Elétrica	ISOLAR CUB-5-1 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-5-2 DO 42CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAÍDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO CUBÍCULO 5.3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
5	42CM501	Elétrica	ISOLAR 42TF501 CUB-04 DO 42QF501 e ISOLAR CUB-03 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-13 DO 42PL501-ILUM. E AQUEC	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-Q1 DO CUB-01 DO 42CM501-COM-DA-BARRA	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
6	42BO502B	Elétrica	ISOLAR CUB-5-2 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-5-1 DO 42CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAÍDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO CUBÍCULO 5.3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
7	42BO502C	Elétrica	ISOLAR CUB-6-2 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-6-1 DO 42CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAÍDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO CUBÍCULO 6.3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
8	42BO502D	Elétrica	ISOLAR CUB-6-1 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-6-2 DO 42CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAÍDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO CUBÍCULO 6.3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
9	42BO503A	Elétrica	ISOLAR CUB-7-2 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-7-1 DO 42CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAÍDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO CUBÍCULO 7.3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
10	42BO503B	Elétrica	ISOLAR CUB-7-1 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-7-2 DO 42CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAÍDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO CUBÍCULO 7.3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
11	42BO503C	Elétrica	ISOLAR CUB-8-2 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-8-1 DO 42CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAÍDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B1 E 52-R1 DO CUBÍCULO 8.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
12	26BO510A	Elétrica	ISOLAR CUB-8-1 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-8-2 DO 42CM501 (PARA INTERVENÇÃO NA SAÍDA DO CCM)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO CUBÍCULO 8.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
13	26BO510B	Elétrica	ISOLAR CUB-9-2 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO CUBÍCULO 9.3	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
14	42CM502	Elétrica	ISOLAR 42TF502 CUB-05 DO 42QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-52 COL-0 DISJ DE ENTRADA	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-14 DO 42PL501-ILUM. E AQUEC.	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-02 DA COL-0 DO 42CM502-COM.DA BARRA- 110V	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
15	42RS501	Elétrica	ISOLAR DISJ-6 DA COL-0 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
16	42AG501	Elétrica	ISOLAR GAV-1-2 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
16	42BO504A	Elétrica	ISOLAR GAV1-1 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
17	42BO504B	Elétrica	ISOLAR GAV-2-1 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
18	26TO501-M2	Elétrica	ISOLAR GAV-2-2 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
19	26TO501-M1	Elétrica	ISOLAR GAV-2-3 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
20	31UTFV511	Elétrica	ISOLAR GAV-3-2 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

21	42TD502	Elétrica	ISOLAR GAV-4-3 DO 42CM5202	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
22	42TD501	Elétrica	ISOLAR6 GAV-4-4 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
23	42TI501	Elétrica	ISOLAR GAV-4-5 DOO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
24	42TL501	Elétrica	ISOLAR GAV-4-6 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
25	42TF501 VENT-FORÇADA	Elétrica	ISOLAR GAV-4-7 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	42TH501	Elétrica	ISOLAR GAV-4-8 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
27	42AR501A	Elétrica	ISOLAR GAV-5-1 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
28	42AR501B	Elétrica	ISOLAR GAV-5-2 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
29	42BO505A	Elétrica	ISOLAR GAV-5-3 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
30	42BO505B	Elétrica	ISOLAR GAV-5-4 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
31	42AR501C	Elétrica	ISOLAR GAV-5-5 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
32	42AR501D	Elétrica	ISOLAR GAV-5-6 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
33	42QA501	Elétrica	ISOLAR 42TI501 GAV-4-5 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
34	42QA502	Elétrica	ISOLAR DISJ-NB DO 42QA501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
35	42QL501	Elétrica	ISOLAR 42TL501 GAV-4-6 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
36	42PL501	Elétrica	ISOLAR CIRC-52-1 DO 42QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
37	42PL502	Elétrica	ISOLAR CIRC-52-2 DO 42QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
38	24RJFV501	Elétrica	ISOLAR GAV-1-4 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
39	64BO509	Elétrica	ISOLAR GAV-3-1 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
40	24RJFV501B	Elétrica	ISOLAR GAV-1-3 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
41	42BO510	Elétrica	ISOLAR CUB-11-2 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 42PL501 CIRC-20	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 42PL501 CIRC-21	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
42	42IV510	Elétrica	ISOLAR CUB-11-2 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 42QA502 DISJ-12	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 42PL501 CIRC-20	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 42PL501 CIRC-21	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
43	42CP501	Elétrica	ISOLAR 42QA502 DISJ- 01	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 42PL501 CIRC-15	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
44	RE24CP501B	Elétrica	ISOLAR 42QA502 DISJ- 11	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
45	RE42CP501A	Elétrica	ISOLAR 42QA502 DISJ- 08	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 42PL501 CIRC-15	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
46	42NB501 e BANCO DE BATERIAS	Elétrica	ISOLAR 42QA501 DISJ-NB (DJNB-2)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
47	42TD504	Elétrica	ISOLAR6 GAV-3-3 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
48	42TD503	Elétrica	ISOLAR6 GAV-3-4 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
49	42BO511	Elétrica	ISOLAR GAV-4-1 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
50	42UT-IIC545	Elétrica	ISOLAR GAV-3-7 DO 42CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CUB-10-2 DO 42CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

51	64BO508	Elétrica	ISOLAR DJ 52-B2 E 52-R2 DO CUBÍCULO 10.3 (COMANDO PAINEL E RESIST. DE AQUEC.)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 42 - SE - 501**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 5 de 5

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA:

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22064	20/09/2025	MARCOS ANTONIO MARTINS LAFETA	Elétrica e Instumentação PII
2	22098	20/09/2025	ITALO RABELO	Elétrica e Instumentação PII
3	22111	20/09/2025	JOSIMAR DA SILVA NOBRE LIMA	Elétrica e Instumentação PII
4	22212	20/09/2025	ALLISON ALVES GOMES	Elétrica e Instumentação PII
6	22571	20/09/2025	ELVIS MARTINS SIQUEIRA MARINHO	Elétrica e Instumentação PII
7	22678	20/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instumentação PII
8	22746	20/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
9	23016	20/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instumentação PII
11	24150	20/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII
12	24339	20/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instumentação PII
13	26049	20/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instumentação PII
14	26153	20/09/2025	IGOR SANTOS	Elétrica e Instumentação PII
15	24526	20/09/2025	MARCUS CAIQUE DA SILVA SILVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
16	25245	20/09/2025	JORDÃO WIDSON BARBOSA	Elétrica e Instumentação PII
17	25252	20/09/2025	CRISTIANO PINTO VELOSO	Elétrica e Instumentação PII
18	25258	20/09/2025	JOAO PAULO SILVA CALDAS	Elétrica e Instumentação PII
19	25262	20/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instumentação PII
20	26158	20/09/2025	LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ARAUJO	Elétrica e Instumentação PII
21	26479	20/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instumentação PII
22	25820	20/09/2025	WILLYS PEREIRA SOUZA	Elétrica e Instumentação PII
23	26574	20/09/2025	ROMULO CESAR	Elétrica e Instumentação PII
24	26688	20/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instumentação PII
25	25743	20/09/2025	JOÃO VICTOR PEREIRA DA COSTA	Elétrica e Instumentação PII
26	22490	20/09/2025	MARCO ANTONIO CONTAGEM JUNIOR	Elétrica e Instumentação PII
27	22578	20/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instumentação PII
28	26151	20/09/2025	FELIPE LOPES DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**