KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 43 - SE - 501**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 1 de 5

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Alisson Alves Gomes

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERENCIA BILBIOGRAFICA:

Nota: conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	**SESMT**	26213	25/07/2025	GIANI A. SILVA	
2	**Engenharia**	22746	26/07/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	
3	**Manutenção Elétrica**	26942	27/07/2025	GILBERTO RESENDE	
3	**Manutenção Elétrica**	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
4	**Oficial de Isolamento**	22111	28/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
5	**Manutenção Mecânica**	N/A	N/A	N/A	
6	**Operação**	N/A	N/A	N/A	
7	**Designado**	22578	27/07/2025	ALISSON ALVES GOMES	

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 43 - SE - 501	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	43-CB-501	Elétrica	Isolar Disj 52.3 no 43QA501 - Alimentação	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
			Isolar Disj 52.48 no 43QA501 – Iluminação	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
			isolar 43BT501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
2	43PL501		Isolar no 43QA501 COL-02 DJ-57 Alimentação 380V	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
3	43PL501 Iluminação e tomadas		Isolar no 43PL501 Circuitos - 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
4	43-PL-502	Elétrica	Isolar no 43QA501 COL-02 DJ-58 Alimentação 380V	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
5	43-PL-502 Iluminação e tomadas	Elétrica	Isolar no 43PL502 Circuitos - C01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
6	43QA501	Elétrica	Isolar 43TF502-A no 43QF501A C-07A	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar o 43-GD-508	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar 43TF502-B no 43QF501B C--13B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
7	43DJ502-B	Elétrica	Isolar – 43CH504-B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar – 43QF501B-C01B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
8	43DJ502-A	Elétrica	Isolar – 43CH504-A	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar – 43QF501-A-C01A	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
9	43DJ503	Elétrica	Isolar – 43CH505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar – 43-CH-507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
10	43DJ504	Elétrica	Isolar - 43CH505	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar - 43CH507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
11	43QA502	Elétrica	Isolar 43CB501 – Carregador de Baterias	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar 43BT501 – Banco de Baterias	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar 43BT502 – Banco de Baterias	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar 43CB502 – Carregador de Baterias	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
12	26MO502 M1 e M2	Elétrica	Isolar cub -02 DO 43 QF 501 A	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar cub- 52.51 DO 43 QA 501 Iluminação e tomadas e resistência de aquecimento	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar DJ18 DO 43 QA 501 (Em Desligamento do Motor)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Motor Levantamento de Escovas - Isolamento na 26-SE-501 (Em Atividade no Levantamento de Escovas)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 43 - SE - 501	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
13	26MO503 M1 e M2	Elétrica	Isoalr cub-03 DO 43 QF 501 A	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar circ-52.51 DO 43 QA 501 Iluminação e tomada e resistência de aquecimento (Em Desligamento do Motor)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar DJ 18 DO 43 QA 501 (Em Desligamento do Motor)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Motor Levantamento de Escovas - Isolamento na 26-SE-501 (Em Atividade no Levantamento de Escovas)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
14	43FL501 43FL512	Elétrica	Isolar cub-11 DO 43QF501 A e agurdar o tempo de descarga por 20 minutos	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
15	43-FL-502	Elétrica	Isolar cub-12 DO 43QF501 A e agurdar o tempo de descarga por 20 minutos	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
16	43FL503	Elétrica	Isolar cub-02 DO 43QF501 B e agurdar o tempo de descarga por 20 minutos	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
17	43FL505 43FL511	Elétrica	Isolar cub-13 DO 43QF501 A e agurdar o tempo de descarga por 20 minutos	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica		Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
18	43FL506	Elétrica	Isolar cub-05 DO 43QF501B e agurdar o tempo de descarga por 20 minutos	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
19	Circuito Alimentação 26SE501	Elétrica	Isolar 43QF5013 CUB-10	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
			Isolar 26QF501 Na 26SE501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
20	43TF502A	Elétrica	Isolar 43QF501A CUB-07	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
			Isolar 43TF502B-43QF501B CUB-13	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
21	43TF502B	Elétrica	Isolar 43QF501B CUB-13	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
			Isolar 43TF502A-43QF501A CUB-07	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
22	43FL507 43FL513		Isolar CUB-17 DO 43QF501 B e agurdar o tempo de descarga por 20 minutos	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
23	43FL510	Elétrica	Isolar CUB-17 DO 43QF501 A e agurdar o tempo de descarga por 20 minutos	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
24	43FL508	Elétrica	Isolar CUB-18 DO 43QF501 B e agurdar o tempo de descarga por 20 minutos	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
25	43FL509	Elétrica	Isolar cub-16 DO 43QF501 A e agurdar o tempo de descarga por 20 minutos	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	43AR501QD	Elétrica	Isolar 43QA501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar cub-16 DO 43 QF 501 B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

27	26MO504 M1 E M2	Elétrica	Motor Levantamento de Escovas - Isolamento na 26-SE-503 (Em Atividade no Levantamento de Escovas)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar disjuntor 18 DO 43 QA 501 coluna 2-DJ-18	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 43 - SE - 501**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 4 de 5

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
23	43-AR-501E-VE	Elétrica	Isolar 43-AR-501-QD-DJ-05	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
24	43-AR-501B-VE-	Elétrica	Isolar 43-AR-501 QD-DJ02	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
25	43-AR-501A-VE-	Elétrica	Isolar43-AR-501 QD-DJ03	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	43-AR-501C-VE-	Elétrica	Isolar 43-AR-501 QD-DJ01	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
27	43-PC-503	Elétrica	Isolar 43QA501 CIRC-31	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
28	43-AR-501D-VE	Elétrica	ISOLAR 43-AR-501-QD-DJ06	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
29	43-EE-501 Is limiter ABB KO1	Elétrica	Isolar cub-19 DO 43 QF 501B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
30	43-EE-501 Is limiter ABB KO2	Elétrica	Isolar cub-19 DO 43 QF 501B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
31	43-QF-503 Painel de Proteção 26MO505	Elétrica	Isolar cub-19 DO 43 QF 501B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
32	26MO505 M1 E M2	Elétrica	Isolar cub 43QF501A C19A	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Motor Levantamento de Escovas - Isolamento na 26-SE-504 (Em Atividade no Levantamento de Escovas)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
33	43-CB-502	Elétrica	Isolar no 43-QA-501 o DJ-01	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	Isolar o Banco de Bateria 43-BT-502 desconectar os cabos dos polos positivo e negativo.	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
34	Circuito de Alimentação do 26-M0-501-M1 (SAG)	Elétrica	Isolar no 43-QF-501-B o Cub. C-03B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
35	Circuito de Alimentação da Excitatriz do SAG	Elétrica	Isolar no 43-QF-501-B o Cub. C-07B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
36	68-TF-515 Transformador Para Ar Condicionado Bloco H	Elétrica	Isolar a Chave 68CH507	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
37	68-TF-500 Transformador que Alimenta Bloco H	Elétrica	Isolar a Chave 68CH502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 66-GD-505 PROXIMO AO BLOCO H Isolar no painel 68QF504 - DJ02	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
39	68-TF-510 Transformador que alimenta Vestuiario Planta II e Portaria proximo ao Laboratorio de Processos	Elétrica	Isolar a Chave 68CH504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
40	Rda BT que Alimenta Bombas das Tulipas do Dreno de Fundo no Tanque Especifico 12	Elétrica	Isolar 32-PF-504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
41	RDA BT que alimenta refletores para iluminação do almoxarifado principal	Elétrica	Isolar 44-PL-517 ao lado do Escritorio Fiscal	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

42	Rda BT que alimenta refletores para iluminação em volta do Bloco H	Elétrica	isolar 68-PL-500	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
43	Rda BT que alimenta refletores para iluminação a PL10	Elétrica	Isolar 24-PC-504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 43 - SE - 501**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 5 de 5

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
44	Rda BT que alimenta refletores para iluminação Estacionamento Externo Proximo à Portaria Principal	Elétrica	Isolar PL-PC-530	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
45	RDA BT que Alimenta Refletores de Iluminação em volta do Patio Almoxarifado de Equipamentos	Elétrica	Isolar 14-PL-518	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
46	RDA BT que Alimenta Refletores de Iluminação em volta do Patio Almoxarifado de Equipamentos	Elétrica	Isolar 44-PL-518	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
47	RDA BT que Alimenta Refletores de Iluminação no Arruamneto atras da Usina, proximo a 26SE501	Elétrica	ISOLAR 14-PL-01	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
48	Exaustor 43-EX-501-A Que fica ao lado da Porta de saida do porão de cabos	Elétrica	ISOLAR 43-AR-501-QD DJ Tripolar 43-EX-501-A	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
49	Exaustor 43-EX-501-B Que fica ao lado da Porta de saida do porão de cabos	Elétrica	ISOLAR 43-AR-501-QD DJ Tripolar 43-EX-501-B	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22064	20/09/2025	MARCOS ANTONIO MARTINS LAFETA	Elétrica e Instumentação PII
2	22098	20/09/2025	ITALO RABELO	Elétrica e Instumentação PII
3	22111	20/09/2025	JOSIMAR DA SILVA NOBRE LIMA	Elétrica e Instumentação PII
4	22212	20/09/2025	ALLISON ALVES GOMES	Elétrica e Instumentação PII
6	22571	20/09/2025	ELVIS MARTINS SIQUEIRA MARINHO	Elétrica e Instumentação PII
7	22678	20/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instumentação PII
8	22746	20/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
9	23016	20/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instumentação PII
11	24150	20/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII
12	24339	20/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instumentação PII
13	26049	20/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instumentação PII
14	26153	20/09/2025	IGOR SANTOS	Elétrica e Instumentação PII
15	24526	20/09/2025	MARCUS CAIQUE DA SILVA SILVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
16	25245	20/09/2025	JORDÃO WIDSON BARBOSA	Elétrica e Instumentação PII
17	25252	20/09/2025	CRISTIANO PINTO VELOSO	Elétrica e Instumentação PII
18	25258	20/09/2025	JOAO PAULO SILVA CALDAS	Elétrica e Instumentação PII
19	25262	20/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instumentação PII
20	26158	20/09/2025	LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ARAUJO	Elétrica e Instumentação PII
21	26479	20/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instumentação PII
22	25820	20/09/2025	WILLYS PEREIRA SOUZA	Elétrica e Instumentação PII
23	26574	20/09/2025	ROMULO CESAR	Elétrica e Instumentação PII
24	26688	20/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instumentação PII
25	25743	20/09/2025	JOÃO VICTOR PEREIRA DA COSTA	Elétrica e Instumentação PII
26	22490	20/09/2025	MARCO ANTONIO CONTAGEM JUNIOR	Elétrica e Instumentação PII
27	22578	20/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instumentação PII

28	26151	20/09/2025	FELIPE LOPES DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**