KINROSS Paracatu	MATRIZ DE ISOLAMENTO	PROC-NOR-026-AN02 ITEM K 10.06 REVISÃO: 10 DATA: 15/09/2025	SGI

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	**ÁREA: 26 - SE - 501**	**DATA DA REVISÃO: 25/09/2025**	Página 1 de 9

RESPONSÁVEL DESIGNADO: Alisson Alves Gomes

APROVAÇÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO DE ENERGIA PELO GERENTE DA ÁREA

NOME: Emerson Schena Winter	**REGISTRO: 27060**	**ASSINATURA:**	**DEPARTAMENTO: Elétrica e Instrumentação PII**

REFERENCIA BILBIOGRAFICA:

Nota: conforme os itens **7.1.10.1, 7.1.10.2 e 7.1.10.3** a referência se baseia a documentos formais e autalizados como, unifilares, fluxograma de processos e manuais de equipamentos. Quando o documento eventualmente se encontrar desatualizados, requer que seja atualizado antes de iniciar a realização desta matriz. Informar a revisão.

DEFINIÇÕES DAS ENERGIAS

1.ELÉTRICA: Energia elétrica é a forma de energia baseada no deslocamento de cargas elétricas (elétrons) em um condutor, geralmente em forma de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Nas instalações industriais, ela é essencial para alimentar motores, sistemas de automação, iluminação, aquecimento, soldagem, equipamentos eletrônicos e diversos processos produtivos. A energia elétrica é distribuída por meio de redes de transmissão e transformada em diferentes níveis de tensão conforme a necessidade operacional.

2.HIDRÁULICA: Energia transmitida e controlada por meio de fluidos sob pressão — geralmente líquidos como óleo hidráulico, água ou outros fluidos específicos. Essa energia é utilizada em sistemas hidráulicos para realizar trabalho mecânico, como movimentar pistões, acionar motores, levantar cargas, prensar materiais ou operar máquinas industriais. A potência hidráulica é caracterizada pela alta força gerada em pequenos espaços, com controle preciso e resposta rápida.

3.PNEUMÁTICA: Energia gerada, transmitida e controlada por meio do ar comprimido ou de outros gases sob pressão. Essa energia é amplamente utilizada em sistemas industriais para acionar cilindros, válvulas, motores pneumáticos e ferramentas, oferecendo movimentos rápidos, limpos e seguros. Por usar ar, um recurso abundante e de fácil exaustão, os sistemas pneumáticos são ideais para aplicações que exigem agilidade.

4.RADIAÇÃO (IONIZANTE): Energia liberada a partir da transformação dos núcleos atômicos, por meio de processos de fissão (divisão do núcleo de um átomo pesado, como o urânio) ou fusão (união de núcleos leves, como o hidrogênio). Essa energia é altamente concentrada e pode ser convertida em calor para gerar vapor, que movimenta turbinas e gera eletricidade em usinas nucleares. Também é utilizada em áreas como medicina, agricultura e pesquisa científica, com rígido controle e segurança devido aos riscos da radiação.

5.TÉRMICA: Energia associada à temperatura de um corpo, resultante do movimento das partículas que o compõem. Quando as partículas se movem rapidamente, o corpo está quente / Calor (energia térmica alta). Quando as partículas se movem mais devagar, o corpo está frio (energia térmica baixa).

6.POTENCIAL (GRAVITACIONAL): Energia armazenada em um objeto devido à sua posição em relação ao solo ou a outro ponto de referência, causada pela força da gravidade da Terra. Quanto maior a altura do objeto e maior sua massa, maior será sua energia potencial gravitacional.

7.ELETRICIDADE ESTÁTICA: Acumulação de cargas elétricas em um material, geralmente devido ao atrito entre dois objetos. Essas cargas ficam "estáticas" (não em movimento) até que haja uma descarga elétrica, o que pode ocorrer quando as cargas se equilibram de repente, causando um pequeno choque. A eletricidade estática é geralmente observada em situações cotidianas, como quando você esfrega um balão no cabelo ou anda em um tapete e depois toca em uma maçaneta.

8.CINÉTICA: Energia que um objeto possui devido ao seu movimento. Quanto mais rápido o objeto se move e maior for sua massa, mais energia cinética ele terá. Qualquer objeto em movimento, seja um carro, uma bola rolando ou uma pessoa correndo, possui energia cinética.

SELECIONE O TIPO DE MATRIZ

☑ **Matriz Industrial Elétrica ou Instrumentação**	☐ **Matriz Industrial**	☐ **Matriz Equipamentos Automotores e/ou E.M.S.**

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

ITEM	Equipe Multidiciplinar	Registro	Data	Nome	Assinatura
1	**SESMT**	26213	25/07/2025	GIANI A. SILVA	
2	**Engenharia**	22746	26/07/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	
3	**Manutenção Elétrica**	26942	27/07/2025	GILBERTO RESENDE	
3	**Manutenção Elétrica**	22111	27/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
4	**Oficial de Isolamento**	22111	28/07/2025	JOSIMAR DA SILVA N. LIMA	
5	**Manutenção Mecânica**	N/A	N/A	N/A	
6	**Operação**	N/A	N/A	N/A	
7	**Designado**	22578	27/07/2025	ALISSON ALVES GOMES	

GERÊNCIA: Manutenção de Processos PII	ÁREA: 26 - SE - 501	DATA DA REVISÃO: 25/09/2025	

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
1	16TR503-M1 16IV511	Elétrica	ISOLAR SECC- DA COL-05 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	DESLIGAR E ISOLARCIRC-52-14 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
2	16-PF-523 ISOLAMENTO LOCAL 16TR503-M1	Elétrica	ISOLAR SECC- DA COL-05 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
3	16TR503-M2 16IV512	Elétrica	ISOLAR SECC- COL-05 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-16 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
4	16-PF-524 ISOLAMENTO LOCAL 16TR503-M2	Elétrica	ISOLAR SECC-DA COL-03 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
5	16TR503-M3 16IV513	Elétrica	ISOLAR SECC-DA COL-01 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-18 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
6	16-PF-525 ISOLAMENTO LOCAL 16TR503-M3	Elétrica	ISOLAR SECC-DA COL-01 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
7	16TR503-M4	Elétrica	ISOLAR COL-13.4 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
8	16TR503-M5	Elétrica	ISOLAR COL-13.3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
9	16TR503-M6	Elétrica	ISOLAR COL-13.2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
10	26AL501	Elétrica	ISOLAR COL-17.7 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
11	26AL503	Elétrica	ISOLAR COL-13.7 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
12	26AR501A	Elétrica	ISOLAR GAV-10-10 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
13	26AR501B	Elétrica	ISOLAR GAV-10-9 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
11	26AR501C	Elétrica	ISOLAR GAV-10-8 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
14	26AR501D	Elétrica	ISOLAR GAV-10-7 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
15	26AR501E	Elétrica	ISOLAR GAV-10-6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
16	26AR501F	Elétrica	ISOLAR GAV-10-5 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
17	26AR501G	Elétrica	ISOLAR GAV-10-4 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
18	26AR501H	Elétrica	ISOLAR GAV-10-3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
19	26AR501I	Elétrica	ISOLAR GAV-8.1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
20	26AR501J	Elétrica	ISOLAR GAV-16-1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
21	26AR501K	Elétrica	ISOLAR GAV-4.6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
22	26AR501L	Elétrica	ISOLAR GAV-4.2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
23	26AR501M	Elétrica	ISOLAR GAV-4.4 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
24	26BO502A	Elétrica	ISOLAR CUB-01 DO 26CM511	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 220V CIRCUITO 15 DO 26QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
25	26BO502B	Elétrica	ISOLAR CUB-02 DO 26CM511	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 220V CIRCUITO 15 DO 26QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
26	26BO503A	Elétrica	ISOLAR CUB-01 DO 26CM510	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 220V CIRCUITO 17 DO 26QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
27	26BO503B	Elétrica	ISOLAR CUB-02 DO 26CM510	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

27	26BO503B	Elétrica	ISOLAR 220V CIRCUITO 17 DO 26QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
28	26BO518 26IV519	Elétrica	ISOLAR GAV-21.05 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-519 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
29	26BO533 26IV504	Elétrica	ISOLAR SECC-DA COL-02 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-15 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
30	26BO534 26IV505	Elétrica	ISOLAR SECC- DA COL-01 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-17 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
31	26BO535 26IV517	Elétrica	ISOLAR GAV-19.2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-517 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
32	26BO536 26IV516	Elétrica	ISOLAR GAV-19.1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-516 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
33	26CB501	Elétrica	ISOLAR GAV-16.3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
34	26CF502	Elétrica	ISOLAR COL-17.6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
35	26CF504	Elétrica	ISOLAR COL-17.5 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
36	26CH508M	Elétrica	ISOLAR GAV-12-2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
37	26CM501	Elétrica	ISOLAR 26TF503 NO CUB- 2 DO 26QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-02 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC- 9 DO 26QA504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
38	26CM502	Elétrica	ISOLAR 26TF504 NO CUB- 3 DO 26QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-03 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-8 DO 26QA504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
38	26CM503	Elétrica	ISOLAR 26TF505 NO CUB- 04 DO 26QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR COL- 01 DO 66QF501 (Disjuntor de entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-2 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC - 03 DO 26QA504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
39	26CM504	Elétrica	ISOLAR 26TF506 CUB- 05 DO 26QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-52-7 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC- 2 DO 26QA504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
40	26CM510	Elétrica	ISOLAR CUB-05DO 26CM502 26BO503A/B 26IV502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 220V CIRCUITO 17 DO 26QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 41 DO 26QA504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
41	26CM511	Elétrica	ISOLAR CUB-04DO 26CM501 26BO502A/B 26IV501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 220V CIRCUITO 15 DO 26QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRCUITO 39 DO 26QA504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
42	26CP501/505	Elétrica	ISOLAR DISJ- 01 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
43	26CP503 26CP504	Elétrica	ISOLAR 26TI502 GAV- 16-10 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
44	26CP510A	Elétrica	ISOLAR DISJ- 9 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
45	26CP510B	Elétrica	ISOLAR DISJ- 21 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
46	26FL501	Elétrica	ISOLAR GAV9-1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

47	26IV501	Elétrica	ISOLAR CUB-04 DO 26CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-9.7 DO 26CM503 (VENTILADOR)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 220v CIRC-10 DO 26PL502 e 26QL501 CIRC-15	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
48	26IV501 (VENTILADOR)	Elétrica	ISOLAR GAV-9-7 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
49	26IV502	Elétrica	ISOLAR CUB-05 DO 26CM502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 220 v CIRC-52-12 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-7-7 DO 26CM503 (VENTILADOR)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
50	26IV502 (VENTILADOR)	Elétrica	ISOLAR GAV-7-7 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
51	26IV529 26BO529	Elétrica	ISOLAR CUB- 6.1 DO 26CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC- 22 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
52	26IV530 26BO530	Elétrica	ISOLAR CUB- 6.2 DO 26CM501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC- 24 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
53	26JG503DM	Elétrica	ISOLAR GAV-11-1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
54	26JG503EM	Elétrica	ISOLAR GAV-9-6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
55	26JG503HM	Elétrica	ISOLAR GAV-9-3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
56	26LH501	Elétrica	ISOLAR GAV-7.5 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
57	26LH502	Elétrica	ISOLAR GAV-7.6 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
58	26MO502-AQ3	Elétrica	ISOLAR GAV-17-5 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
59	26MO502-AQ4	Elétrica	ISOLAR GAV-17-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
60	26MO502-AQ5	Elétrica	ISOLAR GAV-17-3DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
61	26MO502-AQ6	Elétrica	ISOLAR GAV-17-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
62	26MO502-AQ7	Elétrica	ISOLAR GAV-17-1 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
63	26MO502-M10	Elétrica	ISOLAR GAV-11-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
64	26MO502-M11	Elétrica	ISOLAR GAV-11-3 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
65	26MO502-M12	Elétrica	ISOLAR GAV-11-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
66	26MO502-M13	Elétrica	ISOLAR GAV-11-1 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
67	26MO502-M14	Elétrica	ISOLAR GAV-13-6 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
68	26MO502-M15	Elétrica	ISOLAR GAV-13-5 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
69	26MO502-M16	Elétrica	ISOLAR GAV13-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
70	26MO502-M17	Elétrica	ISOLAR GAV-13-3 D O 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
71	26MO502-M18	Elétrica	ISOLAR GAV-13-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
72	26MO502-M19	Elétrica	ISOLAR GAV-13-1DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
73	26MO502-M20	Elétrica	ISOLAR GAV-15-7DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
74	26MO502-M21	Elétrica	ISOLAR GAV-15-6 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
75	26MO502-M22	Elétrica	ISOLAR GAV-15-5 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
76	26MO502-M23 26MO502-M27	Elétrica	ISOLAR DISJ-DA GAV-4-1 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR FREIO (26MO502-M27) GAVETA 4.1 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
77	26MO502-M-26	Elétrica	ISOLAR GAV-15-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

78	26MO502-M3	Elétrica	ISOLAR GAV-7-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
79	26MO502-M4	Elétrica	ISOLAR GAV-9-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
80	26MO502-M5	Elétrica	ISOLAR GAV-7-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
81	26MO502-M6	Elétrica	ISOLAR GAV-9-3 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
82	26MO502-M7	Elétrica	ISOLAR GAV-9-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
83	26MO502-M8	Elétrica	ISOLAR GAV-11-6 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
84	26MO502-M9	Elétrica	ISOLAR GAV-11-5 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
85	26MO503-AQ3	Elétrica	ISOLAR GAV-18-5 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
86	26MO503-AQ4	Elétrica	ISOLAR GAV18-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
87	26MO503-AQ5	Elétrica	ISOLAR GAV-18-3 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
88	26MO503-AQ6	Elétrica	ISOLAR GAV-18-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
89	26MO503-AQ7	Elétrica	ISOLAR GAV-18-1 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
90	26MO503-M10	Elétrica	ISOLAR GAV-10-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
91	26MO503-M11	Elétrica	ISOLAR GAV-10-3 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
92	26MO503-M12	Elétrica	ISOLAR GAV-10-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
93	26MO503-M13	Elétrica	ISOLAR GAV-10-1 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
94	26MO503-M14	Elétrica	ISOLAR GAV-12-6 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
95	26MO503-M15	Elétrica	ISOLAR GAV-12-5 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
96	26MO503-M16	Elétrica	ISOLAR GAV-12-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
97	26MO503-M17	Elétrica	ISOLAR GAV-12-3 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
98	26MO503-M18	Elétrica	ISOLAR GAV-12-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
99	26MO503-M19	Elétrica	ISOLAR GAV-12-1 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
100	26MO503-M20	Elétrica	ISOLAR GAV-14-6 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
101	26MO503-M21	Elétrica	ISOLAR GAV-14-5 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
102	26MO503-M22	Elétrica	ISOLAR GAV-14-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
103	26MO503-M23 26MO503-M27	Elétrica	ISOLAR GAV- 16-1 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR FREIO (26MO503-M27) GAVETA 16.1 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
104	26MO503-M26	Elétrica	ISOLAR GAV-14-3 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
105	26MO503-M3	Elétrica	ISOLAR GAV 6-4 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
106	26MO503-M4	Elétrica	ISOLAR GAV-6-3 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
107	26MO503-M5	Elétrica	ISOLAR GAV-6-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
108	26MO503-M6	Elétrica	ISOLAR GAV-8-3 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
109	26MO503-M7	Elétrica	ISOLAR GAV-9-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
110	26MO503-M7	Elétrica	ISOLAR GAV-8-2 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
111	26MO503-M8	Elétrica	ISOLAR GAV-10.6 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
112	26MO503-M9	Elétrica	ISOLAR GAV-10-5 DO 26CM504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
113	26PC501	Elétrica	ISOLAR CIRC- 06 DO 26QA504 125 VCC	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
114	26PE501A 26IV506	Elétrica	ISOLAR GAV- 21-3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC- 06 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

115	26PE501-R	Elétrica	ISOLAR COL-12.1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
116	26PL501	Elétrica	ISOLAR CIRC-52-4 DO 26QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
117	26PL502	Elétrica	ISOLAR CIRC-52-6 DO 26QL501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
118	26PT501	Elétrica	ISOLAR GAV- 8- 4 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
119	26PT502	Elétrica	ISOLAR GAV-8-3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
120	26PT503	Elétrica	ISOLAR GAV- 8-2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
121	26QA501/502/ 503/505.	Elétrica	ISOLAR 26TI501 GAV-14.2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
122	26QA504	Elétrica	ISOLAR 26CB501 GAV-16-3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
123	26QA514	Elétrica	26TI506 COL- 12.3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
124	26QF501	Elétrica	ISOLAR 43QF501B CUB-10	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DJ-05 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR COL- 0 DO 26CM503 (Disjuntor de Entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR COL- 0 DO 26CM504 (Disjuntor de Entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR CIRC-11 DO26QA504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
125	26QF514	Elétrica	ISOLAR COL-13.6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
126	26QL501	Elétrica	ISOLAR O 26TL501 GAV-14-3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
127	26RE503	Elétrica	ISOLAR 26TF505 CUB-4 DO 26QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR COL- 0 DO 26CM503 (Disjuntor de Entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR 26TF506 CUB- 5 DO 26QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR COL-0 DO 26CM504 (Disjuntor de Entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
128	26RS503	Elétrica	ISOLAR 26TF505 CUB- 04 DO 26QF501 26CM503- COL- 0 DJ 6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
129	26RS504	Elétrica	ISOLAR 26TF506 CUB- 05 DO 26QF501 26CM504 COL-0 DJ6	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
130	26SM501	Elétrica	ISOLAR GAV-5.1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
131	26SM502	Elétrica	ISOLAR GAV-15.7 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
132	26SM503	Elétrica	ISOLAR GAV-5.2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
133	26SO501A	Elétrica	ISOLAR GAV-9.2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
134	26SO501B	Elétrica	ISOLAR GAV-12.3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
135	26SO504-M1	Elétrica	ISOLAR COL- 15.2 DO 26CM503 AIR BLOWER SAG	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
136	26TD501A/B/C/D	Elétrica	ISOLAR GAV-16-9 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
137	26TD502 A/B/C/D	Elétrica	ISOLAR GAV-16-8 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
138	26TD503 A/B/C/D	Elétrica	ISOLAR GAV-16-7 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
139	26TD504 A/B/C/D	Elétrica	ISOLAR GAV-16-6 D 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
140	26TD506	Elétrica	ISOLAR COLU-16.4 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

141	26TD506 A/B/C/D	Elétrica	ISOLAR GAV-16-4 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
142	26TD513 A/B/C/D	Elétrica	ISOLAR GAV16-5 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
143	26TD514 A/B/C/D	Elétrica	ISOLAR GAV-16-2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
144	26TD514 A-B-C-D	Elétrica	ISOLAR COL-16.2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
145	26TD522	Elétrica	ISOLAR GAV-5.7 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
146	26TF503	Elétrica	ISOLAR CUB-02 DO 26QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-10-2 DO 26CM503 (Ventilação Forçada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-36 DO 26QA503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
147	26TF504	Elétrica	ISOLAR CUB-03 DO 26QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAV-10-1 DO 26CM503 (Ventilação Forçada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-37 DO 26QA503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
148	26TF505	Elétrica	ISOLAR CUB-04 DO 26QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR COL-0 DO 26CM503 (Disjuntor de Entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ- 38 DO 26QA503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
149	26TF506	Elétrica	ISOLAR CUB-05 DO 26QF501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR COL-0 DO 26CM504 (Disjuntor de Entrada)	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-39 DO 26QA503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
150	26TH501	Elétrica	ISOLAR GAV-6-7 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
151	26TH503	Elétrica	ISOLAR GAV-4-6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
152	26TH504	Elétrica	ISOLAR GAV-4-5 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
153	26TH506	Elétrica	ISOLAR GAV-4-3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
154	26TH514	Elétrica	ISOLAR GAV-21.07 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
155	26TH515	Elétrica	ISOLAR GAV-5.1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
156	26TI501	Elétrica	ISOLAR GAV-14-2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
157	26TI502	Elétrica	ISOLAR GAV-16-10 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
158	26TI506	Elétrica	ISOLAR GAV-12.4 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
159	26TL501	Elétrica	ISOLAR GAV-14-3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
160	26TR501-M1 26IV509	Elétrica	ISOLAR GAV-6.6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
161	26TR501-M2	Elétrica	ISOLAR GAV-6.5 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
162	26TR502	Elétrica	ISOLAR GAV-4-1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
163	26TR503 26IV511	Elétrica	ISOLAR GAV-6-4 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
164	26TR504	Elétrica	ISOLAR GAV-6-3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
165	26TR505	Elétrica	ISOLAR GAV-6-2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
166	26TR506	Elétrica	ISOLAR GAV-6-1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
167	26TR507	Elétrica	ISOLAR GAV-8-6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
168	26TR508	Elétrica	ISOLAR GAV-11.6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
169	26UH525-A	Elétrica	ISOLAR COL-15.6 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
170	26UH525-B	Elétrica	ISOLAR COL-15.5 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

171	26UH527-A	Elétrica	ISOLAR COL-15.4 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
172	26UH527-B	Elétrica	ISOLAR COL-15.3 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
173	26UH528A	Elétrica	ISOLAR GAV-7-6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
174	26UH528B	Elétrica	ISOLAR GAV-7-5 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
175	26UH532M1	Elétrica	ISOLAR GAV-11.4 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
176	26UH532M2	Elétrica	ISOLAR GAV-11.3 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
177	26UTFCV516	Elétrica	ISOLAR COLU-21.6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
178	26VE501	Elétrica	ISOLAR GAV-5-6 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
179	42BO512-A	Elétrica	ISOLAR COLU-21.1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
180	42BO512-B	Elétrica	ISOLAR COLU-21.2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
181	42BO513-A	Elétrica	ISOLAR COL-17.2 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
182	42BO513-B	Elétrica	ISOLAR COL-17.1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
183	66GD501 (Se for atuar no Painel de Força do Gerador)	Elétrica	ISOLAR 66-QF-501 GAV 1.2	Retirar cabo polo positivo da Bateria e bloquear com Caixa de Isolamento, inpedindo reconexão ao polo da Bateria
			ISOLAR GERADOR DE EMERG. RETIRANDO O POLO POSITIVO DA BATERIA	
184	66QF501	Elétrica	ISOLAR GERADOR DE EMERG. RETIRANDO O POLO POSITIVO DA BATERIA	Retirar cabo polo positivo da Bateria e bloquear com Caixa de Isolamento, inpedindo reconexão ao polo da Bateria
		Elétrica	ISOLAR CIRC- 4 DO 26QA504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR DISJ-05 DO 26PL502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
		Elétrica	ISOLAR GAVETAS DE ALIM.CARGAS PRIORITARIAS 26CM503/27CM504/16CM502/ 26SE503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
185	E-HOUSE 26CM505	Elétrica	ISOLAR COL- 2.2 DO 26CM504 Disjuntor Geral	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
186	PC26TF501A/B/C	Elétrica	ISOLAR GAV-12.5 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
187	RE-26CP501A	Elétrica	ISOLAR DISJ- 10 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
188	RE-26CP501B	Elétrica	ISOLAR DISJ- 11 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
189	RE-26CP501C	Elétrica	ISOLAR DISJ- 12 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
190	RE-26CP501D	Elétrica	ISOLAR DISJ- 13 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
191	RE-26CP505A	Elétrica	ISOLAR DISJ- 14 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
192	RE-26CP505B	Elétrica	ISOLAR DISJ- 15 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
193	SILO SULFETO ALIMENTADOR	Elétrica	ISOLAR GAV-7-1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
194	TOMADAS DA SALA DE LUBRIFICAÇÃO DO SAG	Elétrica	ISOLAR GAV-5-5 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
195	26NB501A	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR DJ-NB-A DO 26QA501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
196	26NB501B	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR DJ-NB-B DO 26QA501	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
197	26CP510	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR DJ-09 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
198	26CP501/505	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR DJ-01 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

199	RE26CP501A	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR DJ-10 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
200	RE26CP5501B	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR DJ-11 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
201	RE26CP5501C	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR DJ-12 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
202	RE26CP5501D	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR DJ-13 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
203	RE26CP5505A	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR DJ-14 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
204	RE26CP5505B	Elétrica	ISOLAR DISJUNTOR DJ-15 DO 26QA502	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

ITEM	ONDE VOU TRABALHAR?	ENERGIAS EXISTENTES	O QUE DEVERÁ SER ISOLADO?	COMO FAZER
205	61SR501	Elétrica	ISOLARGAVETA 16.1 DO 26CM503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
206	26PF606 26PE601 26IV611	Elétrica	ISOLAR GAVETA 5.3 DO 26-CM-503 ISOLAR DISJUNTOR DJ-06 DO 26-QA-514	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
207	26PF604 26BO601	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.4 DO 26-CM-503 ISOLAR DISJUNTOR DJ-08 DO 26-QA-514	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
208	26SM601	Elétrica	ISOLAR GAVETA 9.3 DO 26-CM-503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
209	26PF601 26TR601 26IV609	Elétrica	ISOLAR GAVETA 7.4 DO 26-CM-503 ISOLAR DISJUNTOR DJ-05 DO 26-QA-514	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
210	26PF603 26TR602 26IV610	Elétrica	ISOLAR GAVETA 7.3 DO 26-CM-503 ISOLAR DISJUNTOR DJ-05 DO 26-QA-514	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
211	26PF618 26TH601	Elétrica	ISOLAR GAVETA 21.4 DO 26-CM-503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
212	26PF619 26TH602	Elétrica	ISOLAR GAVETA 21.5 DO 26-CM-503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
213	26PF620 26TH603	Elétrica	ISOLAR GAVETA 19.4 DO 26-CM-503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
214	26PF621 26TH604	Elétrica	ISOLAR GAVETA 7.2 DO 26-CM-503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
215	26GU601	Elétrica	ISOLAR GAVETA 5.4 DO 26-CM-503	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
216	26PF622 26-TH-605	Elétrica	ISOLAR GAVETA 8.6 DO 26-CM-504	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
217	26PF607 26PE602 26IV612	Elétrica	ISOLAR GAVETA 6.5 DO 26-CM-504 ISOLAR DISJUNTOR DJ-19 DO 26-QA-514	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.
218	26PF615 26CK602 26IV602	Elétrica	ISOLAR GAVETA 4.3 DO 26-CM-504 ISOLAR DISJUNTOR DJ-64 DO 26-QA-514 ISOLAR DISJUNTOR DJ-65 DO 26-QA-514	Efetuar isolamento conforme procedimento PROC-PO-0812 - Isolamento de energia.

LISTA DE OFICIAIS DE ISOLAMENTO TREINADOS DA ÁREA:

ITEM	Registro	Data	Nome	Departamento
1	22064	20/09/2025	MARCOS ANTONIO MARTINS LAFETA	Elétrica e Instumentação PII
2	22098	20/09/2025	ITALO RABELO	Elétrica e Instumentação PII
3	22111	20/09/2025	JOSIMAR DA SILVA NOBRE LIMA	Elétrica e Instumentação PII
4	22212	20/09/2025	ALLISON ALVES GOMES	Elétrica e Instumentação PII
6	22571	20/09/2025	ELVIS MARTINS SIQUEIRA MARINHO	Elétrica e Instumentação PII
7	22678	20/09/2025	CLAUDIO LUIZ MARQUES	Elétrica e Instumentação PII
8	22746	20/09/2025	WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
9	23016	20/09/2025	URIEL LUIZ GONZAGA	Elétrica e Instumentação PII
11	24150	20/09/2025	WLADIMIR CORREA DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII
12	24339	20/09/2025	HENRIQUE CESAR FARIA DE ALMEIDA	Elétrica e Instumentação PII
13	26049	20/09/2025	MARCOS VINICIUS	Elétrica e Instumentação PII
14	26153	20/09/2025	IGOR SANTOS	Elétrica e Instumentação PII
15	24526	20/09/2025	MARCUS CAIQUE DA SILVA SILVEIRA	Elétrica e Instumentação PII
16	25245	20/09/2025	JORDÃO WIDSON BARBOSA	Elétrica e Instumentação PII
17	25252	20/09/2025	CRISTIANO PINTO VELOSO	Elétrica e Instumentação PII
18	25258	20/09/2025	JOAO PAULO SILVA CALDAS	Elétrica e Instumentação PII
19	25262	20/09/2025	VICENTE PEREIRA BUENO	Elétrica e Instumentação PII
20	26158	20/09/2025	LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE ARAUJO	Elétrica e Instumentação PII
21	26479	20/09/2025	MARCELO MOTA	Elétrica e Instumentação PII
22	25820	20/09/2025	WILLYS PEREIRA SOUZA	Elétrica e Instumentação PII
23	26574	20/09/2025	ROMULO CESAR	Elétrica e Instumentação PII
24	26688	20/09/2025	ARTUR PEREIRA	Elétrica e Instumentação PII
25	25743	20/09/2025	JOÃO VICTOR PEREIRA DA COSTA	Elétrica e Instumentação PII
26	22490	20/09/2025	MARCO ANTONIO CONTAGEM JUNIOR	Elétrica e Instumentação PII
27	22578	20/09/2025	ANDRÉ FRANCISCO ANDRADE	Elétrica e Instumentação PII
28	26151	20/09/2025	FELIPE LOPES DA SILVA	Elétrica e Instumentação PII

*** ESTA MATRIZ DEVE SER ATUALIZADA A CADA DOIS ANOS, OU QUANDO HOUVER SITUAÇÕES CONFORME DEFINIDO NO ITEM 7.2 E SEUS SUBITENS**

**** OS OFICIAIS DE ISOLAMENTO DEVEM SER TREINADOS NESSA MATRIZ SEMPRE QUE HOUVER QUALQUER REVISÃO DA MESMA.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**

***** É OBRIGATÓRIO A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA REVISÃO DA MATRIZ DE ISOLAMENTO.**