

예시 산업단지계획 관계기관 협의의견 및 조치계획(3판)

2026. 3. 2. 사업시행자 제출

1. 총괄표

구분	관계기관	협의 부서	계	반영	부분반영	미반영	의견없음	미회신	비고
중앙	가나부(3)	도시정책과	2	2	-	-	-	-	2차협의 별도
		철도과	-	-	-	-	-	1	
		도로과	1	1	-	-	-	-	
	다라청(3)	환경과	1	1	-	-	-	-	
		수도과	-	-	-	-	-	1	
		재산관리과	1	-	-	-	1	-	
	소계		5	4	-	-	1	2	
마바도	마바도(5)	산업입지과	3	2	1	-	-	-	
		하천과	2	1	-	1	-	-	
		문화유산과	1	1	-	-	-	-	
		자연재난과	1	1	-	-	-	-	
		버스정책과	-	-	-	-	-	1	
	수자원본부(1)	수질관리과	1	1	-	-	-	-	
	소계		8	6	1	1	-	1	
가나시	가나시(6)	도로과	4	3	-	1	-	-	2차협의 별도
		상하수도과	3	2	1	-	-	-	
		교통정책과	5	4	-	-	1	-	
		환경과	1	1	-	-	-	-	
		문화관광과	1	1	-	-	-	-	
		가나경찰서 교통과	1	1	-	-	-	-	
	소계		15	12	1	1	1	-	
유관기관	사아공사 중부분부		2	2	-	-	-	-	
	(주)자차통신		1	1	-	-	-	-	
	카타공단		-	-	-	-	-	1	
	소계		3	3	-	-	-	1	
계			31	25	2	2	2	4	

2. 중앙부처

관계기관	협의의견	조치계획	반영여부
가나부	[도시정책과] ○ 산업단지 지정계획과 개발계획의 토지이용 구상이 서로 어긋나지 않도록 계획 간 정합성을 검토할 것	○ 지정계획과 개발계획의 토지이용계획을 대조하여 정합성을 확보하였음	반영
	○ 광역 도시기본계획의 생활권 설정과 인구 배분 계획을 산업단지계획에 반영할 것	○ 도시기본계획의 생활권 구상을 반영하여 지원시설 배치를 조정하였음	반영
	[철도과] ○	○	
	[도로과] (1차협의) ○ 사업지구 진입부 교차로는 기존 교차로와의 설치 간격 기준을 충족하도록 계획할 것	○ 교차로 설치 간격 기준을 검토하여 진입 교차로 위치를 조정하였음	반영 (붙임1)
	[도로과] (2차협의) ○ 조정된 교차로 위치에 대한 교통안전 검토 결과를 실시계획 단계에서 제출할 것	○ 실시계획 인가 신청 시 교통안전 검토 결과를 제출하겠음	반영
다라청	[환경과] ○ 공사 중 비산먼지와 소음 저감 대책을 수립하고 인근 마을 경계부에 방음시설 설치를 검토할 것	○ 비산먼지 억제시설과 가설 방음벽 설치 계획을 환경관리계획에 반영하였음	반영
	[수도과] ○	○	
	[재산관리과] ○ 의견없음	-	-

3. 마바도

관계기관	협의의견	조치계획	반영여부
산업입 지과	[입지팀] ○ 산업시설용지의 업종배치 계획은 입주 수요조사 결과를 근 거로 재검토할 것	○ 입주 수요조사 결과를 반영하여 업종배치 계획을 보완하였음	반영
	○ 지원시설 용지에 근로자 편의시설이 들어설 수 있도록 허용 용도를 정할 것	○ 지원시설 용지 허용용도에 근로자 편의시 설을 추가하였음	반영
	○ 사업구역에 편입되는 도유지는 무상귀속 대상 여부를 재산 관리부와 사전에 협의할 것	○ 무상귀속 대상 도유지 목록을 작성하여 재 산관리부와 협의 중이며 일부 필지는 유상 매입 예정	부분반영
하천과	○ 사업지구를 지나는 소하천은 정비계획에 맞추어 하폭과 제 방 높이를 확보할 것	○ 소하천 정비계획의 계획 하폭과 제방 높이 를 반영하였음	반영
	○ 개발로 늘어나는 우수 유출량을 줄이기 위해 사업지구 하류 부에 별도의 저류지를 설치하고 저류 용량 산정 근거를 제시	○ 사업지구 내 공원 부지를 활용한 분산형 저 류시설로 계획하여 별도 저류지는 설치하지	미반영

관계기관	협의의견	조치계획	반영여부
	할 것. 아울러 저류지 유지관리 주체와 비용 분담 방안을 함께 정할 것	없음. 유지관리 주체는 준공 후 관리청과 별도 협의하겠음	
문화유 산과	○ 지표조사에서 확인된 매장문화재 유존지역은 표본조사를 거쳐 보존 방안을 마련할 것	○ 유존지역에 대한 표본조사를 시행하고 결 과에 따라 보존 방안을 수립하겠음	반영
자연재 난과	○ 재해영향평가 협의 내용을 산업단지계획에 반영하고 침수 우려 구간의 계획고를 조정할 것	○ 재해영향평가 협의 결과를 반영하여 침수 우려 구간의 계획고를 상향하였음	반영
버스정 책과	○	○	
마바도 수자원 본부(수질관 리과)	○ 입주업체 폐수는 공공폐수처리시설로 연계 처리하고 처리 용량 여유를 확인할 것	○ 공공폐수처리시설 처리용량 여유를 확인하 고 연계 처리 계획을 반영하였음	반영

4. 가나시

관련부서	근거법령	검토의견	조치계획	반영여부
도로과 -10234 (2026. 01.10.)	도로법	◦ 사업지구에 접한 시도 구간의 도로구역 결정 내용을 실시계획에 반영할 것	◦ 시도 도로구역 결정 내용을 반영하여 접속부 계획을 수립하였음	반영
		◦ 공사 중 도로 점용이 필요한 경우 점용허가를 사전에 받을 것	◦ 공사 착수 전 도로 점용허가를 신청하겠음	반영
	국토의 계획 및 이용에 관한 법률	◦ 진입도로는 도시계획시설(도로)로 결정하고 폭원은 계획 교통량을 근거로 정할 것	◦ 계획 교통량을 근거로 진입도로 폭원을 정하고 도시계획시설로 결정하겠음	반영
	-	◦ 준공 후 시로 인계되는 도로는 무상귀속 전에 포장 상태와 배수시설을 합동 점검할 것	◦ 합동 점검은 인계 절차에서 별도로 협의하겠음	미반영
상하수도과 -2210 (2026. 01.09.)	수도법	◦ 산업단지 상수도 공급계획은 시 수도정비기본계획의 공급량과 맞출 것	◦ 수도정비기본계획 공급량 범위에서 상수도 공급계획을 수립하였음	반영
	하수도법	◦ 오수는 공공하수처리시설로 연계 처리하고 차집관로 계획을 제시할 것	◦ 차집관로 계획을 반영하여 공공하수처리시설로 연계하겠음	반영
		◦ 하수처리시설 증설에 따른 원인자부담금을 산정하여 협의할 것	◦ 원인자부담금은 실시계획 단계에서 산정하되 증설 시기는 추후 협의	부분반영
교통정	주차장법 및	◦ 교차로 신호체계 재검토	◦ 신호 운영계획 반영	반영

관련부서	근거법령	검토의견	조치계획	반영여부
책과 -4401 (2026. 01.13.)	교통영향평가	◦ 시내버스 노선 연장과 정류장 설치 위치를 운수업체와 협의할 것	◦ 정류장 설치 위치를 계획에 반영하고 노선 연장은 운수업체와 협의하겠음	반영
		◦ 공영주차장 부지를 지원시설 구역 안에 확보할 것	◦ 지원시설 구역에 공영주차장 부지를 확보하였음	반영
		◦ 보행자 동선이 끊기지 않도록 보도와 횡단시설을 연속되게 계획할 것	◦ 보도와 횡단시설을 연속되게 배치하였음	반영
		◦ 해당없음	-	-
환경과 -7781 (2026. 01.08.)	대기환경보전법	◦ 입주업체 대기오염물질 배출시설 설치 시 사전 신고 절차를 안내할 것	◦ 입주업체에 배출시설 사전 신고 절차를 안내하겠음	반영
	-	◦ 기존 측사 시설의 이전 계획을 확인할 것	◦ 해당 없음	-
문화관광과 -3120 (2026. 01.11.)	매장유산 보호 및 조사에 관한 법률	◦ 사업부지 안 매장문화재 지표조사 결과를 문화유산 관리부서와 공유할 것	◦ 지표조사 결과보고서를 관리부서에 제출하였음	반영
문화관광과 -3301 (2026. 02.20.) (2차협의)	◦ 표본조사 결과 유구가 확인된 구역은 원형 보존 여부를 다시 협의할 것		◦ 유구 확인 구역의 보존 방안을 재협의하겠음	반영
가나경 찰서교 통과 -551 (2026. 01.08.)	도로교통법	◦ 진입 교차로에 신호기와 안전표지 등 교통안전시설 설치 계획을 제출할 것	◦ 교통안전시설 설치 계획을 실시계획에 포함하겠음	반영

5. 유관기관

관계기관	협의의견	조치계획	반영여부
사아공사(중부분부)	[전력공급 관련] ○ 인근 변전소 공급능력이 부족하므로 사업지구 안에 변전소 용지를 확보할 것	○ 사업지구 안에 변전소 용지를 반영하였으며 적기 공급을 위해 협의하겠음	반영
	○ 지구 안을 지나는 송전선로의 이설 또는 지중화 방안을 별도로 협의할 것	○ 송전선로 이설 방안은 사아공사와 별도로 협의하겠음	반영
(주)자차통신	○ 산업단지 통신관로는 공동구 또는 전용 관로로 설치할 것	○ 전용 통신관로를 설치하도록 계획하였음	반영
	○ 기존 통신시설물 현황을 파악하고 이설계획을 제출할 것	-	-
카타공단	○	○	