



11 Sant Ignasi de Loiola



Detalles:

Pozo con dos bombas ABS con tubo guía. De unos 12/15 metros aproximadamente. Tubo de impulsión de DN150 de hierro.

Cuadro 380V trifásico, maniobra con sonda 4-20mA y 2 reguladores de nivel. Ambas bombas tienen un consumo aprox de 13 Amp.

El bombeo se encuentra en la misma carretera, para trabajar, se debería para el tráfico de esa calle.

Funciona correctamente.