

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/10/2014

<i>PRATICA N:</i>	<i>71/2014</i>	<i>QUALIFICA DELL'INTERVENTO:</i>	<i>NON SPECIFICATO</i>
<i>RICHIEDENTE:</i>	<i>Sig. Chiantella Giovanni Sig.ra Fresia Emanuela Sig.ra Ratti Daniela Sig. Milestone S.R.L.</i>	<i>PROGETTISTA:</i>	<i>Ing. Cerri Raffaele</i>
<i>DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO:</i>	<i>Sostituzione di una porzione della copertura in cemento- amianto (Eternit), previo rifacimento della sottostante impermeabilizzazione ed opere accessorie, con finitura tipo lastra ardesiata.</i>		

A conclusione dell'istruttoria della pratica e dell'esame della documentazione presentata , la **Commissione Locale per il Paesaggio**, al riguardo, ha espresso il seguente parere :

Favorevole con prescrizioni

La Commissione locale per il paesaggio giudica inadeguato il materiale proposto per la sua evidente precarietà e propone una lastricatura o in ardesia o ardogres previa l'esecuzione di una adeguata impermeabilizzazione.

Il Segretario Verbalizzante