

CITTÀ DI IMPERIA
SETTORE 6° URBANISTICA

Prot. n.7015/08
del 28-02-2008
Progettista: Arch. REDAELLI Paolo

Sig.ra DULBECCO Maria
Via Tre Armi 13- Bergamo
BERGAMO

OGGETTO: Permesso di Costruire per recupero di locali sottotetto a fini abitativi in VIA PARASIO 1

La presente per informarLa che, in relazione all'istanza indicata in oggetto, lo scrivente ufficio ha esaminato la documentazione di progetto in data 09/02/11 ed ha espresso il seguente parere:

"L'intervento non risulta urbanisticamente ammissibile in quanto risulta in contrasto con il D.M. 05.07.1975 e con l'art. 38 del regolamento edilizio del Comune di Imperia approvato con D.P.G.R. n°1331 del 23.11.1984 in quanto non viene rispettata l'altezza minima dei locali interni di mt. 2,70".

Per delucidazioni e chiarimenti si ricorda che l'Ufficio Edilizia Privata è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì e Giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00.

Distinti saluti.

IL VICE DIRIGENTE SETTORE 6°
Urbanistica ? Edilizia Privata
Beni Ambientali
Geom. Fausto MELA

MF/cp