

Prot n. 32336/10 del 13-09-2010

Progettista:

Geom. MAUGERI Graziano

A: *Sig. Vio Carlo*  
*c/o Geom. MAUGERI Graziano*  
*Via XX Settembre 6*  
*18100 Imperia*

**OGGETTO:**Permesso di Costruire13-09-2010 per recupero locali sottotetto ai sensi della L.R. 24/01 e ristrutturazione con adeguamento igienico sanitario di fabbricato in VIA RAFFAELE ANDREOLI 1.

La presente per informarLa che, in relazione all'istanza indicata in oggetto, l'Ufficio in data 19/01/2011 con voto n° 1 , ha espresso il seguente parere: "L'intervento, così come proposto, non risulta ammissibile in quanto dalla documentazione agli atti pare evidente che la porzione di sottotetto che si intende recuperare mediante l'applicazione della Legge Regionale 16/01 di fatto non esiste (le tavole grafiche prevedono il recupero della zona di copertura ad oggi inesistente compresa tra le due falde a capanno dei due tetti esistenti). Inoltre occorre che siano bene specificati i calcoli tecnici attraverso i quali viene previsto l'incremento della volumetria per adeguamento igienico funzionale. Ciò premesso l'ufficio ritiene di rinviare la pratica".

Per quanto attiene gli adempimenti necessari al perfezionamento della pratica, e successivo rilascio del titolo abilitativo, è necessario che la S.V. o il progettista si presenti, nei giorni di Lunedì e Giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso l'Ufficio Rilascio Concessioni.

Distinti saluti.

*IL VICE DIRIGENTE SETTORE 6°*  
*Urbanistica ? Edilizia Privata Beni Ambientali*  
*Geom. Fausto MELA*