

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/11/2014

| | | | |
|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>PRATICA N:</i> | <i>8/2013</i> | <i>QUALIFICA DELL'INTERVENTO:</i> | <i>NON SPECIFICATO</i> |
| <i>RICHIEDENTE:</i> | <i>Sig. BINELLO Pietro</i> | <i>PROGETTISTA:</i> | <i>Geom. MATTEUZZI MARCO</i> |
| <i>DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO:</i> | <i>Realizzazione posto auto pertinenziale e rampa carrabile</i> | | |

A conclusione dell'istruttoria della pratica e dell'esame della documentazione presentata , la **Commissione Locale per il Paesaggio**, al riguardo, ha espresso il seguente parere :

Favorevole con prescrizioni

La Commissione locale per il paesaggio esprime parere favorevole alle seguenti condizioni prescrittive: 1. vengano realizzate cunette trasversali in numero non inferiore a 3 con andamento inclinato rispetto all'asse dello stradello al fine di intercettare il ruscellamento dell'acqua piovana convogliandola in una cunetta alla francese (lato ponente) che recapiti in una bocca di lupo collegata alla rete comunale; 2. i muri di nuova realizzazione dovranno essere realizzati con paramento esterno in pietra locale a faccia vista a corsi orizzontali e stilatura profonda dei giunti spessore del rivestimento non inferiore a 20 cm.; 3. il muro di cresta preesistente costituisce elemento caratterizzante il paesaggio per conseguenza non può essere minimamente alterato nel suo profilo di sommità e devono essere garantite la sua stabilità e la sua morfologia al piede; 4.il cancello previsto presenta un'esuberanza di ornamenti del tutto incongrua rispetto al contesto rurale, si richiede una sobria soluzione eliminando volute, lance, occhielli ecc. 5. la sistemazione delle passiere in pietra in corrispondenza dell'arrivo a quota 116 devono essere meglio adattate all'andamento effettivo del percorso carrabile e non confluire come appare sull'albero.

Il Segretario Verbalizzante