

**COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**  
**VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/03/2012**

<i>PRATICA N:</i>	<i>86/2011</i>	<i>QUALIFICA DELL'INTERVENTO:</i>	<i>NON SPECIFICATO</i>
<i>RICHIEDENTE:</i>	<i>Sig. Scappulla Massimo</i>	<i>PROGETTISTA:</i>	<i>Arch. Papotto Maria Gabriella</i>
<i>DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO:</i>	<i>messa in sicurezza muro di fascia in pietra, realizzazione di n. 2 rampe di accesso alle fasce del terreno di proprietà e cancello.</i>		

A conclusione dell'istruttoria della pratica e dell'esame della documentazione presentata , la **Commissione Locale per il Paesaggio**, al riguardo, ha espresso il seguente parere :

Favorevole con prescrizioni

Si ritiene la soluzione progettuale proposta ammissibile tenuto conto della non eccessiva emergenza nel contesto paesistico, in quanto rimane in parte occultata dalla crosta che non deve essere modificata ma conservata nei suoi elementi inoltre per un migliore inserimento nel contesto si ritiene necessario prescrivere che: - dovrà essere ridotta la larghezza delle rampe a m. 1,20 - i piedritti di accesso vanno ricondotti ad una tipologia muraria in pietra senza l'uso dei mattoncini in laterizio - nella rampa superiore sia mantenuta la vegetazione a diaframma a schermo della stessa - le pavimentazioni ed i muri siano realizzati come da relazione tecnica allegata.

Il Segretario Verbalizzante